

#53282#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 41, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00209551	Показания прибора, Гкал 23.12.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	690,926	603,757	87.169
Количество тепловой энергии, система 2	431,07	410,526	20.544

Подпись исполнителя _____



#52651#

Отчёт за период с 23.11.2023 по 23.12.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6838
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209551
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2023	3,5	2,825	0,11	162,5	158,51	158,89	156,36	2,53	24	0	0	70,6	53,6	17,01	0,6	0,2
25.11.2023	-0,2	3,063	0,084	163,06	159,58	159,05	157,25	1,8	24	0	0	74,6	56	18,64	0,6	0,2
26.11.2023	-2,4	3,178	0,071	160,62	157,27	156,46	154,92	1,54	24	0	0	76,6	56,9	19,73	0,6	0,2
27.11.2023	-7,5	3,265	0,073	151,5	148,05	147,36	145,8	1,56	24	0	0	78,9	57,3	21,58	0,6	0,2
28.11.2023	-7,3	3,235	0,069	140,83	137,51	136,98	135,48	1,5	24	0	0	79,4	56,4	23	0,6	0,2
29.11.2023	-6,5	3,358	0,076	147,43	143,96	143,3	141,73	1,57	24	0	0	80,1	57,3	22,8	0,6	0,2
30.11.2023	-5,4	3,342	0,075	155,86	152,37	151,63	150,01	1,62	24	0	0	79	57,5	21,45	0,6	0,2
01.12.2023	-	3,243	0,075	158,18	154,77	154,03	152,42	1,61	24	0	0	77,1	56,6	20,49	0,6	0,2
02.12.2023	-	3,173	0,074	158,89	155,56	154,84	153,27	1,57	24	0	0	76	56,1	19,92	0,6	0,2
03.12.2023	-	3,112	0,069	158,16	154,89	154,14	152,61	1,53	24	0	0	75,6	56	19,65	0,6	0,2
04.12.2023	-	3,103	0,072	159,08	155,82	155,1	153,55	1,55	24	0	0	75,2	55,7	19,47	0,6	0,2
05.12.2023	-	3,279	0,072	158,3	154,9	154,11	152,53	1,58	24	0	0	77,8	57,1	20,7	0,6	0,2
06.12.2023	-	3,335	0,07	145,69	142,3	141,65	140,17	1,48	24	0	0	79,6	56,7	22,95	0,6	0,2
07.12.2023	-	3,336	0,073	158,66	155,2	154,42	152,85	1,57	24	0	0	78	57	21,02	0,6	0,2
08.12.2023	-	3,341	0,07	149,2	145,8	145,15	143,64	1,51	24	0	0	78,8	56,4	22,43	0,6	0,2
09.12.2023	-	3,375	0,07	151,84	148,4	147,65	146,16	1,49	24	0	0	79,3	57	22,31	0,6	0,2
10.12.2023	-	3,206	0,069	155,33	152,04	151,31	149,82	1,49	24	0	0	76,4	55,7	20,65	0,6	0,2
11.12.2023	-	3,006	0,067	156,11	153	152,32	150,87	1,45	24	0	0	73,8	54,6	19,22	0,6	0,2
12.12.2023	-	1,883	0,035	107,77	106,02	105,29	104,58	0,71	24	0	1	71,7	54,2	17,45	0,6	0,2
13.12.2023	-	0,008	-0,014	4,3	5,09	4,29	5,09	-0,8	24	0	1	32,3	30,2	2,13	0,6	0,2
14.12.2023	-	2,998	0,089	141,95	138,38	138,42	136,48	1,94	24	0	0	75	54,1	20,95	0,6	0,2
15.12.2023	-	3,054	0,124	155,86	151,5	152,14	149,4	2,74	24	0	1	73,3	54,2	19,19	0,6	0,2
16.12.2023	-	2,662	0,077	151,36	148,12	148,18	146,31	1,87	24	0	0	68,3	51	17,38	0,6	0,2
17.12.2023	-	2,704	0,072	165,25	162,16	161,79	160,06	1,73	24	0	0	68,3	52,1	16,18	0,6	0,2
18.12.2023	-	2,655	0,072	166,02	163,06	162,55	160,93	1,62	24	0	0	68,3	52,5	15,84	0,6	0,2
19.12.2023	-	2,635	0,068	164,28	161,36	160,82	159,27	1,55	24	0	0	68,5	52,6	15,9	0,6	0,2
20.12.2023	-	2,564	0,066	153,42	150,64	150,14	148,71	1,43	24	0	0	68,6	52	16,63	0,6	0,2
21.12.2023	-	2,601	0,065	150,96	148,16	147,69	146,26	1,43	24	0	0	69,3	52,2	17,15	0,6	0,2
22.12.2023	-	2,711	0,068	145,44	142,59	142,15	140,71	1,44	24	0	0	71,3	52,7	18,55	0,6	0,2
23.12.2023	-	2,919	0,068	148,46	145,39	144,87	143,4	1,47	24	0	0	73,6	54	19,62	0,6	0,2
Итого:	-2,4	87,169	2,129	4446,31	4352,4	4336,72	4290,64	46,08	720	0	-	73,18	54,19	19	0,6	0,2

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.11.2023	603,757	31004,73	30397,23	30311,81	30019,6
23.12.2023	690,926	35451,04	34749,63	34648,53	34310,24

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

#52503#

Отчёт за период с 23.11.2023 по 23.12.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6839
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209551
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 28.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2023	3,5	0,683	0,187	18,5	10,11	18,24	10,11	8,13	24	0	0	59,1	31,8	27,3	0,6	0,2
25.11.2023	-0,2	0,728	0,197	18,89	10,05	18,64	10,05	8,59	24	0	0	60,8	32,6	28,14	0,6	0,2
26.11.2023	-2,4	0,746	0,233	19,59	10,15	19,27	10,15	9,12	24	0	0	60,8	34,2	26,67	0,6	0,2
27.11.2023	-7,5	0,731	0,207	18,92	9,94	18,67	9,94	8,73	24	0	0	61	32,8	28,13	0,6	0,2
28.11.2023	-7,3	0,736	0,211	19,02	9,95	18,75	9,95	8,8	24	0	0	61,1	33,1	28,01	0,6	0,2
29.11.2023	-6,5	0,76	0,214	20,05	11,1	19,73	11,1	8,63	24	0	0	61,3	33,7	27,53	0,6	0,2
30.11.2023	-5,4	0,78	0,242	21,32	11,74	20,99	11,72	9,27	24	0	0	60,8	35	25,75	0,6	0,2
01.12.2023	-	0,72	0,198	19,06	10,3	18,76	10,3	8,46	24	0	0	60,7	33,2	27,47	0,6	0,2
02.12.2023	-	0,615	0,2	16,34	8,64	16,1	8,63	7,47	24	0	0	61,1	34,9	26,15	0,6	0,2
03.12.2023	-	0,621	0,195	16,21	8,28	15,97	8,28	7,69	24	0	0	60,9	34,2	26,75	0,6	0,2
04.12.2023	-	0,61	0,173	15,79	8,05	15,55	8,05	7,5	24	0	0	60,2	31,9	28,26	0,6	0,2
05.12.2023	-	0,671	0,19	17,92	9,77	17,65	9,76	7,89	24	0	0	60,3	33,1	27,24	0,6	0,2
06.12.2023	-	0,739	0,195	18,45	8,94	18,21	8,94	9,27	24	0	0	60,2	30,8	29,49	0,6	0,2
07.12.2023	-	0,707	0,197	18,48	9,72	18,22	9,71	8,51	24	0	0	60,2	32,5	27,7	0,6	0,2
08.12.2023	-	0,707	0,181	18,02	9,36	17,78	9,36	8,42	24	0	0	60,3	30,8	29,57	0,6	0,2
09.12.2023	-	0,696	0,175	18,11	9,69	17,86	9,68	8,18	24	0	0	60,2	31,5	28,72	0,6	0,2
10.12.2023	-	0,692	0,2	18,55	9,97	18,28	9,95	8,33	24	0	0	60,2	33,6	26,59	0,6	0,2
11.12.2023	-	0,689	0,186	17,83	9,41	17,59	9,41	8,18	24	0	0	60,1	31,4	28,76	0,6	0,2
12.12.2023	-	0,434	0,112	12,66	7,84	12,5	7,84	4,66	24	0	0	57,6	31,8	25,78	0,6	0,2
13.12.2023	-	-0,009	-0,004	2,54	4,38	2,54	4,38	-1,84	24	0	0	16	19,5	-3,54	0,6	0,2
14.12.2023	-	0,818	0,23	21,11	10,83	20,77	10,83	9,94	24	0	0	59,6	30,5	29,09	0,6	0,2
15.12.2023	-	0,752	0,2	19,98	11,04	19,73	11,04	8,69	24	0	0	60,4	32,6	27,78	0,6	0,2
16.12.2023	-	0,764	0,208	20,01	10,64	19,69	10,64	9,05	24	0	0	60,5	32,6	27,91	0,6	0,2
17.12.2023	-	0,742	0,211	20,09	11,04	19,77	11,03	8,74	24	0	0	60,3	33,7	26,61	0,6	0,2
18.12.2023	-	0,758	0,21	19,71	10,34	19,45	10,34	9,11	24	0	0	60,4	32,2	28,19	0,6	0,2
19.12.2023	-	0,712	0,192	19,31	10,88	19,06	10,88	8,18	24	0	0	59,9	32,6	27,27	0,6	0,2
20.12.2023	-	0,703	0,199	19,33	10,57	19,08	10,57	8,51	24	0	0	59	32,6	26,39	0,6	0,2
21.12.2023	-	0,761	0,228	20,05	9,68	19,8	9,68	10,12	24	0	0	58,7	32,2	26,54	0,6	0,2
22.12.2023	-	0,724	0,197	20,2	11,51	19,94	11,51	8,43	24	0	0	59,1	33	26,16	0,6	0,2
23.12.2023	-	0,754	0,198	20,18	10,75	19,92	10,75	9,17	24	0	0	59	31,5	27,53	0,6	0,2
Итого:	-2,4	20,544	5,762	546,22	294,67	538,51	294,58	243,93	720	0	-	58,66	32,2	26,46	0,6	0,2

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.11.2023	410,526	12086,46	7174,48	11865,27	7140,18
23.12.2023	431,07	12632,68	7469,15	12403,78	7434,76

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения