

#108780#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Артиллерийская 41, Калининград  
5346  
6839  
ВКТ-7  
00209551  
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2024	0,846	0,266	25,35	15,13	24,88	15,06	9,82	24	0	0	60	37	22,98	0,6	0,2	1,2
25.11.2024	0,796	0,239	24,78	15,68	24,3	15,62	8,68	24	0	0	59,9	37,3	22,59	0,6	0,2	5,9
26.11.2024	0,758	0,219	24,45	16,29	23,97	16,2	7,77	24	0	0	60	37,8	22,26	0,6	0,2	7,3
27.11.2024	0,806	0,249	24,69	15,21	24,23	15,14	9,09	24	0	0	60	37,5	22,52	0,6	0,2	4,7
28.11.2024	0,77	0,226	24,39	15,82	23,93	15,76	8,17	24	0	0	59,8	37,4	22,46	0,6	0,2	4,4
29.11.2024	0,79	0,24	24,52	15,43	24,04	15,36	8,68	24	0	0	60	37,5	22,55	0,6	0,2	4,2
30.11.2024	0,784	0,232	24,54	15,86	24,06	15,78	8,28	24	0	0	60,3	37,6	22,68	0,6	0,2	4,1
01.12.2024	0,892	0,295	25,49	13,96	25,02	13,88	11,14	24	0	0	60,2	37	23,26	0,6	0,2	2,2
02.12.2024	0,773	0,222	24,71	16,26	24,23	16,19	8,04	24	0	0	60,1	37,7	22,42	0,6	0,2	2,9
03.12.2024	0,761	0,219	24,71	16,6	24,23	16,47	7,76	24	0	0	60,2	38,2	21,97	0,6	0,2	-
04.12.2024	0,79	0,234	24,71	15,89	24,23	15,8	8,43	24	0	0	60,3	37,8	22,54	0,6	0,2	-
05.12.2024	0,764	0,22	24,65	16,34	24,17	16,25	7,92	24	0	0	60	37,8	22,15	0,6	0,2	-
06.12.2024	0,769	0,214	24,62	16,46	24,14	16,37	7,77	24	0	0	60,1	37,3	22,79	0,6	0,2	-
07.12.2024	0,811	0,236	24,81	15,53	24,33	15,46	8,87	24	0	0	60	36,8	23,13	0,6	0,2	-
08.12.2024	0,865	0,273	25,48	14,85	25	14,78	10,22	24	0	0	60,1	36,9	23,22	0,6	0,2	-
09.12.2024	0,753	0,204	24,43	16,66	23,95	16,57	7,38	24	0	0	60,1	37,5	22,57	0,6	0,2	-
10.12.2024	0,781	0,219	24,72	16,27	24,24	16,2	8,04	24	0	0	60,2	37,3	22,9	0,6	0,2	-
11.12.2024	0,797	0,238	24,85	15,86	24,37	15,79	8,58	24	0	0	60	37,3	22,7	0,6	0,2	-
12.12.2024	0,77	0,214	24,61	16,41	24,13	16,36	7,77	24	0	0	60,2	37,5	22,72	0,6	0,2	-
13.12.2024	0,818	0,245	25,29	16,13	24,81	16,03	8,78	24	0	0	60,4	37,6	22,85	0,6	0,2	-
14.12.2024	0,835	0,249	25,68	16,32	25,2	16,24	8,96	24	0	0	60,4	37,4	22,99	0,6	0,2	-
15.12.2024	0,884	0,28	26,2	15,43	25,72	15,35	10,37	24	0	0	60,2	37	23,19	0,6	0,2	-
16.12.2024	0,827	0,244	25,69	16,37	25,21	16,27	8,94	24	0	0	60	37,2	22,82	0,6	0,2	-
17.12.2024	0,774	0,22	25,2	16,98	24,72	16,87	7,85	24	0	0	59,9	37,8	22,17	0,6	0,2	-
18.12.2024	0,785	0,237	25,24	16,58	24,76	16,48	8,28	24	0	0	60	38,1	21,92	0,6	0,2	-
19.12.2024	0,785	0,243	25,17	16,42	24,69	16,3	8,39	24	0	0	60	38,3	21,76	0,6	0,2	-
20.12.2024	0,81	0,239	25,39	16,23	24,91	16,14	8,77	24	0	0	60,1	37,7	22,38	0,6	0,2	-
21.12.2024	0,827	0,253	25,64	16,08	25,16	16	9,16	24	0	0	60,2	37,7	22,52	0,6	0,2	-
22.12.2024	0,836	0,265	25,83	15,92	25,35	15,84	9,51	24	0	0	60,1	38	22,12	0,6	0,2	-
23.12.2024	0,76	0,222	23,96	15,52	23,51	15,44	8,07	24	0	0	60,1	37,5	22,6	0,6	0,2	-
Итого:	24,017	0	749,8	478,49	735,49	476	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,017															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2024	657,026	18969,38	11049,5	18636,47	11007,92
23.12.2024	681,043	19719,18	11527,99	19371,96	11483,92

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2024 8:41:36