

#112408#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Артиллерийская 41, Калининград  
5346  
6839  
ВКТ-7  
00209551  
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	0,761	0,216	23,43	14,88	22,99	14,83	8,16	24	0	0	60,1	36,9	23,16	0,6	0,2	1,8
25.12.2024	0,792	0,233	23,8	14,5	23,36	14,46	8,9	24	0	0	59,8	36,3	23,53	0,6	0,2	2,1
26.12.2024	0,784	0,224	23,56	14,6	23,11	14,55	8,56	24	0	0	60,1	36,4	23,75	0,6	0,2	3,8
27.12.2024	0,758	0,216	23,21	14,77	22,78	14,72	8,06	24	0	0	60	36,6	23,44	0,6	0,2	5,3
28.12.2024	0,771	0,227	23,36	14,46	22,93	14,42	8,51	24	0	0	59,9	36,4	23,46	0,6	0,2	4,3
29.12.2024	0,793	0,24	23,59	14,31	23,15	14,28	8,87	24	0	0	60	36,3	23,7	0,6	0,2	3,9
30.12.2024	0,87	0,256	24,21	13,33	23,79	13,31	10,48	24	0	0	60	34,9	25,12	0,6	0,2	4,8
31.12.2024	0,917	0,292	24,89	12,55	24,47	12,54	11,93	24	0	0	59,6	34,8	24,79	0,6	0,2	5,5
01.01.2025	0,765	0,201	23,08	14,76	22,68	14,73	7,95	24	0	0	60	35,6	24,36	0,6	0,2	4,2
02.01.2025	0,78	0,216	23,31	14,54	22,91	14,49	8,42	24	0	0	59,9	35,6	24,3	0,6	0,2	4
03.01.2025	0,813	0,227	23,63	14,22	23,21	14,19	9,02	24	0	0	60,2	35,4	24,8	0,6	0,2	-0,5
04.01.2025	0,813	0,227	23,68	14,35	23,28	14,32	8,96	24	0	0	60	35,2	24,8	0,6	0,2	-0,9
05.01.2025	0,834	0,238	23,9	13,94	23,49	13,9	9,59	24	0	0	60	35,1	24,88	0,6	0,2	-1,8
06.01.2025	0,82	0,239	23,9	14,04	23,48	13,99	9,49	24	0	0	59,8	35,2	24,5	0,6	0,2	-1,4
07.01.2025	0,789	0,236	23,78	14,58	23,37	14,53	8,84	24	0	0	59,8	36,4	23,42	0,6	0,2	4,9
08.01.2025	0,811	0,237	23,92	14,43	23,49	14,37	9,12	24	0	0	60	35,9	24,11	0,6	0,2	2,3
09.01.2025	0,789	0,227	23,68	14,6	23,25	14,56	8,69	24	0	0	59,8	35,9	23,87	0,6	0,2	0,7
10.01.2025	0,761	0,21	22,99	14,45	22,61	14,43	8,18	24	0	0	59,3	35,2	24,1	0,6	0,2	-
11.01.2025	0,804	0,233	22,86	12,79	22,48	12,79	9,69	24	0	0	59	34,1	24,9	0,6	0,2	-
12.01.2025	0,831	0,268	23,46	12,56	23,07	12,56	10,51	24	0	0	59	34,8	24,2	0,6	0,2	-
13.01.2025	0,771	0,209	22,39	13,36	22,05	13,36	8,69	24	0	0	59	33,8	25,25	0,6	0,2	-
14.01.2025	0,763	0,194	21,98	13,29	21,67	13,29	8,38	24	0	0	59	33,2	25,77	0,6	0,2	-
15.01.2025	0,768	0,22	22,22	12,81	21,89	12,81	9,08	24	0	0	58,7	34	24,78	0,6	0,2	-
16.01.2025	0,789	0,218	22,21	12,53	21,87	12,53	9,34	24	0	0	59	33,3	25,7	0,6	0,2	-
17.01.2025	0,747	0,197	21,77	13,28	21,44	13,28	8,16	24	0	0	59,1	33,7	25,45	0,6	0,2	-
18.01.2025	0,805	0,233	22,39	12,29	22	12,29	9,71	24	0	0	59,3	33,7	25,6	0,6	0,2	-
19.01.2025	0,845	0,268	23,05	12,05	22,66	12,05	10,61	24	0	0	59,7	34,4	25,33	0,6	0,2	-
20.01.2025	0,774	0,208	22,01	12,91	21,62	12,91	8,71	24	0	0	59,6	33,9	25,75	0,6	0,2	-
21.01.2025	0,747	0,197	21,86	13,47	21,5	13,47	8,03	24	0	0	59,7	34,4	25,27	0,6	0,2	-
22.01.2025	0,76	0,214	21,99	13,08	21,65	13,08	8,57	24	0	0	59,7	34,6	25,14	0,6	0,2	-
23.01.2025	0,727	0,192	21,76	13,77	21,43	13,77	7,66	24	0	0	59,6	34,7	24,93	0,6	0,2	-
Итого:	24,552	0	715,87	425,5	703,68	424,81	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,552															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	681,043	19719,18	11527,99	19371,96	11483,92
23.01.2025	705,595	20435,05	11953,49	20075,64	11908,73

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2025 15:25:13