

#115102#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/25г.-23/02/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская,46 ГВС

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сеп. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 9.00°C

Заводской номер 00261574 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=3 ТЗ=0 КС=0x3478 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.01.2025	57,86	32,85	25,01	16,46	16,21	8,62	8,62	7,59	6,34	1,23	0,586	0,373	24	0	
24.01.2025	57,6	32,9	24,7	15,68	15,44	8,86	8,86	6,58	6,31	1,33	0,537	0,321	24	0	
25.01.2025	57,91	32,99	24,92	16,9	16,64	8,72	8,72	7,92	6,29	1,3	0,605	0,389	24	0	
26.01.2025	57,85	33,07	24,78	17,56	17,28	8,71	8,71	8,57	6,39	1,21	0,634	0,419	24	0	
27.01.2025	57,72	33,09	24,63	16,46	16,21	8,82	8,82	7,39	6,36	1,27	0,575	0,362	24	0	
28.01.2025	57,63	33,02	24,61	16,27	16,01	8,77	8,77	7,24	6,41	1,28	0,571	0,355	24	0	
29.01.2025	57,83	32,87	24,96	16,67	16,42	8,57	8,57	7,85	6,3	1,34	0,597	0,384	24	0	*
30.01.2025	56,19	32,21	23,98	16,51	16,28	8,66	8,66	7,62	6,35	1,24	0,568	0,362	24	0	
31.01.2025	57,55	32,76	24,79	15,79	15,53	8,75	8,75	6,78	6,33	1,36	0,547	0,328	24	0	*
01.02.2025	57,83	32,49	25,34	16,36	16,1	8,71	8,71	7,39	6,31	1,34	0,581	0,362	24	0	*
02.02.2025	58,28	32,54	25,74	17,83	17,53	8,4	8,4	9,13	6,33	1,3	0,668	0,452	24	0	
03.02.2025	57,11	32,38	24,73	15,61	15,36	8,69	8,69	6,67	6,23	1,33	0,536	0,321	24	0	*
04.02.2025	57,92	32,63	25,29	17,17	16,89	8,46	8,46	8,43	6,33	1,24	0,626	0,415	24	0	
05.02.2025	57,89	32,86	25,03	16,96	16,69	8,57	8,57	8,12	6,38	1,36	0,613	0,4	24	0	*
06.02.2025	57,84	32,91	24,93	16,14	15,88	8,75	8,75	7,13	6,33	1,36	0,566	0,348	24	0	
07.02.2025	57,89	32,87	25,02	16,33	16,07	8,74	8,74	7,33	6,37	1,4	0,575	0,36	24	0	*
08.02.2025	57,98	32,82	25,16	16,25	16	8,81	8,81	7,19	6,39	1,36	0,573	0,354	24	0	
09.02.2025	58,27	32,59	25,68	17,8	17,5	8,36	8,36	9,14	6,37	1,43	0,665	0,452	24	0	
10.02.2025	58,03	32,65	25,38	16,5	16,23	8,56	8,56	7,67	6,3	1,29	0,596	0,377	24	0	
11.02.2025	57,71	32,41	25,3	15,81	15,55	8,65	8,65	6,9	6,32	1,38	0,554	0,339	24	0	
12.02.2025	58,06	32,36	25,7	16,92	16,66	8,51	8,51	8,15	6,28	1,41	0,618	0,4	24	0	
13.02.2025	57,96	32,39	25,57	16,74	16,47	8,52	8,52	7,95	6,43	1,4	0,608	0,392	24	0	
14.02.2025	57,84	32,48	25,36	16,03	15,78	8,66	8,66	7,12	6,42	1,41	0,568	0,349	24	0	*
15.02.2025	57,92	32,86	25,06	16,32	16,08	8,94	8,94	7,14	6,36	1,37	0,573	0,351	24	0	*
16.02.2025	58,27	32,81	25,46	17,89	17,6	8,75	8,75	8,85	6,44	1,49	0,659	0,438	24	0	*
17.02.2025	58,04	32,78	25,26	16,8	16,55	8,94	8,94	7,61	6,44	1,49	0,6	0,373	24	0	*
18.02.2025	57,94	32,89	25,05	16,65	16,4	8,93	8,93	7,47	6,34	1,37	0,589	0,369	24	0	
19.02.2025	58,04	33,11	24,93	16,8	16,53	8,97	8,97	7,56	6,3	1,28	0,594	0,371	24	0	
20.02.2025	58,11	33,03	25,08	16,85	16,58	8,91	8,91	7,67	6,31	1,32	0,601	0,378	24	0	*
21.02.2025	58,02	32,94	25,08	16,29	16,03	9,07	9,07	6,96	6,36	1,28	0,567	0,342	24	0	
22.02.2025	58	32,95	25,05	16,31	16,06	9,03	9,03	7,03	6,34	1,29	0,571	0,345	24	0	
23.02.2025	58,25	32,85	25,4	17,3	17,03	8,77	8,77	8,26	6,37	1,24	0,629	0,409	24	0	
Итого:				531,96	523,59	279,18	279,18	244,41			18,95	11,99	768	0	
Средние:	57,85	32,76	25,09						6,34	1,33					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/01/2524:00	5685,17	5595,3	2971,31	2971,31	2623,99	201,202	132,887	8337	28
23/02/2524:00	6217,13	6118,89	3250,49	3250,49	2868,4	220,152	144,877	9105	28
Итого:	531,96	523,59	279,18	279,18	244,41	18,95	11,99	768	0

Период нормальной работы
Период отсуствия.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 9142ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж. организации

