

#78574#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/03/24г.-23/04/24г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская,46 ГВС

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 9.00°C

Заводской номер 00261574 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 фТ=3 Т3=0 КС=0x3478 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.03.2024	59,05	34,82	24,23	18,59	18,29	8,72	8,72	9,57	6,23	5,67	0,689	0,479	24	0	
24.03.2024	59,05	34,84	24,21	18,31	18	8,75	8,75	9,25	6,25	5,67	0,674	0,464	24	0	
25.03.2024	59,09	34,87	24,22	18,34	18,05	8,62	8,62	9,43	6,27	5,75	0,68	0,474	24	0	
26.03.2024	58,95	34,79	24,16	17,5	17,23	8,7	8,7	8,53	6,24	5,67	0,635	0,428	24	0	
27.03.2024	59,13	34,86	24,27	17,82	17,55	8,55	8,55	9	6,26	5,69	0,66	0,452	24	0	
28.03.2024	58,85	34,77	24,08	17,36	17,11	8,66	8,66	8,45	6,24	5,67	0,628	0,42	24	0	
29.03.2024	58,75	34,71	24,04	17,22	16,96	8,67	8,67	8,29	6,25	5,69	0,619	0,415	24	0	
30.03.2024	59,22	35,17	24,05	17,69	17,4	8,63	8,63	8,77	6,25	5,65	0,648	0,441	24	0	
31.03.2024	59,36	35,54	23,82	17,69	17,41	8,55	8,55	8,86	6,24	5,67	0,648	0,448	24	0	
01.04.2024	59,11	35,63	23,48	17,56	17,28	8,54	8,54	8,74	6,25	5,69	0,637	0,435	24	0	
02.04.2024	59,18	35,27	23,91	17,58	17,31	8,54	8,54	8,77	6,28	5,69	0,643	0,439	24	0	
03.04.2024	59,32	34,87	24,45	18,42	18,12	8,58	8,58	9,54	6,23	5,73	0,689	0,479	24	0	
04.04.2024	59,11	35,18	23,93	18,49	18,2	8,72	8,72	9,48	6,26	5,68	0,684	0,476	24	0	
05.04.2024	59,18	35,15	24,03	17,46	17,2	8,9	8,9	8,3	6,3	5,69	0,628	0,418	24	0	
06.04.2024	59,1	34,85	24,25	17,73	17,45	8,81	8,81	8,64	6,27	5,68	0,645	0,431	24	0	
07.04.2024	59,43	35,53	23,9	17,74	17,45	9,07	9,07	8,38	6,27	5,66	0,64	0,424	24	0	
08.04.2024	59,34	35,53	23,81	18,2	17,9	8,78	8,78	9,12	6,3	5,73	0,669	0,459	24	0	
09.04.2024	59,26	36,12	23,14	17,76	17,49	8,95	8,95	8,54	6,27	5,76	0,636	0,429	24	0	
10.04.2024	59,22	35,35	23,87	18,04	17,74	8,87	8,87	8,87	6,29	5,73	0,656	0,447	24	0	
11.04.2024	59,2	34,76	24,44	17,85	17,56	8,91	8,91	8,65	6,27	5,66	0,652	0,433	24	0	
12.04.2024	59,02	34,4	24,62	17,28	17,01	9,05	9,05	7,96	6,3	5,66	0,62	0,399	24	0	
13.04.2024	58,91	34,11	24,8	17,49	17,21	8,96	8,96	8,25	6,27	5,77	0,63	0,415	24	0	
14.04.2024	59,41	33,51	25,9	19,47	19,15	8,46	8,46	10,69	6,27	5,65	0,758	0,541	24	0	
15.04.2024	59,38	33,23	26,15	17,92	17,64	8,87	8,87	8,77	6,27	5,69	0,672	0,44	24	0	
16.04.2024	58,81	33,15	25,66	18,4	18,12	8,75	8,75	9,37	6,27	5,73	0,692	0,467	24	0	
17.04.2024	59,19	32,83	26,36	18,55	18,25	8,73	8,73	9,52	6,3	5,74	0,708	0,48	24	0	
18.04.2024	59,2	32,42	26,78	19,01	18,72	8,57	8,57	10,15	6,28	5,73	0,738	0,509	24	0	
19.04.2024	58,78	32,62	26,16	17,8	17,52	8,71	8,71	8,81	6,26	5,7	0,665	0,439	24	0	
20.04.2024	58,88	33,59	25,29	17,57	17,28	8,9	8,9	8,38	6,29	5,82	0,643	0,417	24	0	
21.04.2024	59,11	33,8	25,31	19,36	19,04	8,47	8,47	10,57	6,27	5,78	0,742	0,529	24	0	
22.04.2024	59	33,91	25,09	17,72	17,46	8,77	8,77	8,69	6,26	5,8	0,653	0,435	24	0	
23.04.2024	58,83	34,17	24,66	17,47	17,18	8,81	8,81	8,37	6,24	5,73	0,635	0,418	24	0	
Итого:				575,39	566,28	279,57	279,57	286,71			21,216	14,38	768	0	
Средние:	59,1	34,51	24,59						6,26	5,7					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/03/2424:00	790,12	777,67	397,19	397,19	380,48	28,343	19,05	1018	3
23/04/2424:00	1365,51	1343,95	676,76	676,76	667,19	49,559	33,43	1786	3
Итого:	575,39	566,28	279,57	279,57	286,71	21,216	14,38	768	0

Период нормальной работы 768ч  
Период отсутств.счета тепл.энергий 0ч  
Время работы прибора после сброса 1798ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_

