

#82044#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/04/24г.-23/05/24г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская,46 ГВС

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 9.00°C

Заводской номер 00261574

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=3

ТЗ=0

КС=0х3478

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.04.2024	58,83	34,17	24,66	17,47	17,18	8,81	8,81	8,37	6,24	5,73	0,635	0,418	24	0	
24.04.2024	58,83	34,49	24,34	17,54	17,26	8,58	8,58	8,68	6,31	5,76	0,637	0,432	24	0	
25.04.2024	58,74	34,69	24,05	17,78	17,49	8,63	8,63	8,86	6,27	5,76	0,648	0,443	24	0	
26.04.2024	58,91	35,12	23,79	17,4	17,14	8,78	8,78	8,36	6,3	5,78	0,624	0,418	24	0	
27.04.2024	58,7	35,15	23,55	17,52	17,25	8,75	8,75	8,5	6,29	5,79	0,629	0,422	24	0	
28.04.2024	58,64	35,41	23,23	16,9	16,66	9,01	9,01	7,65	6,29	5,77	0,588	0,378	24	0	
29.04.2024	58,81	35,85	22,96	16,94	16,67	8,94	8,94	7,73	6,28	5,79	0,59	0,386	24	0	
30.04.2024	58,66	35,94	22,72	16,49	16,25	9,01	9,01	7,24	6,24	5,84	0,563	0,358	24	0	
01.05.2024	58,68	36,28	22,4	16,46	16,21	9,1	9,1	7,11	6,29	5,8	0,554	0,354	24	0	
02.05.2024	59,07	36,31	22,76	17,25	16,97	8,83	8,83	8,14	6,28	5,77	0,607	0,407	24	0	
03.05.2024	58,95	36,4	22,55	16,59	16,34	9,18	9,18	7,16	6,24	5,75	0,566	0,359	24	0	
04.05.2024	58,92	36,2	22,72	16,82	16,56	9,08	9,08	7,48	6,25	5,77	0,579	0,372	24	0	
05.05.2024	58,82	36,05	22,77	17,06	16,8	9,15	9,15	7,65	6,28	5,86	0,589	0,384	24	0	
06.05.2024	59,03	35,61	23,42	17,55	17,28	9,03	9,03	8,25	6,28	5,81	0,627	0,415	24	0	
07.05.2024	59,18	35,22	23,96	17,82	17,54	9,17	9,17	8,37	6,3	5,8	0,638	0,421	24	0	
08.05.2024	59,25	34,89	24,36	17,44	17,19	9,24	9,24	7,95	6,28	5,78	0,627	0,401	24	0	
09.05.2024	59,03	34,5	24,53	17,23	16,97	9,17	9,17	7,8	6,27	5,78	0,615	0,391	24	0	
10.05.2024	59,15	35,37	23,78	17,88	17,58	9,98	9,98	7,6	6,29	5,87	0,617	0,382	24	0	
11.05.2024	59,21	34,9	24,31	18,53	18,23	9,68	9,68	8,55	6,27	5,91	0,664	0,433	24	0	
12.05.2024	59,24	34,91	24,33	18,22	17,92	9,78	9,78	8,14	6,25	5,93	0,647	0,41	24	0	
13.05.2024	59,18	34,74	24,44	18,42	18,12	9,58	9,58	8,54	6,25	5,88	0,662	0,43	24	0	
14.05.2024	59,16	34,93	24,23	18,33	18,04	9,53	9,53	8,51	6,21	5,86	0,659	0,429	24	0	
15.05.2024	59,19	35,14	24,05	18,74	18,43	9,44	9,44	8,99	6,28	5,87	0,675	0,452	24	0	
16.05.2024	59,31	35,39	23,92	18,15	17,87	9,65	9,65	8,22	6,28	5,88	0,642	0,412	24	0	
17.05.2024	59,26	35,44	23,82	18,31	18,02	9,5	9,5	8,52	6,26	5,88	0,654	0,43	24	0	
18.05.2024	59,23	35,84	23,39	18,04	17,76	9,61	9,61	8,15	6,27	5,87	0,634	0,411	24	0	
19.05.2024	59,38	36,15	23,23	18,4	18,08	9,47	9,47	8,61	6,22	5,9	0,652	0,435	24	0	
20.05.2024	59,44	36,32	23,12	18,66	18,37	9,33	9,33	9,04	6,22	5,83	0,671	0,456	24	0	
21.05.2024	59,18	36,49	22,69	17,74	17,47	9,56	9,56	7,91	6,25	5,85	0,613	0,4	24	0	
22.05.2024	59,46	36,75	22,71	17,96	17,67	9,55	9,55	8,12	6,24	5,83	0,625	0,411	24	0	
23.05.2024	59,47	36,84	22,63	17,8	17,53	9,54	9,54	7,99	6,23	5,87	0,618	0,404	24	0	
Итого:				547,44	538,85	286,66	286,66	252,19			19,349	12,654	744	0	
Средние:	59,06	35,53	23,52						6,26	5,82					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/04/2424:00	1348,04	1326,77	667,95	667,95	658,82	48,924	33,012	1762	3
23/05/2424:00	1895,48	1865,62	954,61	954,61	911,01	68,273	45,666	2506	3
Итого:	547,44	538,85	286,66	286,66	252,19	19,349	12,654	744	0

Период нормальной работы 744 ч  
Период отсутствия учета тепл. энергии 0 ч  
Время работы прибора после сброса 2518 ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

