

#130118#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/04/25г.-23/05/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская, 46

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 9.00°C

Заводской номер 00261574

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=3

ТЗ=0

КС=0x3478

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.2025	58,01	31,91	26,1	16,24	15,98	7,86	7,86	8,12	6,39	1,95	0,606	0,401	24	0	
24.04.2025	57,88	31,9	25,98	15,53	15,28	8,19	8,19	7,09	6,48	1,82	0,56	0,348	24	0	
25.04.2025	58,05	31,24	26,81	15,83	15,56	8,19	8,19	7,37	6,24	1,96	0,581	0,363	24	0	
26.04.2025	57,98	30,51	27,47	16,05	15,8	8,23	8,23	7,57	6,43	2,02	0,596	0,373	24	0	
27.04.2025	58,03	30,26	27,77	16,57	16,3	8,15	8,15	8,15	6,28	2	0,624	0,402	24	0	
28.04.2025	57,93	30,35	27,58	16,03	15,76	8,16	8,16	7,6	6,31	1,85	0,598	0,374	24	0	
29.04.2025	57,89	30,34	27,55	15,63	15,37	8,22	8,22	7,15	6,48	1,87	0,576	0,352	24	0	
30.04.2025	57,94	30,36	27,58	15,47	15,21	8,16	8,16	7,05	6,38	2,11	0,568	0,346	24	0	
01.05.2025	58,02	30,45	27,57	15,84	15,58	8,15	8,15	7,43	6,25	1,85	0,589	0,367	24	0	
02.05.2025	58,03	30,57	27,46	15,44	15,18	8,04	8,04	7,14	6,31	1,91	0,572	0,351	24	0	
03.05.2025	57,59	30,51	27,08	8,35	8,2	4,6	4,6	3,6	4,74	2,11	0,299	0,175	22	2	*
04.05.2025	57,66	31,17	26,49	0	0	0	0	0	5,94	1,71	0	0	24	0	
05.05.2025	57,49	31,2	26,29	0	0	0	0	0	6,33	1,47	0	0	24	0	
06.05.2025	56,8	30,76	26,04	0	0	0	0	0	6,49	1,49	0	0	24	0	
07.05.2025	57,75	30,78	26,97	0	0	0	0	0	6,49	1,53	0	0	24	0	
08.05.2025	57,54	29,99	27,55	0	0	0	0	0	6,4	1,44	0	0	24	0	
09.05.2025	57,68	29,99	27,69	0	0	0	0	0	6,36	1,48	0	0	24	0	
10.05.2025	57,64	29,98	27,66	0	0	0	0	0	6,34	1,5	0	0	24	0	
11.05.2025	57,82	30,15	27,67	0	0	0	0	0	6,4	1,4	0	0	24	0	
12.05.2025	57,73	30,27	27,46	0	0	0	0	0	6,4	1,5	0	0	24	0	
13.05.2025	57,54	30,51	27,03	0	0	0	0	0	6,4	1,42	0	0	24	0	
14.05.2025	57,75	30,79	26,96	0	0	0	0	0	6,39	1,47	0	0	24	0	
15.05.2025	57,65	30,44	27,21	0	0	0	0	0	6,47	1,41	0	0	24	0	
16.05.2025	57,79	30,55	27,24	0	0	0	0	0	6,43	1,42	0	0	24	0	
17.05.2025	57,78	30,57	27,21	0	0	0	0	0	6,39	1,4	0	0	24	0	
18.05.2025	58	30,44	27,56	0	0	0	0	0	6,43	1,43	0	0	24	0	
19.05.2025	57,93	30,74	27,19	0	0	0	0	0	6,39	1,36	0	0	24	0	
20.05.2025	57,76	30,72	27,04	0	0	0	0	0	6,4	1,54	0	0	24	0	
21.05.2025	57,79	31,27	26,52	0	0	0	0	0	6,43	1,49	0	0	24	0	
22.05.2025	57,95	31,75	26,2	0	0	0	0	0	6,33	1,56	0	0	24	0	
23.05.2025	57,8	31,79	26,01	0	0	0	0	0	6,35	1,5	0	0	24	0	
Итого:				166,98	164,22	85,95	85,95	78,27			6,169	3,852	742	2	
Средние:	57,78	30,71	27,06						6,31	1,64					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2524:00	7179,22	7065,7	3752,93	3752,93	3312,77	254,58	166,744	10494	31
23/05/2524:00	7346,2	7229,92	3838,88	3838,88	3391,04	260,749	170,596	11236	33
Итого:	166,98	164,22	85,95	85,95	78,27	6,169	3,852	742	2

Период нормальной работы 742ч

Период отсутств.счета тепл. энергии 2ч

Время работы прибора после сброса 41326ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации



ош ош. 05.25 00жж
2ч. мб.