

#85301#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/05/24г.-22/06/24г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская,46 ГВС

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 9.00°C

Заводской номер 00261574

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=3

ТЗ=0

КС=0х3478

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
22.05.2024	59,46	36,75	22,71	17,96	17,67	9,55	9,55	8,12	6,24	5,83	0,625	0,411	24	0	
23.05.2024	59,47	36,84	22,63	17,8	17,53	9,54	9,54	7,99	6,23	5,87	0,618	0,404	24	0	
24.05.2024	59,11	35,98	23,13	8,36	8,22	4,79	4,79	3,43	6,17	4,77	0,282	0,173	13	11	*
25.05.2024	59,26	36,45	22,81	15,69	15,43	8,72	8,72	6,71	6,37	5,82	0,535	0,335	24	0	
26.05.2024	59,52	37,54	21,98	17,79	17,49	9,86	9,86	7,63	6,38	5,85	0,6	0,386	24	0	
27.05.2024	59,43	37,97	21,46	17,23	16,96	10,16	10,16	6,8	6,37	5,82	0,563	0,345	24	0	
28.05.2024	59,43	38,27	21,16	17,43	17,16	10,24	10,24	6,92	6,34	5,86	0,567	0,348	24	0	
29.05.2024	59,59	38,25	21,34	17,75	17,47	10,23	10,23	7,24	6,36	5,85	0,583	0,366	24	0	
30.05.2024	59,46	38,23	21,23	16,05	15,81	9,88	9,88	5,93	6,35	5,89	0,507	0,299	23	1	*
31.05.2024	59,54	38,3	21,24	16,76	16,49	10,35	10,35	6,14	6,39	5,83	0,529	0,314	24	0	
01.06.2024	59,42	38,37	21,05	16,76	16,5	10,33	10,33	6,17	6,38	5,84	0,527	0,311	24	0	
02.06.2024	59,24	38,23	21,01	18,15	17,86	10,21	10,21	7,65	6,38	5,83	0,599	0,385	24	0	
03.06.2024	59,27	37,49	21,78	11,02	10,85	6,55	6,55	4,3	6,26	5,15	0,358	0,217	16	8	*
04.06.2024	59,56	37,72	21,84	16,76	16,51	10,2	10,2	6,31	6,36	5,92	0,54	0,319	24	0	
05.06.2024	59,63	37,84	21,79	17,46	17,2	10,18	10,18	7,02	6,36	5,8	0,578	0,354	24	0	
06.06.2024	59,76	37,73	22,03	16,92	16,65	10,22	10,22	6,43	6,37	5,88	0,554	0,324	24	0	
07.06.2024	59,66	37,65	22,01	17,13	16,87	10,18	10,18	6,69	6,37	5,86	0,56	0,339	24	0	
08.06.2024	59,62	37,71	21,91	16,82	16,56	10,22	10,22	6,34	6,37	5,87	0,545	0,321	24	0	
09.06.2024	59,62	37,81	21,81	17,34	17,07	10,04	10,04	7,03	6,39	5,86	0,574	0,356	24	0	
10.06.2024	59,55	37,76	21,79	16,86	16,61	10,09	10,09	6,52	6,35	5,84	0,551	0,331	24	0	
11.06.2024	59,59	37,33	22,26	16,58	16,31	10,18	10,18	6,13	6,37	5,87	0,536	0,31	24	0	
12.06.2024	59,56	37,17	22,39	17,24	16,96	10,22	10,22	6,74	6,36	5,8	0,567	0,342	24	0	
13.06.2024	59,63	37,15	22,48	16,64	16,38	10,16	10,16	6,22	6,33	5,82	0,545	0,314	24	0	
14.06.2024	59,75	37,19	22,56	16,49	16,23	10,11	10,11	6,12	6,41	5,83	0,541	0,313	24	0	
15.06.2024	59,91	37,29	22,62	17,37	17,09	10	10	7,09	6,36	5,8	0,585	0,361	24	0	
16.06.2024	60	37,68	22,32	17,52	17,24	10,08	10,08	7,16	6,35	5,82	0,586	0,367	24	0	
17.06.2024	59,79	37,63	22,16	17,05	16,77	9,96	9,96	6,81	6,35	5,84	0,567	0,348	24	0	
18.06.2024	59,76	37,89	21,87	16,56	16,31	10,04	10,04	6,27	6,35	5,79	0,537	0,318	24	0	
19.06.2024	59,83	37,69	22,14	16,49	16,22	9,91	9,91	6,31	6,35	5,87	0,539	0,32	24	0	
20.06.2024	59,76	37,31	22,45	16,31	16,05	9,85	9,85	6,2	6,4	5,8	0,536	0,313	24	0	
21.06.2024	59,62	37,29	22,33	15,86	15,6	9,64	9,64	5,96	6,37	5,81	0,521	0,301	24	0	
22.06.2024	59,73	37,25	22,48	16,96	16,69	9,42	9,42	7,27	6,32	5,78	0,579	0,372	24	0	
Итого:				529,11	520,76	311,11	311,11	209,65			17,434	10,617	748	20	
Средние:	59,57	37,55	22,02						6,34	5,78					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
21/05/2424:00	1859,72	1830,42	935,52	935,52	894,9	67,03	44,851	2458	3
22/06/2424:00	2388,83	2351,18	1246,63	1246,63	1104,55	84,464	55,468	3206	23
Итого:	529,11	520,76	311,11	311,11	209,65	17,434	10,617	748	20

Период нормальной работы 748ч

Период отсутств. счета тепл. энергии _____

Время работы прибора после сброса 3238ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

