

#132844#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/25г.-23/06/25г.

Абонент: _ УКЛР

Адрес: _ Артиллерийская, 46 ГВС

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 9.00°C

Заводской номер 00261574

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=3

ТЗ=0

КС=0х3478

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2025	57,8	31,79	26,01	0	0	0	0	0	6,35	1,5	0	0	24	0	
24.05.2025	57,79	31,84	25,95	0	0	0	0	0	6,51	1,41	0	0	24	0	
25.05.2025	57,84	31,9	25,94	0	0	0	0	0	6,44	1,56	0	0	24	0	
26.05.2025	57,79	31,96	25,83	0	0	0	0	0	6,36	1,35	0	0	24	0	
27.05.2025	57,73	32,07	25,66	0	0	0	0	0	6,37	1,54	0	0	24	0	
28.05.2025	58,32	32,61	25,71	7,32	7,2	3,31	3,31	3,89	6,41	1,36	0,277	0,193	23	1	*
29.05.2025	57,92	32,28	25,64	15,55	15,29	8,26	8,26	7,03	6,4	1,13	0,554	0,345	24	0	
30.05.2025	57,76	32,19	25,57	14,83	14,59	8,37	8,37	6,22	6,4	1,12	0,518	0,303	24	0	
31.05.2025	57,9	32,17	25,73	15,98	15,74	8,2	8,2	7,54	6,4	1,13	0,58	0,371	24	0	
01.06.2025	58,12	32,43	25,69	15,82	15,55	8,17	8,17	7,38	6,41	1,12	0,573	0,364	24	0	
02.06.2025	58	32,59	25,41	15,31	15,04	8,46	8,46	6,58	6,4	1,12	0,536	0,324	24	0	
03.06.2025	58,19	32,9	25,29	16,03	15,78	8,49	8,49	7,29	6,4	1,13	0,575	0,361	24	0	
04.06.2025	58,08	33,13	24,95	15,53	15,28	8,55	8,55	6,73	6,4	1,13	0,543	0,331	24	0	
05.06.2025	58,04	33,33	24,71	15,6	15,35	8,51	8,51	6,84	6,41	1,13	0,547	0,338	24	0	
06.06.2025	58,18	33,52	24,66	15,1	14,86	8,54	8,54	6,32	6,39	1,13	0,521	0,312	24	0	
07.06.2025	58,32	33,58	24,74	15,42	15,17	8,42	8,42	6,75	6,4	1,13	0,541	0,331	24	0	
08.06.2025	58,33	33,44	24,89	15,76	15,51	8,45	8,45	7,06	6,39	1,13	0,56	0,349	24	0	
09.06.2025	57,82	32,63	25,19	15,63	15,37	8,42	8,42	6,95	6,4	1,12	0,551	0,341	24	0	
10.06.2025	58,06	32,79	25,27	15,24	15	8,55	8,55	6,45	6,38	1,12	0,532	0,318	24	0	
11.06.2025	58,2	32,76	25,44	14,99	14,74	8,55	8,55	6,19	6,39	1,13	0,522	0,303	24	0	
12.06.2025	58,37	32,39	25,98	15,91	15,66	8,27	8,27	7,39	6,37	1,11	0,58	0,364	24	0	
13.06.2025	58,11	32,41	25,7	15,08	14,84	8,49	8,49	6,35	6,37	1,12	0,53	0,311	24	0	
14.06.2025	58,34	32,69	25,65	15,31	15,04	8,43	8,43	6,61	6,36	1,12	0,541	0,326	24	0	
15.06.2025	58,41	33,08	25,33	15,66	15,4	8,42	8,42	6,98	6,35	1,13	0,555	0,346	24	0	
16.06.2025	58,31	33,35	24,96	15,09	14,85	8,49	8,49	6,36	6,34	1,13	0,526	0,316	24	0	
17.06.2025	56,89	31,86	25,03	13,99	13,78	7,92	7,92	5,86	5,9	1,12	0,48	0,287	24	0	
18.06.2025	58,73	33,12	25,61	15,55	15,3	8,25	8,25	7,05	6,37	1,14	0,561	0,353	24	0	
19.06.2025	57,36	32,41	24,95	15,1	14,85	8,2	8,2	6,65	6,37	1,12	0,527	0,32	24	0	
20.06.2025	58,75	32,46	26,29	15,12	14,86	8,12	8,12	6,74	6,37	1,13	0,55	0,335	24	0	
21.06.2025	58,72	32,56	26,16	14,59	14,35	8,13	8,13	6,22	6,38	1,13	0,524	0,308	24	0	
22.06.2025	58,93	32,57	26,36	15,12	14,86	7,82	7,82	7,04	6,36	1,13	0,559	0,352	24	0	
23.06.2025	58,35	33,69	24,66	15,54	15,29	8,42	8,42	6,87	6,23	1,13	0,546	0,338	24	0	
Итого:				406,17	399,55	220,21	220,21	179,34			14,409	8,84	767	1	
Средние:	58,1	32,64	25,46						6,36	1,18					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/2524:00	7346,2	7229,92	3838,88	3838,88	3391,04	260,749	170,596	11212	33
23/06/2524:00	7752,37	7629,47	4059,09	4059,09	3570,38	275,158	179,436	11979	34
Итого:	406,17	399,55	220,21	220,21	179,34	14,409	8,84	767	1

Период нормальной работы _____
Период отсутствия учета тепл. энергии _____
Время работы прибора после сброса _____

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации



с 28.05.25 по 17.06.25