

#89352#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/06/24г.-22/07/24г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская,46

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 9.00°C

Заводской номер 00261574

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=3

ТЗ=0

КС=0x3478

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.06.2024	59,73	37,25	22,48	16,96	16,69	9,42	9,42	7,27	6,32	5,78	0,579	0,372	24	0	
23.06.2024	59,64	36,95	22,69	16,34	16,08	9,55	9,55	6,53	6,39	5,82	0,544	0,331	24	0	
24.06.2024	59,62	36,12	23,5	15,99	15,72	8,85	8,85	6,87	6,14	5,66	0,555	0,349	24	0	
25.06.2024	59,64	36,51	23,13	16,42	16,15	9,32	9,32	6,83	6,36	5,84	0,56	0,348	24	0	
26.06.2024	59,67	37,28	22,39	15,61	15,37	9,09	9,09	6,28	5,97	5,46	0,52	0,321	24	0	
27.06.2024	59,81	38,4	21,41	16,25	16	8,85	8,85	7,15	6,31	5,86	0,554	0,365	24	0	
28.06.2024	59,47	38,54	20,93	15,34	15,1	8,86	8,86	6,24	6,3	5,76	0,5	0,313	24	0	
29.06.2024	59,9	38,41	21,49	16,19	15,94	8,73	8,73	7,21	6,31	5,8	0,554	0,368	24	0	
30.06.2024	59,82	38,49	21,33	16,5	16,26	8,63	8,63	7,63	6,32	5,76	0,573	0,39	24	0	
01.07.2024	59,86	38,24	21,62	16,44	16,17	8,49	8,49	7,68	6,37	5,83	0,575	0,394	24	0	
02.07.2024	59,81	38,11	21,7	16,69	16,43	8,63	8,63	7,8	6,33	5,83	0,583	0,396	24	0	
03.07.2024	59,8	37,71	22,09	16,52	16,26	8,66	8,66	7,6	6,32	5,79	0,572	0,384	24	0	
04.07.2024	59,73	37,3	22,43	16,21	15,95	8,44	8,44	7,51	6,34	5,79	0,568	0,382	24	0	
05.07.2024	59,75	36,8	22,95	16,41	16,15	8,12	8,12	8,03	6,36	5,83	0,594	0,41	24	0	
06.07.2024	59,65	36,97	22,68	15,88	15,64	8,15	8,15	7,49	6,31	5,82	0,563	0,378	24	0	
07.07.2024	59,9	37,02	22,88	16,33	16,06	7,89	7,89	8,17	6,35	5,83	0,596	0,416	24	0	
08.07.2024	59,67	37,11	22,56	15,97	15,72	7,99	7,99	7,73	6,4	5,83	0,57	0,391	24	0	
09.07.2024	59,9	37,27	22,63	16,19	15,92	7,81	7,81	8,11	6,33	5,76	0,59	0,412	24	0	
10.07.2024	59,74	37,62	22,12	15,63	15,38	8,01	8,01	7,37	6,36	5,79	0,55	0,375	24	0	
11.07.2024	59,12	37,64	21,48	15,37	15,13	8,03	8,03	7,1	6,37	5,8	0,529	0,357	24	0	
12.07.2024	59,32	37,82	21,5	14,82	14,58	8,18	8,18	6,4	6,37	5,84	0,499	0,321	24	0	
13.07.2024	59,31	37,64	21,67	14,89	14,65	8,12	8,12	6,53	6,38	5,84	0,502	0,331	24	0	
14.07.2024	59,54	37,54	22	15,41	15,16	7,98	7,98	7,18	6,35	5,78	0,538	0,364	24	0	
15.07.2024	59,65	37,67	21,98	14,87	14,63	8	8	6,63	6,39	5,82	0,512	0,335	24	0	
16.07.2024	59,75	39,1	20,65	15,1	14,86	7,79	7,79	7,07	6,32	5,88	0,519	0,358	22	2	*
17.07.2024	59,86	40,39	19,47	18,44	18,15	8,37	8,37	9,78	6,36	5,85	0,66	0,501	24	0	
18.07.2024	60,01	40,37	19,64	18,6	18,33	8,21	8,21	10,12	6,32	5,81	0,678	0,518	24	0	
19.07.2024	59,98	40,11	19,87	18,92	18,64	8,05	8,05	10,59	6,32	5,75	0,7	0,541	24	0	
20.07.2024	60,1	40,26	19,84	18,93	18,64	7,99	7,99	10,65	6,33	5,83	0,7	0,545	24	0	
21.07.2024	60,01	40,51	19,5	18,82	18,53	8,03	8,03	10,5	6,34	5,81	0,692	0,536	24	0	
22.07.2024	60,11	40,59	19,52	19,15	18,84	7,8	7,8	11,04	6,3	5,8	0,716	0,565	24	0	
Итого:				511,19	503,13	260,04	260,04	243,09			17,945	12,367	742	2	
Средние:	59,73	38,12	21,61						6,32	5,79					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
21/06/2424:00	2371,87	2334,49	1237,21	1237,21	1097,28	83,885	55,096	3182	23
22/07/2424:00	2883,06	2837,62	1497,25	1497,25	1340,37	101,83	67,463	3924	25
Итого:	511,19	503,13	260,04	260,04	243,09	17,945	12,367	742	2

ТЕПЛОУЧЕТЧИ И
МПК «Калужградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
« 23 » 07 20 24 г.

Период нормальной работы 742ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 3ч
Время работы прибора после сброса 3968ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

