

#92063#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/24г.-23/08/24г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская,46 ГВС

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сеп. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 9.00°C

Заводской номер 00261574

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=3

ТЗ=0

КС=0x3478

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.07.2024	59,66	40,58	19,08	14,73	14,49	3,64	3,64	10,85	3,98	5,87	0,618	0,551	24	0	
24.07.2024	59,81	40,76	19,05	14,83	14,56	2,45	2,45	12,11	4,66	5,84	0,661	0,612	22	2	*
25.07.2024	60,42	41,14	19,28	21,06	20,73	7,13	7,13	13,6	6,31	5,78	0,836	0,697	24	0	
26.07.2024	60,58	41,23	19,35	20,98	20,62	7,07	7,07	13,55	6,33	5,77	0,834	0,7	24	0	
27.07.2024	60,61	41,48	19,13	20,91	20,56	6,85	6,85	13,71	6,33	5,77	0,836	0,708	24	0	
28.07.2024	60,19	40,69	19,5	20,48	20,15	6,85	6,85	13,3	6,31	5,76	0,815	0,683	24	0	
29.07.2024	60,44	40,12	20,32	21,13	20,77	6,76	6,76	14,01	6,34	5,79	0,856	0,718	24	0	
30.07.2024	60,64	40,33	20,31	21,34	20,97	6,51	6,51	14,46	6,31	5,75	0,877	0,745	24	0	
31.07.2024	60,77	40,48	20,29	20,82	20,47	6,46	6,46	14,01	6,28	5,76	0,855	0,726	24	0	
01.08.2024	60,79	40,46	20,33	21,01	20,65	6,44	6,44	14,21	6,27	5,73	0,865	0,736	24	0	
02.08.2024	60,7	40,62	20,08	20,73	20,39	6,49	6,49	13,9	6,3	5,76	0,847	0,718	24	0	
03.08.2024	60,69	40,63	20,06	20,96	20,6	6,51	6,51	14,09	6,24	5,72	0,86	0,729	24	0	
04.08.2024	60,69	40,62	20,07	20,52	20,19	6,5	6,5	13,69	6,33	5,83	0,839	0,708	24	0	
05.08.2024	59,89	40,29	19,6	18,01	17,77	3,9	3,9	13,87	5,95	5,49	0,78	0,707	24	0	
06.08.2024	60,02	39,69	20,33	17,67	17,39	1,59	1,59	15,8	6,2	5,8	0,838	0,805	24	0	
07.08.2024	53,9	30,05	23,85	6,45	6,36	2,33	2,33	4,03	3,47	3,43	0,245	0,232	24	0	
08.08.2024	24,45	25,23	-0,78	0,33	0,33	3,24	3,24	-2,91	1,58	1,83	-0,022	-0,022	24	0	*
09.08.2024	27,32	24,3	3,02	0,47	0,47	3,14	3,14	-2,67	1,65	1,9	-0,016	-0,022	24	0	
10.08.2024	24,84	23,73	1,11	0,33	0,33	3,26	3,26	-2,93	1,74	1,95	-0,02	-0,025	24	0	*
11.08.2024	25,21	23,04	2,17	0,68	0,68	3,17	3,17	-2,49	1,82	2,14	-0,015	-0,018	24	0	
12.08.2024	24,78	22,38	2,4	0,68	0,68	3,12	3,12	-2,44	1,79	1,99	-0,008	-0,016	24	0	
13.08.2024	26,53	22,2	4,33	0,93	0,93	3,2	3,2	-2,27	1,76	2,08	-0,007	-0,014	24	0	
14.08.2024	25,64	22,13	3,51	0,61	0,61	3,25	3,25	-2,64	1,67	2,03	-0,007	-0,021	24	0	
15.08.2024	26,6	22,15	4,45	0,59	0,59	3,25	3,25	-2,66	1,74	2,07	-0,008	-0,023	24	0	
16.08.2024	25,47	22,29	3,18	0,37	0,37	3,2	3,2	-2,83	1,62	2	-0,014	-0,022	24	0	
17.08.2024	21,68	22,45	-0,77	0,32	0,32	3,27	3,27	-2,95	1,64	2,01	-0,018	-0,017	24	0	*
18.08.2024	21,89	22,45	-0,56	0,21	0,21	3,13	3,13	-2,92	1,62	1,95	-0,018	-0,017	24	0	*
19.08.2024	21,73	22,42	-0,69	0,23	0,23	2,85	2,85	-2,62	1,69	1,9	-0,009	-0,009	24	0	*
20.08.2024	42,32	23,37	18,95	6,49	6,42	1,96	1,96	4,46	3,26	3,26	0,203	0,197	24	0	
21.08.2024	60,31	41,09	19,22	19,49	19,19	6,6	6,6	12,59	6,08	5,59	0,772	0,646	24	0	
22.08.2024	59,75	39,39	20,36	15,96	15,71	10,23	10,23	5,48	6,27	5,7	0,483	0,279	24	0	
23.08.2024	59,78	39	20,78	15,71	15,46	10,1	10,1	5,36	6,29	5,68	0,481	0,275	24	0	
Итого:				365,03	359,2	154,45	154,45	204,75			14,239	11,946	766	2	
Средние:	46,19	33,02	13,16						4,24	4,18					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/07/2424:00	2883,06	2837,62	1497,25	1497,25	1340,37	101,83	67,463	3924	25
23/08/2424:00	3248,09	3196,82	1651,7	1651,7	1545,12	116,069	79,409	4690	27
Итого:	365,03	359,2	154,45	154,45	204,75	14,239	11,946	766	2

Период нормальной работы 766ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч

Время работы прибора после сброса 4723ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

