

#29975#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/23г.-23/09/23г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская 6 ГВС

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 9.00°C

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00261574

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=3

ТЗ=0

КС=0x3478

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.08.2023	20,71	21	-0,29	0,22	0,22	0	0	0,22	1,8	2,09	0	0	24	0	*
24.08.2023	20,53	20,86	-0,33	0,12	0,12	0	0	0,12	1,81	2,07	0	0	24	0	*
25.08.2023	20,46	20,68	-0,22	0,08	0,08	0	0	0,08	1,83	2,19	0	0	24	0	*
26.08.2023	20,76	20,77	-0,01	0,25	0,25	0	0	0,25	1,79	2,07	0,001	0,001	24	0	*
27.08.2023	22,78	20,56	2,22	1,43	1,43	0,05	0,05	1,38	1,82	2,02	0,021	0,021	24	0	
28.08.2023	25,02	21,17	3,85	2,64	2,64	0	0	2,64	1,83	2,05	0,041	0,041	24	0	
29.08.2023	20,52	20,72	-0,2	0,23	0,23	0	0	0,23	1,73	2	0	0	24	0	*
30.08.2023	20,14	20,33	-0,19	0,41	0,41	0	0	0,41	1,72	2,13	0,004	0,004	24	0	*
31.08.2023	56,03	32,05	23,98	8,79	8,66	2,32	2,32	6,34	3,74	4,18	0,353	0,297	24	0	
01.09.2023	60,98	37,44	23,54	15,99	15,72	9,2	9,2	6,52	5,94	6,21	0,553	0,342	24	0	
02.09.2023	61,17	37,72	23,45	15,72	15,47	9,65	9,65	5,82	5,94	5,96	0,526	0,308	24	0	
03.09.2023	61,6	37,61	23,99	16,68	16,39	8,98	8,98	7,41	5,92	5,98	0,604	0,392	24	0	
04.09.2023	62,02	37,94	24,08	15,8	15,54	9,16	9,16	6,38	6	5,92	0,558	0,342	24	0	
05.09.2023	62,22	39,22	23	17,04	16,76	10,82	10,82	5,94	5,73	5,75	0,564	0,318	24	0	
06.09.2023	58,41	38,42	19,99	12,41	12,22	7,49	7,49	4,73	4,35	4,64	0,381	0,22	24	0	
07.09.2023	62,67	40,09	22,58	18,68	18,36	12,7	12,7	5,66	5,81	5,85	0,591	0,308	24	0	
08.09.2023	62,75	40,3	22,45	16,36	16,1	11,74	11,74	4,36	5,88	5,93	0,495	0,238	22	2	*
09.09.2023	63,09	40,71	22,38	18,54	18,18	12,78	12,78	5,4	5,78	5,96	0,575	0,296	24	0	
10.09.2023	62,94	40,8	22,14	18,56	18,23	12,78	12,78	5,45	5,85	5,91	0,574	0,299	24	0	
11.09.2023	63,21	40,64	22,57	18,61	18,28	12,89	12,89	5,39	5,79	6,03	0,582	0,295	24	0	
12.09.2023	62,49	39,9	22,59	17,84	17,51	12,73	12,73	4,78	5,84	6,02	0,54	0,258	24	0	
13.09.2023	60,43	39,43	21	18,31	18,02	12,85	12,85	5,17	5,83	5,91	0,536	0,267	24	0	
14.09.2023	60,65	38,97	21,68	18,61	18,3	12,84	12,84	5,46	5,77	5,78	0,56	0,282	24	0	
15.09.2023	61,51	39,11	22,4	19,27	18,94	12,81	12,81	6,13	5,66	5,8	0,609	0,325	24	0	
16.09.2023	61,07	38,71	22,36	18,95	18,63	12,74	12,74	5,89	5,62	5,86	0,592	0,31	24	0	
17.09.2023	60,8	38,58	22,22	20,03	19,71	12,61	12,61	7,1	5,56	5,73	0,647	0,371	24	0	
18.09.2023	61,43	38,91	22,52	19,02	18,72	12,71	12,71	6,01	5,74	5,81	0,599	0,319	24	0	
19.09.2023	61,5	38,93	22,57	18,51	18,2	12,71	12,71	5,49	5,81	6	0,576	0,292	24	0	
20.09.2023	60,74	38,5	22,24	18,95	18,65	12,69	12,69	5,96	5,76	5,92	0,589	0,31	24	0	
21.09.2023	60,31	38,19	22,12	19,17	18,85	12,5	12,5	6,35	5,83	5,94	0,601	0,329	24	0	
22.09.2023	60,33	38,25	22,08	18,48	18,18	12,46	12,46	5,72	5,79	5,98	0,566	0,295	24	0	
23.09.2023	59,61	38,04	21,57	18,64	18,37	12,5	12,5	5,87	5,78	5,84	0,566	0,299	24	0	
Итого:				424,34	417,37	272,71	272,71	144,66			13,404	7,379	766	2	
Средние:	51,21	34,2	17,01						4,68	4,86					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qr	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/2324:00	17491,65	17222,27	10042,05	10041,73	7180,54	584,818	354,868	24760	45
23/09/2324:00	17915,99	17639,64	10314,76	10314,44	7325,2	598,222	362,247	25526	47
Итого:	424,34	417,37	272,71	272,71	144,66	13,404	7,379	766	2

Период нормальной работы 766ч 03
Период отсутств. счета тепл. энергии 2ч
Время работы прибора после сброса 25582ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

