

#94498#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская,46 ГВС

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 9.00°C

Заводской номер 00261574

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=3

ТЗ=0

КС=0x3478

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.08.2024	59,78	39	20,78	15,71	15,46	10,1	10,1	5,36	6,29	5,68	0,481	0,275	24	0	
24.08.2024	60,14	39,42	20,72	16,16	15,91	10,12	10,12	5,79	6,27	5,65	0,507	0,301	24	0	
25.08.2024	60,04	39,37	20,67	16,08	15,84	10,13	10,13	5,71	6,33	5,61	0,499	0,292	24	0	
26.08.2024	59,84	38,91	20,93	16,05	15,81	10,29	10,29	5,52	6,3	5,64	0,493	0,284	24	0	
27.08.2024	60	38,86	21,14	15,91	15,66	10,23	10,23	5,43	6,29	5,62	0,491	0,281	24	0	
28.08.2024	60,13	38,65	21,48	16,47	16,21	10,14	10,14	6,07	6,29	5,6	0,528	0,312	24	0	
29.08.2024	59,95	38,32	21,63	16,35	16,09	10,31	10,31	5,78	6,24	5,49	0,517	0,297	24	0	
30.08.2024	59,9	38,87	21,03	15,68	15,44	10,54	10,54	4,9	6,25	5,56	0,469	0,254	24	0	
31.08.2024	60,09	38,61	21,48	16,09	15,85	10,39	10,39	5,46	6,26	5,48	0,501	0,281	24	0	
01.09.2024	60,2	38,36	21,84	16,96	16,67	10,2	10,2	6,47	6,24	5,39	0,552	0,332	24	0	
02.09.2024	60,13	38,22	21,91	16,39	16,13	10,29	10,29	5,84	6,26	5,39	0,522	0,3	24	0	
03.09.2024	60,03	38,37	21,66	16,02	15,77	10,41	10,41	5,36	6,27	5,45	0,499	0,276	24	0	
04.09.2024	60,15	38,58	21,57	16,36	16,11	10,22	10,22	5,89	6,26	5,36	0,521	0,302	24	0	
05.09.2024	60,09	38,58	21,51	15,84	15,58	10,39	10,39	5,19	6,31	5,34	0,486	0,267	24	0	
06.09.2024	60,05	38,49	21,56	15,92	15,66	10,26	10,26	5,4	6,29	5,39	0,495	0,279	24	0	
07.09.2024	60,26	38,65	21,61	15,97	15,71	10,16	10,16	5,55	6,24	5,31	0,503	0,285	24	0	
08.09.2024	60,08	38,55	21,53	15,91	15,66	10,22	10,22	5,44	6,23	5,34	0,498	0,278	24	0	
09.09.2024	59,84	38,23	21,61	16,03	15,78	10,09	10,09	5,69	6,29	5,39	0,506	0,29	24	0	
10.09.2024	59,12	37,82	21,3	15,92	15,67	10,07	10,07	5,6	6,3	5,28	0,493	0,281	24	0	
11.09.2024	58,85	37,17	21,68	16,42	16,16	10,03	10,03	6,13	6,27	5,29	0,525	0,303	24	0	
12.09.2024	59,41	36,77	22,64	17,85	17,57	10,29	10,29	7,28	6,28	5,33	0,597	0,366	24	0	
13.09.2024	59,4	36,69	22,71	17,21	16,96	10,41	10,41	6,55	6,26	5,32	0,567	0,332	24	0	
14.09.2024	59,27	36,47	22,8	18,02	17,76	10,26	10,26	7,5	6,32	5,2	0,61	0,377	24	0	
15.09.2024	59,37	36,49	22,88	17,92	17,63	10,23	10,23	7,4	6,26	5,26	0,606	0,371	24	0	
16.09.2024	59,13	36,67	22,46	17,43	17,16	10,44	10,44	6,72	6,32	5,09	0,572	0,336	24	0	
17.09.2024	59,34	36,78	22,56	16,99	16,72	10,48	10,48	6,24	6,33	5,08	0,551	0,315	24	0	
18.09.2024	59,3	36,76	22,54	17,53	17,25	10,2	10,2	7,05	6,28	4,52	0,586	0,352	24	0	
19.09.2024	59,4	36,8	22,6	16,98	16,72	10,33	10,33	6,39	6,32	4,77	0,553	0,323	24	0	
20.09.2024	59,18	36,76	22,42	17,4	17,13	10,19	10,19	6,94	6,29	4,2	0,577	0,347	24	0	
21.09.2024	59,22	36,78	22,44	16,5	16,25	10,43	10,43	5,82	6,3	4,82	0,525	0,291	24	0	
22.09.2024	59,36	36,19	23,17	18,11	17,81	9,73	9,73	8,08	6,27	4,45	0,634	0,41	24	0	
23.09.2024	59,17	36,25	22,92	16,86	16,6	9,93	9,93	6,67	6,29	3,76	0,564	0,333	24	0	
Итого:				531,04	522,73	327,51	327,51	195,22			17,028	9,923	768	0	
Средние:	59,69	37,82	21,86						6,28	5,22					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/2424:00	3232,38	3181,36	1641,6	1641,6	1539,76	115,588	79,134	4666	27
23/09/2424:00	3763,42	3704,09	1969,11	1969,11	1734,98	132,616	89,057	5434	27
Итого:	531,04	522,73	327,51	327,51	195,22	17,028	9,923	768	0

Период нормальной работы 07.08.24 - 23.09.24
Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5470ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

