

#33044#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская, 46 ГВС

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 9.00 °C

Заводской номер 00261574

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=3

ТЗ=0

КС=0х3478

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.09.2023	59,61	38,04	21,57	18,64	18,37	12,5	12,5	5,87	5,78	5,84	0,566	0,299	24	0	
24.09.2023	59,52	37,76	21,76	20,21	19,87	12,4	12,4	7,47	5,66	5,8	0,647	0,378	24	0	
25.09.2023	59,75	37,56	22,19	19,1	18,8	12,39	12,39	6,41	5,73	5,8	0,599	0,328	24	0	
26.09.2023	59,31	37,58	21,73	19,02	18,73	12,37	12,37	6,36	5,64	5,79	0,588	0,32	24	0	
27.09.2023	57,25	36,77	20,48	19,54	19,25	12,28	12,28	6,97	5,65	5,81	0,588	0,337	24	0	
28.09.2023	57,22	36,9	20,32	18,89	18,61	12,29	12,29	6,32	5,71	5,9	0,554	0,308	24	0	
29.09.2023	57,15	36,97	20,18	18,63	18,35	12,29	12,29	6,06	5,76	5,77	0,542	0,295	24	0	
30.09.2023	57,27	36,75	20,52	19,28	19	12,29	12,29	6,71	5,75	5,8	0,576	0,324	24	0	
01.10.2023	57,51	36,69	20,82	20,71	20,38	12,25	12,25	8,13	5,74	5,73	0,647	0,399	24	0	
02.10.2023	57,33	36,59	20,74	19,83	19,54	12,17	12,17	7,37	5,74	5,82	0,608	0,357	24	0	
03.10.2023	57,14	36,43	20,71	18,97	18,71	12,13	12,13	6,58	5,61	5,85	0,568	0,32	24	0	
04.10.2023	57,23	35,93	21,3	19,7	19,4	12,05	12,05	7,35	5,7	5,79	0,61	0,36	24	0	
05.10.2023	56,94	35,55	21,39	19,26	18,97	12,05	12,05	6,92	5,76	5,89	0,589	0,335	24	0	
06.10.2023	57,19	35,67	21,52	20,2	19,87	11,99	11,99	7,88	5,76	5,83	0,636	0,381	24	0	
07.10.2023	57,12	35,14	21,98	19,22	18,92	12,13	12,13	6,79	5,71	5,83	0,593	0,331	24	0	
08.10.2023	57,29	34,92	22,37	20,89	20,58	12,08	12,08	8,5	5,67	5,84	0,68	0,417	24	0	
09.10.2023	57,15	34,8	22,35	20,64	20,31	12	12	8,31	5,69	5,85	0,667	0,405	24	0	
10.10.2023	57,13	34,74	22,39	19,72	19,43	12,08	12,08	7,35	5,73	5,75	0,622	0,357	24	0	
11.10.2023	57,04	34,83	22,21	19,09	18,81	12,05	12,05	6,76	5,7	5,92	0,59	0,329	24	0	
12.10.2023	56,84	34,68	22,16	20,21	19,88	11,98	11,98	7,9	5,72	5,84	0,642	0,382	24	0	
13.10.2023	57,14	35,55	21,59	19,31	19,03	12,09	12,09	6,94	5,69	5,87	0,592	0,336	24	0	
14.10.2023	57,19	36,09	21,1	19,58	19,29	12,23	12,23	7,06	5,65	5,85	0,598	0,344	24	0	
15.10.2023	57,04	35,83	21,21	21,36	21	12,19	12,19	8,81	5,8	5,87	0,68	0,428	24	0	
16.10.2023	57,05	35,8	21,25	20,08	19,78	12,15	12,15	7,63	5,78	5,69	0,624	0,369	24	0	
17.10.2023	57,05	35,93	21,12	19,5	19,2	11,85	11,85	7,35	5,69	5,88	0,603	0,358	24	0	
18.10.2023	56,85	35,8	21,05	20,24	19,95	11,7	11,7	8,25	5,7	5,71	0,641	0,398	24	0	
19.10.2023	56,8	35,46	21,34	18,76	18,5	11,96	11,96	6,54	5,81	5,93	0,567	0,314	24	0	
20.10.2023	51,9	35,1	16,8	13,22	13,06	7,14	7,14	5,92	4,9	4,95	0,374	0,246	24	0	
21.10.2023	56,79	37,02	19,77	19,89	19,6	10,91	10,91	8,69	5,62	5,84	0,631	0,419	24	0	
22.10.2023	56,96	37,23	19,73	20,64	20,31	11,1	11,1	9,21	5,76	5,89	0,658	0,443	24	0	
23.10.2023	56,89	37,28	19,61	19,88	19,59	11	11	8,59	5,75	5,88	0,625	0,412	24	0	
Итого:				604,21	595,09	368,09	368,09	227			18,705	11,029	744	0	
Средние:	57,24	36,17	21,07						5,68	5,8					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/09/23-24/00	17897,35	17621,27	10302,26	10301,94	7319,33	597,656	361,948	25502	47
23/10/23-24/00	18501,56	18216,36	10670,35	10670,03	7546,33	616,361	372,977	26246	47
Итого:	604,21	595,09	368,09	368,09	227	18,705	11,029	744	0

Период нормальной работы _____
Период отсутств. счета теплоты _____
Время работы прибора после сброса 26326ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская, 46 отоп

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 10.00 °C

Заводской номер 00070196

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хD12A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.09.2023	30,05	26	4,05	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
24.09.2023	29,77	25,74	4,03	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
25.09.2023	29,23	25,26	3,97	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
26.09.2023	29,09	25,16	3,93	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
27.09.2023	28,89	25,14	3,75	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
28.09.2023	29,11	25,31	3,8	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
29.09.2023	29,19	25,37	3,82	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
30.09.2023	29,26	25,42	3,84	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
01.10.2023	28,98	25,11	3,87	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
02.10.2023	28,68	24,87	3,81	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
03.10.2023	28,65	24,91	3,74	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
04.10.2023	28,64	24,9	3,74	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
05.10.2023	20,69	22,71	-2,02	0,45	0,45	0,19	0,19	0,26	0	0	0	24	0	*
06.10.2023	25,65	22,32	3,33	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
07.10.2023	24,32	21,01	3,31	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
08.10.2023	24,46	20,57	3,89	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
09.10.2023	23,12	19,49	3,63	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
10.10.2023	22,65	19,39	3,26	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
11.10.2023	23,03	19,84	3,19	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
12.10.2023	40,9	35,31	5,59	108,25	107,38	109,14	108,5	-1,12	0	0	0,597	24	0	
13.10.2023	41,76	36,31	5,45	243,65	241,54	245,74	244,15	-2,61	0	0	1,316	24	0	
14.10.2023	40,45	35,68	4,77	245,33	243,32	247,03	245,49	-2,17	0	0	1,155	24	0	
15.10.2023	40,78	35,46	5,32	255,34	253,29	256,34	254,77	-1,48	0	0	1,341	24	0	
16.10.2023	40,44	35,19	5,25	256,8	254,78	257,52	255,98	-1,2	0	0	1,333	24	0	
17.10.2023	40,01	34,67	5,34	257,68	255,73	258,38	256,94	-1,21	0	0	1,362	24	0	
18.10.2023	40,42	34,98	5,44	257,54	255,49	258,34	256,8	-1,31	0	0	1,383	24	0	
19.10.2023	40,31	34,81	5,5	258,12	256,07	259,09	257,59	-1,52	0	0	1,407	24	0	
20.10.2023	39,72	34,16	5,56	262,31	260,33	263,36	261,9	-1,57	0	0	1,443	24	0	
21.10.2023	42,11	35,08	7,03	221,37	219,49	222,26	220,94	-1,45	0	0	1,538	24	0	
22.10.2023	40,9	34,24	6,66	164,4	163,09	165,41	164,45	-1,36	0	0	1,083	24	0	
23.10.2023	39,9	33,12	6,78	176,22	174,83	177,15	176,19	-1,36	0	0	1,18	24	0	
Итого:				2707,4	2685,79	2719,9	2703,89	-18,1			15,138	744	0	
Средние:	32,29	27,98	4,31						0	0				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/09/2324:00	39811,36	39233,39	39824,73	39476,91	-243,52	498,598	12828	0
23/10/2324:00	42518,82	41919,18	42544,68	42180,8	-261,62	513,736	13572	0
Итого:	2707,46	2685,79	2719,95	2703,89	-18,1	15,138	744	0

Период нормальной работы: _____
Период отсутств. счета: _____
Время работы прибора после сброса: _____

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

