

#97810#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/24г.-23/10/24г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская,46

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.Н 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 9.00°C

Заводской номер 00261574

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=3

ТЗ=0

КС=0x3478

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.09.2024	59,17	36,25	22,92	16,86	16,6	9,93	9,93	6,67	6,29	3,76	0,564	0,333	24	0	
24.09.2024	59,05	36,1	22,95	16,8	16,54	9,94	9,94	6,6	6,28	3,67	0,557	0,331	24	0	
25.09.2024	59,17	36,04	23,13	16,86	16,6	9,85	9,85	6,75	6,27	3,15	0,566	0,336	24	0	
26.09.2024	59,24	35,94	23,3	17,13	16,88	9,85	9,85	7,03	6,31	3,46	0,58	0,352	24	0	
27.09.2024	59,14	35,9	23,24	17,2	16,93	9,88	9,88	7,05	6,31	3,24	0,582	0,353	24	0	
28.09.2024	59,16	35,49	23,67	17,69	17,42	9,85	9,85	7,57	6,28	3,19	0,612	0,382	24	0	
29.09.2024	59,11	35,14	23,97	17,98	17,71	9,85	9,85	7,86	6,28	2,59	0,631	0,392	24	0	
30.09.2024	59,18	34,67	24,51	18,09	17,81	9,49	9,49	8,32	6,26	2,15	0,649	0,417	24	0	
01.10.2024	58,79	34,16	24,63	17,36	17,09	9,58	9,58	7,51	6,29	1,85	0,61	0,373	24	0	*
02.10.2024	59,1	34,29	24,81	17,44	17,16	9,66	9,66	7,5	6,33	2,26	0,615	0,377	24	0	
03.10.2024	58,9	34,11	24,79	17,63	17,35	9,54	9,54	7,81	6,29	1,87	0,627	0,391	24	0	
04.10.2024	59,09	34,11	24,98	17,06	16,79	9,76	9,76	7,03	6,3	2,05	0,595	0,351	24	0	
05.10.2024	59,32	34,05	25,27	17,68	17,4	9,52	9,52	7,88	6,31	2,34	0,638	0,397	24	0	
06.10.2024	59,18	33,91	25,27	18,2	17,9	9,31	9,31	8,59	6,3	2	0,666	0,431	24	0	
07.10.2024	59,07	34,07	25	17,76	17,5	9,61	9,61	7,89	6,31	2,04	0,635	0,396	24	0	
08.10.2024	59,01	33,75	25,26	16,82	16,57	9,31	9,31	7,26	6,18	2,53	0,596	0,362	24	0	*
09.10.2024	59,11	34,62	24,49	16,94	16,67	9,28	9,28	7,39	6,32	4,34	0,598	0,368	24	0	
10.10.2024	59,03	35,09	23,94	16,98	16,71	9,21	9,21	7,5	6,28	4,27	0,598	0,373	24	0	
11.10.2024	59,05	35,21	23,84	16,64	16,39	9,46	9,46	6,93	6,3	4,46	0,571	0,345	24	0	
12.10.2024	59,2	35,09	24,11	17,09	16,83	9,11	9,11	7,72	6,27	4,42	0,609	0,386	24	0	
13.10.2024	55,02	34,98	20,04	10,66	10,5	6,46	6,46	4,04	4,66	2,94	0,315	0,172	24	0	*
14.10.2024	56,07	32,5	23,57	11,28	11,09	4,46	4,46	6,63	4,48	1,44	0,417	0,312	24	0	
15.10.2024	56,64	33,36	23,28	13,8	13,6	6,53	6,53	7,07	4,79	1,61	0,486	0,34	24	0	
16.10.2024	57,64	33,87	23,77	14,45	14,19	6,97	6,97	7,22	5,23	2	0,516	0,355	24	0	
17.10.2024	57,66	33,81	23,85	14,27	14,02	7,19	7,19	6,83	5,3	1,93	0,502	0,335	24	0	
18.10.2024	56,36	32,99	23,37	12,15	11,97	6,13	6,13	5,84	5,35	2,06	0,423	0,274	24	0	*
19.10.2024	58,31	34,09	24,22	15,24	15	7,9	7,9	7,1	6,48	2,06	0,542	0,35	24	0	
20.10.2024	58,57	33,17	25,4	16,13	15,87	7,3	7,3	8,57	6,41	2,37	0,613	0,425	24	0	
21.10.2024	58,37	33,38	24,99	14,98	14,74	7,55	7,55	7,19	6,39	2,23	0,545	0,356	24	0	*
22.10.2024	58,38	33,46	24,92	14,71	14,46	7,46	7,46	7	6,37	2,36	0,534	0,347	24	0	
23.10.2024	58,42	33,18	25,24	15,29	15,03	7,36	7,36	7,67	6,48	2,2	0,565	0,377	24	0	
Итого:				499,17	491,32	267,3	267,3	224,02			17,557	11,089	744	0	
Средние:	58,5	34,41	24,08						6,05	2,67					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/09/2424:00	3746,56	3687,49	1959,18	1959,18	1728,31	132,052	88,724	5410	27
23/10/2424:00	4245,73	4178,81	2226,48	2226,48	1952,33	149,609	99,813	6154	27
Итого:	499,17	491,32	267,3	267,3	224,02	17,557	11,089	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета: тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15,4

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

