

#52174#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/23г.-23/12/23г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская,46 ГВС

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.Н 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 9.00°C

Заводской номер 00261574

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=3

ТЗ=0

КС=0x3478

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.11.2023	56,91	33,58	23,33	18,96	18,69	10,23	10,23	8,46	5,74	5,7	0,642	0,408	24	0	
24.11.2023	58,17	34,5	23,67	18,48	18,17	10,57	10,57	7,6	5,92	6,03	0,622	0,379	24	0	
25.11.2023	59,81	35,26	24,55	17,91	17,63	10,3	10,3	7,33	6,22	6,39	0,627	0,373	24	0	
26.11.2023	60,04	35,07	24,97	19,15	18,8	10,32	10,32	8,48	6,27	6,38	0,694	0,435	24	0	
27.11.2023	59,86	34,5	25,36	17,99	17,7	10,17	10,17	7,53	6,18	6,24	0,64	0,384	24	0	
28.11.2023	60,08	34,91	25,17	18,51	18,22	9,84	9,84	8,38	6,22	6,31	0,674	0,433	24	0	
29.11.2023	60,13	35,18	24,95	18,08	17,79	10,23	10,23	7,56	6,2	6,36	0,643	0,394	24	0	
30.11.2023	59,97	34,97	25	17,72	17,44	9,97	9,97	7,47	6,2	6,34	0,628	0,383	24	0	
01.12.2023	59,78	34,69	25,09	17,13	16,86	9,99	9,99	6,87	6,25	6,34	0,599	0,351	24	0	
02.12.2023	59,65	34,43	25,22	17,22	16,95	9,48	9,48	7,47	6,14	6,58	0,616	0,378	24	0	
03.12.2023	59,54	34,31	25,23	17,43	17,14	9,34	9,34	7,8	6,23	6,31	0,631	0,401	24	0	
04.12.2023	58,98	33,82	25,16	17,95	17,66	9,04	9,04	8,62	6,34	6,37	0,657	0,433	24	0	
05.12.2023	58,82	33,81	25,01	16,94	16,67	9,22	9,22	7,45	6,13	6,31	0,599	0,375	24	0	
06.12.2023	59,05	34,22	24,83	16,99	16,73	9,08	9,08	7,65	6,21	6,15	0,605	0,384	24	0	
07.12.2023	58,8	34,12	24,68	16,34	16,07	9,27	9,27	6,8	6,26	6,21	0,565	0,341	24	0	
08.12.2023	59,08	33,87	25,21	16,92	16,67	9,12	9,12	7,55	6,15	6,36	0,607	0,378	24	0	
09.12.2023	59,19	33,38	25,81	18,28	17,97	8,54	8,54	9,43	6,23	6,38	0,693	0,477	24	0	
10.12.2023	59,18	33,5	25,68	18,67	18,35	8,57	8,57	9,78	6,22	6,31	0,709	0,494	24	0	
11.12.2023	58,83	33,74	25,09	17,21	16,93	9,16	9,16	7,77	6,23	6,24	0,618	0,392	24	0	
12.12.2023	56,56	33,77	22,79	12,15	11,96	7,49	7,49	4,47	5,2	5,29	0,38	0,207	24	0	
13.12.2023	16,45	15,6	0,85	0,89	0,89	0	0	0,89	2,71	2,89	0,004	0,004	24	0	*
14.12.2023	57,7	31,55	26,15	16,54	16,31	6,19	6,19	10,12	6,11	6,33	0,652	0,496	24	0	
15.12.2023	58,89	33,62	25,27	17,79	17,52	9,21	9,21	8,31	6,17	6,31	0,645	0,413	24	0	
16.12.2023	59,17	33,63	25,54	17,78	17,51	9,17	9,17	8,34	6,19	6,1	0,651	0,421	24	0	
17.12.2023	59,12	33,34	25,78	18,62	18,31	8,64	8,64	9,67	6,14	6,25	0,709	0,487	24	0	
18.12.2023	59,24	33,38	25,86	18,35	18,05	8,57	8,57	9,48	6,21	6,2	0,697	0,476	24	0	
19.12.2023	58,88	33,43	25,45	16,85	16,59	8,62	8,62	7,97	6,23	6,39	0,616	0,397	24	0	
20.12.2023	58,88	33,61	25,27	16,82	16,57	8,67	8,67	7,9	6,13	6,24	0,612	0,391	24	0	
21.12.2023	58,78	34,18	24,6	18,15	17,88	9,34	9,34	8,54	6,2	6,37	0,656	0,423	24	0	
22.12.2023	59,21	34,45	24,76	17,94	17,66	9,67	9,67	7,99	6,43	6,48	0,641	0,403	24	0	
23.12.2023	59,11	34,54	24,57	18,51	18,2	9,99	9,99	8,21	6,36	6,25	0,655	0,411	24	0	
Итого:				528,27	519,89	278	278	241,89			18,987	12,122	744	0	
Средние:	57,67	33,45	24,22						6,04	6,14					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qr	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/11/2324:00	19051,44	18757,96	10982,77	10982,45	7775,51	633,948	384,01	26966	47
23/12/2324:00	19579,71	19277,85	11260,77	11260,45	8017,4	652,935	396,132	27710	47
Итого:	528,27	519,89	278	278	241,89	18,987	12,122	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 27766ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____



с 18.12.23 м.б.