

#111383#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/24г.-23/01/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская,46 ГВС

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 9.00°C

Заводской номер 00261574

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=3

ТЗ=0

КС=0x3478

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.12.2024	58,19	32,81	25,38	16,04	15,8	7,76	7,76	8,04	6,29	1,23	0,594	0,396	24	0	
24.12.2024	58,03	32,83	25,2	15,14	14,89	7,91	7,91	6,98	6,31	1,29	0,541	0,343	24	0	*
25.12.2024	57,98	32,53	25,45	15,68	15,44	7,68	7,68	7,76	6,28	1,18	0,574	0,38	24	0	
26.12.2024	58,13	32,42	25,71	15,38	15,13	7,63	7,63	7,5	6,28	1,27	0,565	0,371	24	0	
27.12.2024	58,2	33,02	25,18	16,18	15,92	8,25	8,25	7,67	6,28	1,26	0,584	0,376	24	0	
28.12.2024	57,97	33,38	24,59	15,92	15,67	8,67	8,67	7	6,27	1,19	0,556	0,342	24	0	
29.12.2024	58,16	33,18	24,98	15,91	15,66	8,49	8,49	7,17	6,25	1,19	0,563	0,352	24	0	
30.12.2024	58,32	32,53	25,79	16,76	16,5	8,09	8,09	8,41	6,31	1,21	0,626	0,415	24	0	
31.12.2024	58,31	32,3	26,01	18,12	17,82	7,6	7,6	10,22	6,3	1,23	0,7	0,506	24	0	
01.01.2025	57,79	32,44	25,35	15,02	14,77	8,45	8,45	6,32	6,36	1,23	0,522	0,309	24	0	
02.01.2025	57,73	32,29	25,44	14,23	13,98	8,56	8,56	5,42	6,31	1,25	0,48	0,263	24	0	
03.01.2025	58,21	32,33	25,88	15,56	15,32	8,02	8,02	7,3	6,33	1,24	0,565	0,359	24	0	
04.01.2025	57,99	32,21	25,78	14,99	14,75	8,19	8,19	6,56	6,29	1,27	0,532	0,322	24	0	*
05.01.2025	58,02	32,18	25,84	15,19	14,94	8	8	6,94	6,27	1,21	0,549	0,341	24	0	
06.01.2025	58,1	32,29	25,81	16,01	15,76	7,81	7,81	7,95	6,28	1,21	0,592	0,393	24	0	
07.01.2025	57,87	32,56	25,31	15,45	15,21	7,99	7,99	7,22	6,32	1,34	0,554	0,356	24	0	*
08.01.2025	58,07	32,54	25,53	15,8	15,55	8,13	8,13	7,42	6,31	1,26	0,572	0,363	24	0	
09.01.2025	58,1	32,81	25,29	15,91	15,66	8,1	8,1	7,56	6,25	1,2	0,575	0,372	24	0	
10.01.2025	56,63	32,36	24,27	15,12	14,88	8,58	8,58	6,3	6,04	1,24	0,509	0,302	24	0	
11.01.2025	57,79	33,07	24,72	16,34	16,09	8,82	8,82	7,27	6,37	1,33	0,573	0,359	24	0	*
12.01.2025	58	33,11	24,89	16,88	16,6	8,56	8,56	8,04	6,28	1,28	0,61	0,396	24	0	*
13.01.2025	57,8	32,95	24,85	16,29	16,04	8,47	8,47	7,57	6,29	1,2	0,578	0,371	24	0	
14.01.2025	57,79	32,61	25,18	16,59	16,32	8,61	8,61	7,71	6,37	1,31	0,591	0,376	24	0	*
15.01.2025	57,57	32,93	24,64	16,81	16,54	8,62	8,62	7,92	6,33	1,27	0,594	0,385	24	0	
16.01.2025	57,62	32,77	24,85	16,25	16	8,75	8,75	7,25	6,37	1,34	0,569	0,351	24	0	
17.01.2025	57,68	32,41	25,27	16,25	16	8,63	8,63	7,37	6,4	1,35	0,578	0,359	24	0	*
18.01.2025	57,73	32,42	25,31	16,78	16,52	8,58	8,58	7,94	6,25	1,27	0,604	0,387	24	0	
19.01.2025	57,98	32,47	25,51	16,58	16,32	8,6	8,6	7,72	6,26	1,24	0,598	0,378	24	0	
20.01.2025	57,95	32,73	25,22	16,36	16,1	8,49	8,49	7,61	6,31	1,3	0,587	0,374	24	0	
21.01.2025	57,78	32,69	25,09	15,85	15,59	8,53	8,53	7,06	6,35	1,32	0,559	0,346	24	0	*
22.01.2025	57,9	32,87	25,03	16,68	16,42	8,52	8,52	7,9	6,39	1,25	0,601	0,39	24	0	
23.01.2025	57,86	32,85	25,01	16,46	16,21	8,62	8,62	7,59	6,34	1,23	0,586	0,373	24	0	
Итого:				512,53	504,4	265,71	265,71	238,69			18,381	11,706	768	0	
Средние:	57,91	32,65	25,26						6,3	1,25					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/12/2424:00	5189,1	5107,11	2714,22	2714,22	2392,89	183,407	121,554	7593	28
23/01/2524:00	5701,63	5611,51	2979,93	2979,93	2631,58	201,788	133,26	8361	28
Итого:	512,53	504,4	265,71	265,71	238,69	18,381	11,706	768	0

Период нормальной работы 768ч
Период отсутств. счетчика 0ч
Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

