

#9680#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.01.2021 по 23.02.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 47, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 5926
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207566
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2021	2,757	-0,099	139,44	140,2	136,17	138,5	-2,33	24	0	0	72,3	51,2	21,1	0,6	0,4	2
25.01.2021	2,717	-0,07	133,21	133,51	130,13	131,89	-1,76	24	0	1	72,2	50,7	21,57	0,6	0,4	1,4
26.01.2021	2,965	-0,081	144,52	144,83	141	142,96	-1,96	24	0	0	74	52,2	21,73	0,6	0,4	1,5
27.01.2021	3,006	-0,064	145,06	145,08	141,55	143,21	-1,66	24	0	0	74	52,2	21,83	0,6	0,4	1,5
28.01.2021	2,937	-0,063	141,25	141,17	137,83	139,41	-1,58	24	0	0	73,6	51,7	21,88	0,6	0,4	-0,9
29.01.2021	3,209	-0,089	141,26	141,51	137,47	139,58	-2,11	24	0	0	78,2	54	24,14	0,6	0,4	-4,4
30.01.2021	3,324	-0,093	150,48	150,67	146,38	148,52	-2,14	24	0	0	78,8	55,3	23,48	0,6	0,4	-0,2
31.01.2021	3,235	-0,08	147,95	148,08	144,04	146,01	-1,97	24	0	0	77,5	54,3	23,18	0,6	0,4	0
01.02.2021	3,221	-0,087	144,06	144,26	140,22	142,31	-2,09	24	0	0	77,9	54,1	23,77	0,6	0,4	-3,1
02.02.2021	3,358	-0,104	147,55	147,87	143,47	145,8	-2,33	24	0	0	79,4	55,2	24,27	0,6	0,4	-3,2
03.02.2021	3,437	-0,103	162,14	162,3	157,68	159,87	-2,19	24	0	0	79,1	56,6	22,54	0,6	0,4	-0,6
04.02.2021	3,442	-0,118	153,4	153,86	149,08	151,58	-2,5	24	0	0	80,3	56,3	23,98	0,6	0,4	-4,4
05.02.2021	3,67	-0,142	157,92	158,53	153,18	156,01	-2,83	24	0	0	83,5	58,5	24,99	0,6	0,4	-4,4
06.02.2021	3,696	-0,158	144,5	145,43	139,98	143,17	-3,19	24	0	0	85,5	57,8	27,66	0,6	0,4	-12,8
07.02.2021	3,701	-0,167	135,37	136,5	131,04	134,44	-3,4	24	0	0	86,4	56,7	29,64	0,6	0,4	-14,3
08.02.2021	3,756	-0,173	135,48	136,67	131,14	134,64	-3,5	24	0	0	86,2	56,2	30,06	0,6	0,4	-11,3
09.02.2021	3,83	-0,18	143,98	145,07	139,37	142,86	-3,49	24	0	0	86,4	57,5	28,87	0,6	0,4	-9
10.02.2021	3,765	-0,173	135,28	136,46	130,93	134,43	-3,5	24	0	0	86,7	56,5	30,21	0,6	0,4	-14
11.02.2021	3,763	-0,171	134,05	135,28	129,75	133,28	-3,53	24	0	0	86,5	56	30,47	0,6	0,4	-11,1
12.02.2021	3,801	-0,17	140,88	141,93	136,4	139,8	-3,4	24	0	0	86,1	56,9	29,24	0,6	0,4	-9,6
13.02.2021	3,628	-0,132	156,5	157,1	152,03	154,73	-2,7	24	0	0	81,3	56,5	24,81	0,6	0,4	-0,1
14.02.2021	3,527	-0,116	164,28	164,67	159,76	162,22	-2,46	24	0	0	79,3	56,4	22,91	0,6	0,4	0,6
15.02.2021	3,668	-0,127	167,96	168,36	163,07	165,67	-2,6	24	0	0	81,9	58,5	23,39	0,6	0,4	-1,7
16.02.2021	3,592	-0,128	161,68	162,15	156,95	159,61	-2,66	24	0	0	81,8	58	23,83	0,6	0,4	-3,5
17.02.2021	3,509	-0,122	153,36	153,82	148,93	151,5	-2,57	24	0	0	81,5	57	24,5	0,6	0,4	-7,1
18.02.2021	3,534	-0,135	139,82	140,55	135,66	138,51	-2,85	24	0	0	82,9	55,7	27,17	0,6	0,4	-10,8
19.02.2021	3,485	-0,121	140,96	141,51	136,86	139,49	-2,63	24	0	0	81,7	55,2	26,5	0,6	0,4	-5,1
20.02.2021	3,318	-0,065	162,09	161,78	157,91	159,51	-1,6	24	0	0	76,8	55,2	21,54	0,6	0,4	2,8
21.02.2021	3,101	-0,031	162,97	162,22	159,05	160,01	-0,96	24	0	0	73,6	53,8	19,79	0,6	0,4	4,5
22.02.2021	3,053	-0,018	165,58	164,52	161,64	162,25	-0,61	24	0	0	73,4	54,3	19,06	0,6	0,4	4,6
23.02.2021	3,028	0,009	163,09	161,48	159,25	159,32	-0,07	24	0	0	72,6	53,6	19,01	0,6	0,4	-
Итого:	105,033	0	4616,07	4627,37	4487,92	4561,09	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	105,033															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2021	1901,911	112877,98	112398,72	110441,74	110979,85
23.02.2021	2006,944	117494,05	117026,09	114929,66	115540,94

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2021 7:47:03