

#9684#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 47, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 5927
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207566
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2023	0,462	0,257	15,16	9,52	14,9	9,39	5,51	13	11	1	60,4	46,6	13,78	0,42	0,38	5,2
22.02.2023	0,7	0,337	25,2	17,91	24,73	17,67	7,06	24	0	0	62,2	47,5	14,65	0,42	0,38	0,2
23.02.2023	0,738	0,372	25,36	17,52	24,88	17,28	7,6	24	0	0	63,2	48,4	14,87	0,42	0,38	-0,5
24.02.2023	0,783	0,414	26,09	17,37	25,6	17,13	8,47	24	0	0	63	48,5	14,49	0,42	0,38	3,1
25.02.2023	0,753	0,389	25,82	17,53	25,36	17,29	8,07	24	0	0	62,3	48	14,37	0,42	0,38	1,3
26.02.2023	0,853	0,465	27,04	17,31	26,52	17,07	9,45	24	0	0	63,4	48,5	14,85	0,42	0,38	0,3
27.02.2023	0,735	0,351	25,23	17,87	24,75	17,63	7,12	24	0	0	64,8	49,3	15,57	0,42	0,38	-1,2
28.02.2023	0,754	0,368	25,69	17,98	25,2	17,74	7,46	24	0	0	64,8	49,6	15,21	0,42	0,38	-1,2
01.03.2023	0,677	0,328	24,98	17,91	24,5	17,67	6,83	24	0	0	62,1	47,9	14,25	0,42	0,38	3,1
02.03.2023	0,746	0,386	26,04	17,84	25,57	17,6	7,97	24	0	0	62,4	48,3	14,09	0,42	0,38	1,9
03.03.2023	0,678	0,33	25,08	17,91	24,62	17,67	6,95	24	0	0	61,6	47,5	14,13	0,42	0,38	3,6
04.03.2023	0,727	0,378	25,8	17,6	25,34	17,36	7,98	24	0	0	60,9	47,1	13,85	0,42	0,38	1,8
05.03.2023	0,773	0,409	26,13	17,48	25,64	17,24	8,4	24	0	0	62,7	48,4	14,25	0,42	0,38	-0,5
06.03.2023	0,795	0,418	26,3	17,56	25,81	17,32	8,49	24	0	0	63,8	49,1	14,66	0,42	0,38	-0,9
07.03.2023	0,645	0,333	22,96	15,58	22,53	15,37	7,16	24	0	0	61,1	47,6	13,53	0,42	0,38	-1,6
08.03.2023	0,677	0,38	25,78	17,16	25,4	16,93	8,47	23	1	1	56,6	44,8	11,8	0,42	0,38	-0,2
09.03.2023	0,192	0,079	8,81	7,05	8,67	6,96	1,71	9	15	1	58,7	45,6	13,12	0,42	0,38	-3,2
10.03.2023	0,754	0,469	21,41	10,28	21,09	10,23	10,86	23	1	1	57,1	44,3	12,87	0,42	0,38	-2,6
11.03.2023	0,656	0,372	19,51	10,6	19,21	10,59	8,62	24	0	0	57,6	42,8	14,85	0,42	0,38	-1
12.03.2023	0,68	0,396	20,23	10,78	19,93	10,78	9,15	24	0	0	57,4	43	14,49	0,42	0,38	-0,3
13.03.2023	0,643	0,364	19,67	10,97	19,4	10,97	8,43	24	0	0	57,4	43,2	14,27	0,42	0,38	0
14.03.2023	0,609	0,352	21	12,84	20,69	12,75	7,94	24	0	0	56,5	43,7	12,79	0,42	0,38	8,8
15.03.2023	0,651	0,375	23,95	15,83	23,57	15,6	7,97	23	1	1	58	46	12,05	0,42	0,38	4,4
16.03.2023	0,527	0,293	20,99	14,77	20,67	14,59	6,08	24	0	0	57,8	45,6	12,17	0,42	0,38	1,8
17.03.2023	0,724	0,433	25,05	16,4	24,59	16,16	8,43	24	0	0	63,4	51,7	11,72	0,42	0,38	2,2
18.03.2023	0,732	0,419	25,49	16,94	25,04	16,7	8,34	24	0	0	62,5	49,8	12,69	0,42	0,38	6,6
19.03.2023	0,799	0,495	26,24	16,47	25,76	16,23	9,53	24	0	0	63,2	51,1	12,08	0,42	0,38	8,8
20.03.2023	0,671	0,361	24,9	17,42	24,45	17,18	7,27	24	0	0	62,1	49,5	12,66	0,42	0,38	-
21.03.2023	0,659	0,329	24,88	17,71	24,42	17,47	6,95	24	0	0	60,9	47,2	13,62	0,42	0,38	-
22.03.2023	0,684	0,359	25,25	17,53	24,82	17,29	7,53	24	0	0	60,8	47,6	13,2	0,42	0,38	-
23.03.2023	0,693	0,358	26,04	18,4	25,59	18,16	7,43	24	0	0	61,4	48,3	13,14	0,42	0,38	-
Итого:	21,17	0	732,08	486,04	719,25	480,02	0	715	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,17															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 715

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2023	1176,796	38540,4	22422,28	37951,97	22273,91
23.03.2023	1197,966	39272,48	22908,32	38671,22	22753,93

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.03.2023 14:24:14