

#9678#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
 Адрес потребителя Артиллерийская 47, Калининград  
 Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 5927  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00207566  
 Номер системы 2

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	0,548	0,319	14,34	6,19	14,12	6,19	7,93	24	0	0	56,2	39,6	16,65	0,42	0,38	8,2
25.02.2021	0,653	0,401	15,59	5,64	15,38	5,64	9,74	24	0	0	57,1	40,2	16,91	0,42	0,38	10,7
26.02.2021	0,579	0,321	14,59	6,25	14,36	6,25	8,11	24	0	0	57,6	39,6	18,02	0,42	0,38	4,9
27.02.2021	0,65	0,383	15,72	5,87	15,47	5,87	9,6	24	0	0	56,8	39,3	17,53	0,42	0,38	3,2
28.02.2021	0,617	0,357	15,49	6,34	15,23	6,34	8,89	24	0	0	57,2	40,1	17,11	0,42	0,38	3
01.03.2021	0,603	0,339	14,9	6,36	14,66	6,36	8,3	24	0	0	58,6	40,4	18,28	0,42	0,38	2,5
02.03.2021	0,55	0,299	14,04	6,39	13,82	6,39	7,43	24	0	0	57,9	39,6	18,28	0,42	0,38	3,2
03.03.2021	0,558	0,293	13,99	6,62	13,75	6,62	7,13	24	0	0	60,1	40,6	19,45	0,42	0,38	1,3
04.03.2021	0,641	0,376	15,34	6,17	15,1	6,17	8,93	24	0	0	59,3	41,3	17,99	0,42	0,38	1,3
05.03.2021	0,58	0,296	15,49	8,31	15,24	8,31	6,93	24	0	0	61,1	42,6	18,53	0,42	0,38	-0,7
06.03.2021	0,546	0,287	13,89	6,83	13,67	6,83	6,84	24	0	0	60,6	41,4	19,2	0,42	0,38	1,4
07.03.2021	0,584	0,315	14,77	6,81	14,52	6,81	7,71	24	0	0	59	40,4	18,6	0,42	0,38	1,7
08.03.2021	0,658	0,388	15,65	6,24	15,39	6,24	9,15	24	0	0	59,4	41	18,39	0,42	0,38	0
09.03.2021	0,536	0,268	13,45	6,86	13,2	6,86	6,34	24	0	0	62,3	41,6	20,67	0,42	0,38	-1,7
10.03.2021	0,568	0,291	13,86	6,68	13,58	6,68	6,9	24	0	0	62,3	41,8	20,46	0,42	0,38	-0,7
11.03.2021	0,604	0,318	14,59	6,4	14,35	6,4	7,95	24	0	0	59,9	40	19,89	0,42	0,38	-0,8
12.03.2021	0,581	0,314	14,69	6,69	14,46	6,69	7,77	24	0	0	58,7	39,8	18,87	0,42	0,38	4,6
13.03.2021	0,61	0,362	15,39	6,16	15,17	6,16	9,01	24	0	0	56,1	39,4	16,73	0,42	0,38	4,9
14.03.2021	0,617	0,373	15,86	6,12	15,64	6,12	9,52	24	0	0	54,7	38,7	16	0,42	0,38	3,7
15.03.2021	0,546	0,294	14,15	6,45	13,95	6,45	7,5	24	0	0	57,1	39	18,1	0,42	0,38	3,2
16.03.2021	0,579	0,314	14,59	6,53	14,36	6,53	7,83	24	0	0	58,2	39,4	18,81	0,42	0,38	2,5
17.03.2021	0,671	0,387	15,88	6,07	15,63	6,07	9,56	24	0	0	58,5	40,1	18,39	0,42	0,38	1,6
18.03.2021	0,629	0,353	15,43	6,59	15,19	6,59	8,6	24	0	0	58,9	40,2	18,68	0,42	0,38	1
19.03.2021	0,587	0,3	14,35	6,7	14,12	6,7	7,42	24	0	0	60,6	39,9	20,63	0,42	0,38	-1,1
20.03.2021	0,706	0,394	15,65	6,17	15,38	6,17	9,21	24	0	0	62,6	41,8	20,79	0,42	0,38	-1,1
21.03.2021	0,643	0,345	14,84	6,35	14,57	6,35	8,22	24	0	0	62,1	41,3	20,82	0,42	0,38	1,8
22.03.2021	0,624	0,327	14,37	6,64	14,09	6,64	7,45	24	0	0	64,3	42,5	21,83	0,42	0,38	2,6
23.03.2021	0,639	0,355	14,76	6,29	14,48	6,29	8,19	24	0	0	62,4	42,5	19,86	0,42	0,38	-
Итого:	16,907	0	415,66	180,72	408,88	180,72	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,907															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	744,065	18378,9	7736,08	18085,15	7733,7
23.03.2021	760,972	18794,56	7916,8	18494,03	7914,42

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.03.2021 9:15:02