

#121179#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Артиллерийская 47, Калининград  
5346  
5927  
ВКТ-7  
00207566  
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	0,699	0,353	34,71	27,46	34,14	27,22	6,92	24	0	0	60,9	50,6	10,31	0,42	0,38	-
25.02.2025	0,744	0,396	31,95	23,75	31,43	23,5	7,93	24	0	0	60,9	49,9	11,01	0,42	0,38	-
26.02.2025	0,669	0,365	27,16	19,41	26,7	19,17	7,53	24	0	0	59,8	48,3	11,48	0,42	0,38	-
27.02.2025	0,721	0,4	26,73	18,34	26,28	18,1	8,18	24	0	0	60,8	48,6	12,29	0,42	0,38	-
28.02.2025	0,737	0,417	26,75	18,05	26,31	17,81	8,5	24	0	0	60,9	48,6	12,33	0,42	0,38	-
01.03.2025	0,73	0,405	26,95	18,44	26,5	18,2	8,3	24	0	0	60,8	48,5	12,37	0,42	0,38	-
02.03.2025	0,738	0,402	26,89	18,37	26,45	18,13	8,32	24	0	0	60,6	47,8	12,81	0,42	0,38	-
03.03.2025	0,69	0,356	26,03	18,44	25,59	18,2	7,39	24	0	0	60,8	47,6	13,14	0,42	0,38	-
04.03.2025	0,678	0,343	25,76	18,35	25,3	18,11	7,19	24	0	0	60,6	47,3	13,38	0,42	0,38	-
05.03.2025	0,694	0,351	26,16	18,62	25,71	18,38	7,33	24	0	0	60,8	47,4	13,4	0,42	0,38	-
06.03.2025	0,677	0,37	26,07	18,3	25,64	18,06	7,58	24	0	0	59,7	47,4	12,33	0,42	0,38	-
07.03.2025	0,689	0,377	24,37	16,25	23,94	16,01	7,93	24	0	0	60,6	47,5	13,12	0,42	0,38	-
08.03.2025	0,675	0,384	21,76	13,5	21,4	13,27	8,13	24	0	0	60,3	46,5	13,83	0,42	0,38	-
09.03.2025	0,671	0,372	21,62	13,6	21,26	13,36	7,9	24	0	0	60,5	46,2	14,27	0,42	0,38	-
10.03.2025	0,683	0,4	21,64	13,17	21,28	12,95	8,33	24	0	0	60,5	46,8	13,7	0,42	0,38	-
11.03.2025	0,693	0,346	37,73	30,72	37,09	30,31	6,78	24	0	0	60,7	51,4	9,3	0,42	0,38	-
12.03.2025	0,667	0,362	22,54	14,72	22,16	14,48	7,68	24	0	0	60,5	46,5	13,95	0,42	0,38	-
13.03.2025	0,704	0,4	23,17	14,49	22,77	14,25	8,52	24	0	0	60	46,4	13,5	0,42	0,38	-
14.03.2025	0,677	0,358	22,5	14,64	22,11	14,4	7,71	24	0	0	60,4	46	14,46	0,42	0,38	-
15.03.2025	0,639	0,328	22,13	14,93	21,75	14,69	7,06	24	0	0	60,4	46,1	14,33	0,42	0,38	-
16.03.2025	0,781	0,445	24,19	14,48	23,78	14,24	9,54	24	0	0	60,4	46,1	14,34	0,42	0,38	-
17.03.2025	0,642	0,332	22,01	14,73	21,64	14,49	7,15	24	0	0	60,3	45,8	14,49	0,42	0,38	-
18.03.2025	0,698	0,378	22,41	14,04	22,01	13,8	8,21	24	0	0	60,2	45,4	14,82	0,42	0,38	-
19.03.2025	0,68	0,356	22,26	14,38	21,9	14,15	7,75	24	0	0	60,2	45,4	14,86	0,42	0,38	-
20.03.2025	0,662	0,356	21,95	14,23	21,57	13,99	7,58	24	0	0	60,4	45,9	14,5	0,42	0,38	-
21.03.2025	0,66	0,352	22,04	14,31	21,65	14,07	7,58	24	0	0	60,4	46	14,39	0,42	0,38	-
22.03.2025	0,762	0,433	23,44	14,01	23,06	13,77	9,29	24	0	0	60,4	45,7	14,69	0,42	0,38	-
23.03.2025	0,613	0,369	21,65	13,96	21,27	13,75	7,52	22	2	1	60,2	48,8	11,44	0,42	0,38	-
Итого:	19,373	0	702,57	477,69	690,69	470,86	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,373															

Общее время работы системы, ч  
Период нормальной работы системы, ч

672  
670

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	1650,59	54691,91	32849,47	53829,58	32596,01
23.03.2025	1669,963	55394,48	33327,16	54520,27	33066,87

Подпись абонента  
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 17:32:09