

#9677#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 47, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 5927
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207566
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	0,599	0,335	14,56	6,25	14,32	6,25	8,07	24	0	0	59,4	40,4	19	0,42	0,38	4,8
25.03.2021	0,629	0,364	14,73	5,71	14,5	5,71	8,79	24	0	0	59,2	40,2	19,03	0,42	0,38	6,9
26.03.2021	0,51	0,274	13,21	6,2	13,01	6,2	6,81	24	0	0	57,9	39,5	18,34	0,42	0,38	5,1
27.03.2021	0,596	0,344	14,89	6,03	14,68	6,03	8,65	24	0	0	56,6	39,1	17,5	0,42	0,38	8,7
28.03.2021	0,62	0,368	15,41	5,78	15,23	5,78	9,45	24	0	0	55	38	17,02	0,42	0,38	5,8
29.03.2021	0,522	0,285	13,63	6,28	13,43	6,28	7,15	24	0	0	56,8	39	17,76	0,42	0,38	7,8
30.03.2021	0,566	0,323	14,42	6,3	14,2	6,29	7,91	24	0	0	57,7	40	17,7	0,42	0,38	9,8
31.03.2021	0,554	0,306	14,27	6,51	14,06	6,51	7,55	24	0	0	57,9	40,2	17,72	0,42	0,38	8,7
01.04.2021	0,553	0,333	14,37	5,65	14,17	5,65	8,52	24	0	0	54,6	38,8	15,8	0,42	0,38	4,7
02.04.2021	0,511	0,285	13,3	5,91	13,1	5,91	7,19	24	0	0	56,4	38,8	17,55	0,42	0,38	3,8
03.04.2021	0,586	0,337	14,81	5,98	14,6	5,98	8,62	24	0	0	56	38,7	17,32	0,42	0,38	3,8
04.04.2021	0,744	0,471	17,16	5,35	16,89	5,35	11,54	24	0	0	56,4	39,6	16,76	0,42	0,38	4,2
05.04.2021	0,544	0,323	14,32	5,79	14,11	5,79	8,32	24	0	0	54,1	38	16,16	0,42	0,38	2,7
06.04.2021	0,58	0,331	14,52	5,81	14,3	5,81	8,49	24	0	0	55,9	37,9	17,97	0,42	0,38	2,6
07.04.2021	0,547	0,306	14,3	6,18	14,1	6,18	7,92	24	0	0	55,6	38,3	17,35	0,42	0,38	2,8
08.04.2021	0,597	0,345	14,96	6	14,73	6	8,73	24	0	0	56,6	39	17,65	0,42	0,38	4,3
09.04.2021	0,639	0,37	15,28	5,67	15,07	5,67	9,4	24	0	0	57	38,8	18,19	0,42	0,38	7,2
10.04.2021	0,546	0,309	13,82	5,77	13,61	5,77	7,84	24	0	0	56,8	39,1	17,67	0,42	0,38	4,9
11.04.2021	0,71	0,422	16,25	5,62	16,04	5,62	10,42	24	0	0	57,9	39,4	18,52	0,42	0,38	10,3
12.04.2021	0,563	0,322	14,28	6,09	14,07	6,09	7,98	24	0	0	57,2	39,9	17,25	0,42	0,38	7,7
13.04.2021	0,527	0,31	13,53	5,55	13,35	5,55	7,8	24	0	0	55,6	38,7	16,93	0,42	0,38	4,7
14.04.2021	0,554	0,327	14,59	5,91	14,39	5,91	8,48	24	0	0	54	38	16	0,42	0,38	4,1
15.04.2021	0,561	0,326	14,72	6,19	14,5	6,19	8,31	24	0	0	55	38,4	16,6	0,42	0,38	5,8
16.04.2021	0,542	0,314	14,62	6,48	14,41	6,47	7,94	24	0	0	55,2	39,1	16,1	0,42	0,38	5,6
17.04.2021	0,584	0,341	14,56	5,67	14,37	5,67	8,7	24	0	0	56	38,9	17,11	0,42	0,38	8,3
18.04.2021	0,581	0,341	14,56	5,85	14,36	5,85	8,51	24	0	0	56,3	39,4	16,89	0,42	0,38	10,4
19.04.2021	0,541	0,319	13,71	5,7	13,51	5,7	7,81	24	0	0	56,8	39,8	17,01	0,42	0,38	11
20.04.2021	0,529	0,31	13,51	5,6	13,32	5,6	7,72	24	0	0	56,3	39,7	16,61	0,42	0,38	9,9
21.04.2021	0,556	0,328	14,04	5,72	13,86	5,72	8,14	24	0	0	56,8	39,9	16,92	0,42	0,38	8,6
22.04.2021	0,633	0,39	15,58	5,45	15,34	5,45	9,89	24	0	0	55,2	39,3	15,93	0,42	0,38	4,6
23.04.2021	0,52	0,293	13,98	6,28	13,78	6,28	7,5	24	0	0	55,3	38,5	16,78	0,42	0,38	-
Итого:	17,844	0	449,89	183,28	443,41	183,26	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,844															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	760,972	18794,56	7916,8	18494,03	7914,42
23.04.2021	778,816	19244,45	8100,08	18937,44	8097,68

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 17:46:13