

#79989#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 47, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 5927
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207566
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2024 | 0,711 | 0,402 | 20,48 | 11,47 | 20,13 | 11,44 | 8,69 | 24 | 0 | 0 | 61 | 45 | 16,01 | 0,42 | 0,38 | 3,6 |
| 25.03.2024 | 0,67 | 0,364 | 19,72 | 11,46 | 19,4 | 11,43 | 7,97 | 24 | 0 | 0 | 60,9 | 45 | 15,92 | 0,42 | 0,38 | 3,9 |
| 26.03.2024 | 0,701 | 0,397 | 20,08 | 11,25 | 19,75 | 11,22 | 8,53 | 24 | 0 | 0 | 61 | 45,1 | 15,86 | 0,42 | 0,38 | 5,5 |
| 27.03.2024 | 0,648 | 0,345 | 19,42 | 11,59 | 19,1 | 11,55 | 7,55 | 24 | 0 | 0 | 60,8 | 44,5 | 16,33 | 0,42 | 0,38 | 9,1 |
| 28.03.2024 | 0,62 | 0,327 | 18,99 | 11,49 | 18,68 | 11,47 | 7,21 | 24 | 0 | 0 | 60,4 | 44,5 | 15,87 | 0,42 | 0,38 | 11,8 |
| 29.03.2024 | 0,657 | 0,36 | 19,57 | 11,47 | 19,25 | 11,41 | 7,84 | 24 | 0 | 0 | 60,8 | 44,9 | 15,92 | 0,42 | 0,38 | 10,7 |
| 30.03.2024 | 0,7 | 0,412 | 20,19 | 11,13 | 19,83 | 11,08 | 8,75 | 24 | 0 | 0 | 61 | 46 | 15,01 | 0,42 | 0,38 | 13,4 |
| 31.03.2024 | 0,645 | 0,372 | 19,44 | 11,31 | 19,09 | 11,24 | 7,85 | 24 | 0 | 0 | 61,1 | 46,2 | 14,99 | 0,42 | 0,38 | 16,7 |
| 01.04.2024 | 0,648 | 0,372 | 19,49 | 11,38 | 19,18 | 11,3 | 7,88 | 24 | 0 | 0 | 61 | 46,3 | 14,7 | 0,42 | 0,38 | - |
| 02.04.2024 | 0,636 | 0,351 | 19,23 | 11,36 | 18,91 | 11,31 | 7,6 | 24 | 0 | 0 | 60,9 | 45,6 | 15,31 | 0,42 | 0,38 | - |
| 03.04.2024 | 0,757 | 0,435 | 21 | 11,17 | 20,62 | 11,16 | 9,46 | 24 | 0 | 0 | 60,9 | 45 | 15,94 | 0,42 | 0,38 | - |
| 04.04.2024 | 0,687 | 0,376 | 20,36 | 11,88 | 20,03 | 11,83 | 8,2 | 24 | 0 | 0 | 60,8 | 44,9 | 15,87 | 0,42 | 0,38 | - |
| 05.04.2024 | 0,689 | 0,381 | 20,12 | 11,51 | 19,76 | 11,47 | 8,29 | 24 | 0 | 0 | 61,1 | 45,1 | 15,96 | 0,42 | 0,38 | - |
| 06.04.2024 | 0,698 | 0,394 | 20,27 | 11,42 | 19,9 | 11,37 | 8,53 | 24 | 0 | 0 | 61 | 45,3 | 15,69 | 0,42 | 0,38 | - |
| 07.04.2024 | 0,705 | 0,404 | 20,25 | 11,29 | 19,9 | 11,23 | 8,67 | 24 | 0 | 0 | 61,1 | 45,8 | 15,35 | 0,42 | 0,38 | - |
| 08.04.2024 | 0,662 | 0,373 | 19,91 | 11,68 | 19,57 | 11,62 | 7,95 | 24 | 0 | 0 | 61,1 | 46 | 15,15 | 0,42 | 0,38 | - |
| 09.04.2024 | 0,613 | 0,34 | 19 | 11,5 | 18,68 | 11,42 | 7,26 | 24 | 0 | 0 | 61,1 | 46,3 | 14,82 | 0,42 | 0,38 | - |
| 10.04.2024 | 0,636 | 0,345 | 19,11 | 11,26 | 18,79 | 11,24 | 7,55 | 24 | 0 | 0 | 61 | 45,2 | 15,77 | 0,42 | 0,38 | - |
| 11.04.2024 | 0,676 | 0,367 | 19,53 | 11,2 | 19,21 | 11,19 | 8,02 | 24 | 0 | 0 | 61,1 | 44,6 | 16,44 | 0,42 | 0,38 | - |
| 12.04.2024 | 0,706 | 0,38 | 19,83 | 11,02 | 19,5 | 11,02 | 8,48 | 24 | 0 | 0 | 61 | 44 | 17,01 | 0,42 | 0,38 | - |
| 13.04.2024 | 0,721 | 0,393 | 20,33 | 11,24 | 19,96 | 11,23 | 8,73 | 24 | 0 | 0 | 60,8 | 44,1 | 16,74 | 0,42 | 0,38 | - |
| 14.04.2024 | 0,72 | 0,38 | 20,32 | 11,38 | 19,96 | 11,38 | 8,58 | 24 | 0 | 0 | 60,9 | 43,4 | 17,46 | 0,42 | 0,38 | - |
| 15.04.2024 | 0,785 | 0,424 | 21,29 | 11,33 | 20,92 | 11,32 | 9,6 | 24 | 0 | 0 | 61 | 43,4 | 17,56 | 0,42 | 0,38 | - |
| 16.04.2024 | 0,737 | 0,383 | 20,51 | 11,42 | 20,16 | 11,4 | 8,76 | 24 | 0 | 0 | 60,7 | 42,9 | 17,82 | 0,42 | 0,38 | - |
| 17.04.2024 | 0,769 | 0,407 | 20,96 | 11,33 | 20,59 | 11,33 | 9,26 | 24 | 0 | 0 | 60,9 | 42,9 | 17,99 | 0,42 | 0,38 | - |
| 18.04.2024 | 0,764 | 0,406 | 20,97 | 11,42 | 20,61 | 11,41 | 9,2 | 24 | 0 | 0 | 60,7 | 43 | 17,75 | 0,42 | 0,38 | - |
| 19.04.2024 | 0,769 | 0,412 | 21,02 | 11,26 | 20,63 | 11,26 | 9,37 | 24 | 0 | 0 | 60,6 | 42,9 | 17,78 | 0,42 | 0,38 | - |
| 20.04.2024 | 0,77 | 0,432 | 21,42 | 11,53 | 21,04 | 11,5 | 9,54 | 24 | 0 | 0 | 60,7 | 44,2 | 16,52 | 0,42 | 0,38 | - |
| 21.04.2024 | 0,813 | 0,47 | 21,97 | 11,25 | 21,62 | 11,25 | 10,37 | 24 | 0 | 0 | 60,7 | 44,5 | 16,28 | 0,42 | 0,38 | - |
| 22.04.2024 | 0,701 | 0,379 | 20,17 | 11,45 | 19,84 | 11,43 | 8,41 | 24 | 0 | 0 | 60,8 | 44,2 | 16,6 | 0,42 | 0,38 | - |
| 23.04.2024 | 0,703 | 0,383 | 20,08 | 11,26 | 19,74 | 11,25 | 8,49 | 24 | 0 | 0 | 60,6 | 44 | 16,64 | 0,42 | 0,38 | - |
| Итого: | 21,717 | 0 | 625,03 | 352,71 | 614,35 | 351,76 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 21,717 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.03.2024 | 1432,036 | 47338,24 | 28231,33 | 46599,46 | 28014,65 |
| 23.04.2024 | 1453,753 | 47963,27 | 28584,04 | 47213,81 | 28366,41 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2024 13:35:53