

#9675#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 47, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 5927
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207566
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,674	0,389	15,01	5,31	14,76	5,31	9,45	24	0	0	60,1	40,1	19,96	0,42	0,38	16
25.05.2021	0,665	0,388	14,96	5,35	14,7	5,35	9,35	24	0	0	60	40,4	19,64	0,42	0,38	-
26.05.2021	0,628	0,375	18,55	9,94	18,25	9,87	8,38	24	0	0	59,8	46,8	12,91	0,42	0,38	-
27.05.2021	0,765	0,425	47,19	38,8	46,46	38,32	8,14	24	0	0	58,4	50,9	7,56	0,42	0,38	-
28.05.2021	0,723	0,387	46,62	38,9	45,89	38,42	7,47	24	0	0	58,2	50,6	7,59	0,42	0,38	11
29.05.2021	0,779	0,426	46,95	38,56	46,22	38,08	8,14	24	0	0	59,1	51,4	7,77	0,42	0,38	12,3
30.05.2021	0,794	0,421	46,44	38,38	45,64	37,9	7,74	24	0	0	61,3	52,9	8,45	0,42	0,38	-
31.05.2021	0,763	0,39	46	38,45	45,2	37,97	7,23	24	0	0	61,3	53	8,34	0,42	0,38	16
01.06.2021	0,757	0,402	45,97	38,22	45,17	37,74	7,43	24	0	0	61,1	53	8,05	0,42	0,38	-
02.06.2021	0,68	0,362	45,66	38,24	44,95	37,76	7,19	24	0	0	57,4	50,2	7,1	0,42	0,38	-
03.06.2021	0,711	0,405	46,41	37,95	45,73	37,47	8,26	24	0	0	55,4	48,8	6,67	0,42	0,38	15
04.06.2021	0,674	0,373	45,78	38,11	45,11	37,63	7,48	24	0	0	56	49,3	6,7	0,42	0,38	-
05.06.2021	0,684	0,39	45,82	37,87	45,14	37,39	7,75	24	0	0	56,2	49,6	6,61	0,42	0,38	13,4
06.06.2021	0,648	0,354	45,31	38,1	44,64	37,62	7,02	24	0	0	56,3	49,7	6,65	0,42	0,38	22
07.06.2021	0,619	0,332	44,78	37,94	44,11	37,46	6,65	24	0	0	56,2	49,6	6,57	0,42	0,38	-
08.06.2021	0,665	0,379	45,24	37,56	44,57	37,08	7,49	24	0	0	56,4	49,9	6,58	0,42	0,38	18,8
09.06.2021	0,687	0,38	45,51	37,87	44,83	37,39	7,44	24	0	0	57,3	50,3	6,97	0,42	0,38	21
10.06.2021	0,665	0,349	45,03	38,21	44,3	37,73	6,57	24	0	0	59,1	51,8	7,31	0,42	0,38	-
11.06.2021	0,708	0,385	45,7	38,21	44,95	37,73	7,22	24	0	0	60	52,7	7,3	0,42	0,38	-
12.06.2021	0,626	0,325	44,67	38,22	43,99	37,74	6,25	24	0	0	57,9	50,8	7,02	0,42	0,38	-
13.06.2021	0,647	0,332	44,89	38,28	44,22	37,8	6,42	24	0	0	58	50,7	7,3	0,42	0,38	-
14.06.2021	0,71	0,386	45,84	38,27	45,1	37,79	7,31	24	0	0	59,2	51,8	7,33	0,42	0,38	-
15.06.2021	0,646	0,334	45,01	38,44	44,33	37,96	6,37	24	0	0	58,4	51,2	7,21	0,42	0,38	-
16.06.2021	0,715	0,386	45,84	38,28	45,12	37,8	7,32	24	0	0	59,3	51,8	7,46	0,42	0,38	-
17.06.2021	0,674	0,35	45,32	38,43	44,59	37,95	6,64	24	0	0	59,3	51,9	7,38	0,42	0,38	-
18.06.2021	0,646	0,332	44,98	38,51	44,28	38,03	6,25	24	0	0	59,4	52,2	7,18	0,42	0,38	-
19.06.2021	0,659	0,346	45,07	38,36	44,35	37,88	6,47	24	0	0	59,8	52,6	7,18	0,42	0,38	-
20.06.2021	0,629	0,329	44,78	38,46	44,07	37,98	6,09	24	0	0	60,2	53,4	6,86	0,42	0,38	-
21.06.2021	0,635	0,342	45,21	38,58	44,49	38,1	6,39	24	0	0	59,8	53,2	6,61	0,42	0,38	-
22.06.2021	0,668	0,38	45,81	38,51	45,07	38,03	7,04	24	0	0	59,7	53,2	6,47	0,42	0,38	-
23.06.2021	0,621	0,34	45,1	38,5	44,42	38,02	6,4	24	0	0	58,6	52,1	6,47	0,42	0,38	-
Итого:	21,165	0	1325,45	1092,81	1304,65	1079,3	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,165															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	797,903	19696,58	8280,5	19382,63	8278,08
23.06.2021	819,068	21022,03	9373,31	20687,28	9357,38

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.06.2021 15:15:24