

#133850#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 47, Калининград
5346
5927
ВКТ-7
00207566
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,657	0,33	22,98	15,64	22,61	15,4	7,21	24	0	0	59,5	44,8	14,77	0,42	0,38	-
25.05.2025	0,727	0,394	24,12	15,47	23,73	15,23	8,5	24	0	0	59,7	45,3	14,45	0,42	0,38	-
26.05.2025	0,734	0,392	24,17	15,42	23,75	15,18	8,57	24	0	0	59,7	45	14,65	0,42	0,38	-
27.05.2025	0,66	0,338	23,09	15,58	22,72	15,34	7,38	24	0	0	59,6	45,1	14,46	0,42	0,38	-
28.05.2025	0,718	0,392	23,99	15,34	23,59	15,1	8,49	24	0	0	59,6	45,6	14,04	0,42	0,38	-
29.05.2025	0,706	0,385	23,63	15,14	23,22	14,9	8,32	24	0	0	59,5	45,3	14,18	0,42	0,38	-
30.05.2025	0,72	0,383	24,01	15,4	23,58	15,16	8,42	24	0	0	59,5	45	14,48	0,42	0,38	-
31.05.2025	0,678	0,353	23,25	15,42	22,89	15,18	7,71	24	0	0	59,4	45	14,44	0,42	0,38	-
01.06.2025	0,729	0,403	24,05	15,29	23,65	15,05	8,6	24	0	0	59,8	45,6	14,17	0,42	0,38	-
02.06.2025	0,694	0,368	23,49	15,32	23,09	15,08	8,01	24	0	0	59,6	45,4	14,28	0,42	0,38	-
03.06.2025	0,755	0,423	24,25	14,99	23,85	14,75	9,1	24	0	0	59,8	45,7	14,04	0,42	0,38	-
04.06.2025	0,647	0,334	22,69	15,31	22,31	15,07	7,24	24	0	0	59,7	45,3	14,37	0,42	0,38	-
05.06.2025	0,746	0,422	24,24	15,02	23,82	14,78	9,04	24	0	0	59,9	46,1	13,83	0,42	0,38	-
06.06.2025	0,729	0,402	24,04	15,18	23,62	14,94	8,68	24	0	0	59,8	45,8	13,99	0,42	0,38	-
07.06.2025	0,669	0,355	22,98	15,16	22,57	14,92	7,65	24	0	0	60	45,9	14,09	0,42	0,38	-
08.06.2025	0,728	0,41	23,73	14,88	23,33	14,64	8,69	24	0	0	60	46,1	13,96	0,42	0,38	-
09.06.2025	0,687	0,357	25,37	17,61	24,95	17,34	7,61	24	0	0	59,9	46,6	13,31	0,42	0,38	-
10.06.2025	0,661	0,341	22,27	14,66	21,89	14,42	7,47	24	0	0	60	45,2	14,85	0,42	0,38	-
11.06.2025	0,612	0,324	21,51	14,32	21,15	14,11	7,04	24	0	0	59,1	45,2	13,86	0,42	0,38	-
12.06.2025	0,749	0,423	23,33	13,98	22,92	13,75	9,17	24	0	0	59,7	45,1	14,61	0,42	0,38	-
13.06.2025	0,755	0,433	24,46	15,04	24,05	14,8	9,25	24	0	0	59,6	45,8	13,81	0,42	0,38	-
14.06.2025	0,727	0,408	23,53	14,58	23,13	14,34	8,79	24	0	0	59,8	45,7	14,04	0,42	0,38	-
15.06.2025	0,732	0,417	23,89	14,86	23,47	14,62	8,85	24	0	0	59,8	46,1	13,72	0,42	0,38	-
16.06.2025	0,667	0,361	22,84	14,91	22,43	14,67	7,76	24	0	0	59,7	45,9	13,82	0,42	0,38	-
17.06.2025	0,615	0,354	21,87	14,23	21,53	14,04	7,49	24	0	0	58,1	45,5	12,56	0,42	0,38	-
18.06.2025	0,671	0,425	23,56	14,89	23,16	14,65	8,51	24	0	0	59,9	48,8	11,04	0,42	0,38	-
19.06.2025	0,72	0,468	24,49	14,61	24,1	14,37	9,73	24	0	0	58,4	48	10,44	0,42	0,38	-
20.06.2025	0,593	0,336	22,94	15,75	22,56	15,52	7,04	24	0	0	58,9	47,3	11,59	0,42	0,38	-
21.06.2025	0,679	0,394	23,73	15,33	23,34	15,09	8,25	24	0	0	59,7	47,4	12,29	0,42	0,38	-
22.06.2025	0,677	0,385	23,84	15,65	23,47	15,41	8,06	24	0	0	59,7	47,1	12,67	0,42	0,38	-
23.06.2025	0,502	0,288	17,52	11,11	17,24	10,97	6,27	24	0	1	57,9	45,4	12,53	0,42	0,38	-
Итого:	21,344	0	723,86	466,09	711,72	458,82	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,344															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	1712,859	56855,93	34278,65	55957,06	34003,9
23.06.2025	1734,203	57579,79	34744,74	56668,78	34462,72

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 7:43:25