

#90104#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.06.2024 по 23.07.2024



Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Артиллерийская 47, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00207566	23.07.2024	23.06.2024	
Количество тепловой энергии, система 1	3893,602	3893,608	-0.006
Количество тепловой энергии, система 2	1512,332	1495,101	17.231

167.499 м<sup>3</sup>  
17.231 Гк

Подпись исполнителя



#89733#

Отчёт за период с 23.06.2024 по 23.07.2024.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 5927  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00207566  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 26.07.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, Гкал	dQ <sub>г</sub> , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM <sub>г</sub> , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.06.2024	-	0,715	0,445	14,52	3,67	14,28	3,67	10,61	24	0	0	60,6	41,6	19,04	0,42	0,38
25.06.2024	-	0,572	0,353	12,45	3,9	12,24	3,9	8,34	24	0	0	60,2	41,5	18,69	0,42	0,38
26.06.2024	-	0,512	0,318	11,2	3,47	11,02	3,47	7,55	24	0	1	59,4	41,7	17,74	0,42	0,38
27.06.2024	-	0,5	0,303	10,34	2,73	10,16	2,73	7,43	24	0	0	60,1	40	20,11	0,42	0,38
28.06.2024	-	0,516	0,341	10,29	2,22	10,13	2,22	7,91	24	0	1	60,1	42,6	17,45	0,42	0,38
29.06.2024	-	0,483	0,299	10,03	2,7	9,85	2,7	7,15	24	0	1	60,2	41,5	18,66	0,42	0,38
30.06.2024	-	0,561	0,36	11,33	2,59	11,14	2,59	8,55	24	0	0	60,3	42,1	18,2	0,42	0,38
01.07.2024	-	0,531	0,338	10,73	2,51	10,55	2,51	8,04	24	0	1	60,2	41,8	18,41	0,42	0,38
02.07.2024	-	0,555	0,356	11,18	2,66	10,99	2,66	8,33	24	0	0	60,4	42,1	18,33	0,42	0,38
03.07.2024	-	0,62	0,4	12,36	2,76	12,14	2,76	9,38	24	0	0	60,5	42,2	18,28	0,42	0,38
04.07.2024	-	0,563	0,349	11	2,21	10,8	2,21	8,59	24	0	1	60,2	40,6	19,67	0,42	0,38
05.07.2024	-	0,59	0,305	10,9	1,35	10,7	1,35	9,35	23	1	1	60,3	40,1	20,27	0,42	0,38
06.07.2024	-	0,575	0,21	9,71	0	9,53	0	9,53	24	0	1	60,2	21,7	38,51	0,42	0,38
07.07.2024	-	0,59	0,213	9,9	0	9,74	0	9,74	24	0	1	60,4	21,9	38,51	0,42	0,38
08.07.2024	-	0,616	0,224	10,43	0	10,25	0	10,25	24	0	1	60,1	21,9	38,24	0,42	0,38
09.07.2024	-	0,59	0,215	9,92	0	9,75	0	9,75	24	0	1	60,5	22	38,41	0,42	0,38
10.07.2024	-	0,635	0,242	10,65	0	10,47	0	10,47	24	0	1	60,5	22,8	37,66	0,42	0,38
11.07.2024	-	0,557	0,21	9,36	0	9,2	0	9,2	24	0	1	60,2	22,8	37,36	0,42	0,38
12.07.2024	-	0,52	0,199	8,75	0	8,61	0	8,61	24	0	1	60,2	22,9	37,31	0,42	0,38
13.07.2024	-	0,589	0,225	9,93	0	9,77	0	9,77	24	0	1	60,1	22,9	37,27	0,42	0,38
14.07.2024	-	0,69	0,332	12,13	0,79	11,93	0,79	11,14	24	0	1	60,6	43	17,52	0,42	0,38
15.07.2024	-	0,541	0,343	10,75	2,36	10,58	2,36	8,22	24	0	0	60,4	41,4	19,02	0,42	0,38
16.07.2024	-	0,547	0,357	10,83	2,27	10,64	2,27	8,37	22	2	1	60,4	42,2	18,21	0,42	0,38
17.07.2024	-	0,483	0,31	9,9	2,45	9,75	2,45	7,3	24	0	1	60	42,1	17,89	0,42	0,38
18.07.2024	-	0,553	0,362	11,17	2,52	10,96	2,52	8,44	24	0	0	60,3	42,5	17,84	0,42	0,38
19.07.2024	-	0,61	0,4	12	2,39	11,81	2,39	9,42	24	0	1	60,4	42,1	18,37	0,42	0,38
20.07.2024	-	0,597	0,39	11,93	2,65	11,73	2,65	9,08	24	0	0	60,4	42,4	17,97	0,42	0,38
21.07.2024	-	0,671	0,436	12,84	2,24	12,62	2,24	10,38	24	0	0	60,5	41,6	18,84	0,42	0,38
22.07.2024	-	0,587	0,38	11,72	2,61	11,52	2,61	8,91	24	0	0	60,4	42,2	18,16	0,42	0,38
23.07.2024	-	0,562	0,358	11,28	2,56	11,09	2,56	8,53	24	0	0	60,4	42	18,39	0,42	0,38
Итого:	-	17,231	9,573	329,53	55,61	323,95	55,61	268,34	717	3	-	60,28	36,61	23,68	0,42	0,38

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 717 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.06.2024	1495,101	49092,11	29168,45	48323,88	28947,36
23.07.2024	1512,332	49421,64	29224,06	48647,83	29002,97

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения