

#296785#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 49, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 9923
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261570
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,991	0	117,48	112,78	0	114,81	111,21	0	0	24	0	0	71,6	54,2	17,34	0,55	0,42	-
20.03.2026	1,945	0	116,67	112,35	0	114,01	110,82	0	0	24	0	0	71,1	54	17,06	0,55	0,42	-
21.03.2026	1,932	0	115,38	111,14	0	112,76	109,65	0	0	24	0	0	71	53,9	17,13	0,55	0,42	-
22.03.2026	1,93	0	118,29	114,07	0	115,61	112,48	0	0	24	0	0	71,2	54,5	16,69	0,56	0,41	-
23.03.2026	1,947	0	126,08	121,17	0	123,21	119,41	0	0	24	0	0	71,3	55,5	15,79	0,57	0,41	-
24.03.2026	2,011	0	129,61	124,41	0	126,65	122,59	0	0	24	0	0	71,5	55,6	15,84	0,57	0,41	-
25.03.2026	1,968	0	130,66	125,5	0	127,65	123,67	0	0	24	0	0	71,3	55,9	15,39	0,56	0,41	-
26.03.2026	1,992	0	123,83	119,07	0	121,01	117,41	0	0	24	0	0	71,6	55,1	16,44	0,55	0,42	-
27.03.2026	1,959	0	118,01	113,58	0	115,34	111,99	0	0	24	0	0	71,2	54,2	16,96	0,56	0,42	-
28.03.2026	1,984	0	121,42	117,06	0	118,64	115,41	0	0	24	0	0	71,3	54,6	16,7	0,56	0,41	-
29.03.2026	1,988	0	124,23	119,61	0	121,4	117,93	0	0	24	0	0	71,1	54,8	16,35	0,57	0,41	-
30.03.2026	1,989	0	125,46	120,8	0	122,59	119,07	0	0	24	0	0	71,3	55,1	16,21	0,56	0,42	-
31.03.2026	1,995	0	121,77	117,15	0	118,99	115,51	0	0	24	0	0	71,2	54,5	16,75	0,55	0,42	-
01.04.2026	1,979	0	117,52	113,11	0	114,86	111,56	0	0	24	0	0	71,2	54	17,19	0,55	0,42	-
02.04.2026	1,944	0	116,99	112,79	0	114,39	111,24	0	0	24	0	0	70,8	53,8	16,98	0,56	0,42	-
03.04.2026	1,996	0	120,22	115,69	0	117,48	114,11	0	0	24	0	0	71,2	54,2	16,97	0,56	0,42	-
04.04.2026	1,987	0	120,06	115,85	0	117,37	114,27	0	0	24	0	0	70,9	54	16,89	0,57	0,41	-
05.04.2026	2,003	0	124,95	120,35	0	122,09	118,62	0	0	24	0	0	71,3	54,9	16,4	0,56	0,41	-
06.04.2026	1,978	0	120,84	116,78	0	118,1	115,2	0	0	24	0	0	70,7	54	16,74	0,55	0,42	-
07.04.2026	1,963	0	117,03	112,76	0	114,39	111,22	0	0	24	0	0	71	53,9	17,15	0,55	0,42	-
08.04.2026	1,937	0	112,5	108,33	0	109,95	106,88	0	0	24	0	0	70,9	53,3	17,61	0,55	0,42	-
09.04.2026	1,967	0	113,29	109,44	0	110,75	107,95	0	0	24	0	0	71,4	53,6	17,76	0,55	0,42	-
10.04.2026	1,963	0	117,19	112,96	0	114,54	111,43	0	0	24	0	0	71,2	54,1	17,13	0,56	0,42	-
11.04.2026	1,998	0	123,03	118,21	0	120,25	116,57	0	0	24	0	0	71,4	54,8	16,62	0,57	0,41	-
12.04.2026	1,984	0	125,9	121,06	0	123,01	119,32	0	0	24	0	0	71,3	55,2	16,12	0,57	0,41	-
13.04.2026	2,001	0	126,45	122,13	0	123,52	120,36	0	0	24	0	0	71,6	55,4	16,15	0,57	0,41	-
14.04.2026	1,928	0	126,41	122,25	0	123,59	120,53	0	0	24	0	0	70,6	55	15,6	0,53	0,4	-
15.04.2026	1,624	0	104,49	100,64	0	102,25	99,31	0	0	24	0	0	68,8	52,9	15,88	0,56	0,41	-
16.04.2026	1,985	0	124,54	119,57	0	121,72	117,88	0	0	24	0	0	71	54,8	16,27	0,56	0,41	-
17.04.2026	2,016	0	125,22	120,29	0	122,35	118,55	0	0	24	0	0	71,4	54,9	16,48	0,57	0,41	-
18.04.2026	1,99	0	129,21	124,11	0	126,24	122,33	0	0	24	0	0	71,3	55,5	15,74	0,57	0,41	-
Итого:	60,874	0	3754,73	3615,01	0	3669,52	3564,48	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	60,874																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
18.03.2026	861,723	45134,88	41367,66	0	44139,55	40822,75	0
18.04.2026	922,597	48889,61	44982,67	0	47809,07	44387,23	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 14:35:33