

#9417#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 49, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7235
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261570
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	0,335	0,114	26,3	23,6	25,82	23,36	2,46	24	0	0	62,2	53,4	8,79	0,53	0,52	9,5
25.03.2023	0,343	0,121	26,23	23,35	25,75	23,11	2,64	24	0	0	61,9	53,1	8,81	0,52	0,52	7,8
26.03.2023	0,343	0,121	26,18	23,23	25,7	22,99	2,71	24	0	0	61,4	52,7	8,78	0,53	0,52	6
27.03.2023	0,34	0,105	25,66	23,16	25,17	22,92	2,25	24	0	0	62,8	53,2	9,55	0,53	0,52	2,1
28.03.2023	0,353	0,107	25,68	23,25	25,18	23,01	2,17	24	0	0	64,7	54,7	10,03	0,53	0,52	-1,5
29.03.2023	0,383	0,162	26,59	22,54	26,11	22,3	3,81	24	0	0	59,7	51,2	8,53	0,53	0,52	1,7
30.03.2023	0,314	0,111	25,8	23,05	25,35	22,81	2,54	24	0	0	58,5	50,2	8,27	0,53	0,52	7,1
31.03.2023	0,317	0,111	25,78	23,01	25,33	22,77	2,56	24	0	0	58,7	50,4	8,31	0,53	0,52	8,9
01.04.2023	0,307	0,11	25,59	22,73	25,13	22,49	2,64	24	0	0	57,9	49,9	8,03	0,52	0,51	5,2
02.04.2023	0,321	0,124	25,88	22,69	25,42	22,45	2,97	24	0	0	57,3	49,3	7,99	0,52	0,52	3,9
03.04.2023	0,341	0,127	26,13	22,87	25,65	22,63	3,02	24	0	0	58,9	50,5	8,4	0,52	0,52	1,7
04.04.2023	0,365	0,15	26,41	22,66	25,93	22,42	3,51	24	0	0	59,2	50,7	8,49	0,53	0,52	-0,1
05.04.2023	0,334	0,12	25,76	22,65	25,28	22,41	2,87	24	0	0	59	50,4	8,55	0,52	0,52	1
06.04.2023	0,328	0,124	25,92	22,65	25,45	22,41	3,04	24	0	0	57,7	49,5	8,21	0,53	0,52	2,3
07.04.2023	0,333	0,125	25,29	22,09	24,84	21,85	2,99	24	0	0	58,7	50,2	8,51	0,53	0,52	9,6
08.04.2023	0,316	0,118	24,92	22,02	24,49	21,78	2,71	24	0	0	58,9	50,4	8,43	0,53	0,52	10,3
09.04.2023	0,313	0,116	25,42	22,57	25	22,33	2,67	24	0	0	58,7	50,6	8,16	0,53	0,52	8,2
10.04.2023	0,324	0,121	25,42	22,35	24,97	22,11	2,86	24	0	0	58,7	50,5	8,21	0,53	0,52	7,9
11.04.2023	0,324	0,125	25,3	22,2	24,83	21,96	2,87	24	0	0	59,3	51,1	8,23	0,53	0,52	10
12.04.2023	0,332	0,13	26,04	22,87	25,57	22,62	2,95	24	0	0	59,6	51,5	8,07	0,52	0,52	11,3
13.04.2023	0,349	0,154	25,79	22,02	25,31	21,78	3,53	24	0	0	58,9	51	7,91	0,53	0,52	9,5
14.04.2023	0,292	0,104	24,91	22,31	24,47	22,07	2,4	24	0	0	58,2	50,3	7,93	0,52	0,52	11
15.04.2023	0,32	0,133	25,41	22,13	25,01	21,89	3,12	24	0	0	57,5	49,8	7,66	0,52	0,52	10,4
16.04.2023	0,291	0,11	24,96	22,14	24,56	21,9	2,66	24	0	0	56,7	49	7,62	0,52	0,51	6,1
17.04.2023	0,322	0,128	25,76	22,48	25,33	22,24	3,09	24	0	0	57,3	49,4	7,88	0,53	0,52	7,2
18.04.2023	0,307	0,116	24,92	21,91	24,49	21,67	2,82	24	0	0	57,4	49,6	7,82	0,53	0,52	9,5
19.04.2023	0,302	0,095	28,52	26,29	28,06	25,96	2,1	24	0	0	60	52,4	7,55	0,53	0,52	-
20.04.2023	0,328	0,105	29,08	26,65	28,59	26,26	2,33	24	0	0	62	54,2	7,86	0,53	0,52	-
21.04.2023	0,352	0,114	29,06	26,58	28,57	26,15	2,42	24	0	0	63,2	54,8	8,42	0,53	0,52	-
22.04.2023	0,336	0,099	28,7	26,6	28,21	26,17	2,04	24	0	0	63,3	54,7	8,59	0,53	0,52	-
23.04.2023	0,372	0,139	29,48	26,35	29	25,98	3,02	24	0	0	62,3	54,2	8,12	0,53	0,52	-
Итого:	10,237	0	812,89	721	798,57	712,8	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,237															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	40,54	1869,39	1321,16	1836,44	1306,07
23.04.2023	50,777	2682,28	2042,16	2635,01	2018,87

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2023 7:58:55