

#130328#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 22.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 49, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261570	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 22.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	524,152	524,152	0
Количество тепловой энергии, система 2	118,38	105,792	12.588

Подпись исполнителя _____



#130327#

Отчёт за период с 22.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261570
Номер системы 2
Отчёт сформирован 28.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
23.04.2025	-	0,388	0,171	24,41	20,67	24	20,43	3,57	24	0	0	60,5	51,2	9,3	0,59	0,58
24.04.2025	-	0,413	0,187	24,48	20,26	24,06	20,02	4,04	24	0	0	60,4	50,9	9,49	0,59	0,58
25.04.2025	-	0,394	0,166	24,06	20,32	23,65	20,08	3,57	24	0	0	60,5	50,7	9,79	0,59	0,58
26.04.2025	-	0,46	0,229	25,09	20,07	24,67	19,83	4,84	24	0	0	60,4	50,8	9,67	0,59	0,58
27.04.2025	-	0,436	0,198	24,85	20,46	24,44	20,22	4,22	24	0	0	60,3	50,4	9,93	0,59	0,58
28.04.2025	-	0,427	0,199	24,38	19,97	23,96	19,73	4,23	24	0	0	60,4	50,6	9,76	0,59	0,58
29.04.2025	-	0,41	0,179	23,92	19,93	23,51	19,69	3,82	24	0	0	60,4	50,3	10,04	0,59	0,58
30.04.2025	-	0,424	0,186	23,98	19,71	23,56	19,47	4,09	24	0	0	60,3	50,2	10,08	0,59	0,58
01.05.2025	-	0,374	0,147	23,3	20,02	22,91	19,78	3,13	24	0	0	60,4	50,2	10,14	0,59	0,58
02.05.2025	-	0,387	0,164	23,31	19,68	22,9	19,44	3,46	24	0	0	60,4	50,3	10,04	0,59	0,58
03.05.2025	-	0,379	0,205	21,96	17,41	21,61	17,19	4,42	24	0	0	58,7	50,2	8,44	0,59	0,58
04.05.2025	-	0,396	0,188	23,44	19,23	23,04	18,99	4,05	24	0	0	60,4	51,2	9,14	0,58	0,58
05.05.2025	-	0,411	0,179	24,05	20,07	23,64	19,83	3,81	24	0	0	60,2	50,1	10,13	0,59	0,58
06.05.2025	-	0,389	0,159	23,85	20,21	23,45	19,97	3,48	24	0	0	59,5	49,6	9,91	0,58	0,58
07.05.2025	-	0,409	0,173	23,82	19,93	23,39	19,69	3,7	24	0	0	60,4	50,2	10,25	0,59	0,58
08.05.2025	-	0,437	0,196	24,28	19,82	23,87	19,58	4,29	24	0	0	60,2	50	10,26	0,58	0,58
09.05.2025	-	0,391	0,162	23,32	19,66	22,9	19,42	3,48	24	0	0	60,4	50,2	10,2	0,59	0,58
10.05.2025	-	0,449	0,219	24,14	19,4	23,73	19,16	4,57	24	0	0	60,4	50,1	10,24	0,58	0,58
11.05.2025	-	0,415	0,186	23,9	19,78	23,49	19,54	3,95	24	0	0	60,4	50,2	10,21	0,59	0,58
12.05.2025	-	0,425	0,195	23,75	19,42	23,33	19,18	4,15	24	0	0	60,3	50,1	10,22	0,59	0,58
13.05.2025	-	0,394	0,164	23,03	19,31	22,65	19,07	3,58	24	0	0	60,2	49,9	10,33	0,59	0,58
14.05.2025	-	0,404	0,174	23,36	19,47	22,94	19,23	3,71	24	0	0	60,3	49,9	10,34	0,59	0,58
15.05.2025	-	0,409	0,173	23,3	19,37	22,9	19,13	3,77	24	0	0	60,2	49,9	10,32	0,59	0,58
16.05.2025	-	0,386	0,164	23,04	19,42	22,64	19,18	3,46	24	0	0	60,3	50,2	10,17	0,59	0,58
17.05.2025	-	0,393	0,165	22,97	19,29	22,56	19,05	3,51	24	0	0	60,2	49,8	10,44	0,59	0,58
18.05.2025	-	0,431	0,2	23,9	19,47	23,5	19,23	4,27	24	0	0	60,3	50,1	10,22	0,59	0,58
19.05.2025	-	0,386	0,164	23,16	19,56	22,75	19,32	3,43	24	0	0	60,3	50	10,25	0,59	0,58
20.05.2025	-	0,381	0,155	22,68	19,25	22,3	19,01	3,29	24	0	0	60,2	49,7	10,51	0,59	0,58
21.05.2025	-	0,411	0,185	23,25	19,11	22,84	18,87	3,97	24	0	0	60,2	50,1	10,15	0,59	0,58
22.05.2025	-	0,383	0,163	22,63	19,01	22,24	18,77	3,47	24	0	0	60,3	50	10,3	0,59	0,58
23.05.2025	-	0,396	0,174	22,73	18,83	22,35	18,59	3,76	24	0	0	60,2	50	10,18	0,59	0,58
Итого:	-	12,588	5,569	732,34	608,11	719,78	600,69	119,09	744	0	-	60,25	50,23	10,01	0,59	0,58

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
22.04.2025	105,792	6599,55	5461,26	6487,23	5390,21
23.05.2025	118,38	7331,89	6069,37	7207,01	5990,9

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения