

#9419#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 49, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7235
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261570
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,381	0,165	27,45	23,75	26,98	23,41	3,57	24	0	0	62,2	54	8,13	0,53	0,52	-
25.05.2023	0,323	0,101	31,48	29,17	30,98	28,72	2,26	24	0	0	61,2	54,1	7,13	0,53	0,52	-
26.05.2023	0,307	0,079	30,56	28,84	30,07	28,37	1,7	24	0	0	61,4	53,6	7,75	0,53	0,52	-
27.05.2023	0,384	0,155	31,43	28,07	30,95	27,62	3,33	24	0	0	61,1	53,5	7,61	0,53	0,52	-
28.05.2023	0,353	0,129	30,82	28,03	30,32	27,6	2,72	24	0	0	61,4	53,7	7,67	0,53	0,52	-
29.05.2023	0,335	0,104	30,35	28,08	29,86	27,63	2,23	24	0	0	61,7	53,8	7,85	0,53	0,52	-
30.05.2023	0,351	0,124	30,49	27,8	30,01	27,35	2,66	24	0	0	62	54,2	7,82	0,53	0,52	-
31.05.2023	0,392	0,156	31,12	27,6	30,62	27,19	3,43	24	0	0	61,5	53,7	7,82	0,53	0,52	-
01.06.2023	0,32	0,093	29,9	27,86	29,42	27,43	1,99	24	0	0	61,6	53,7	7,82	0,53	0,52	-
02.06.2023	0,342	0,113	30,13	27,49	29,65	27,14	2,51	24	0	0	60,9	53	7,83	0,53	0,52	-
03.06.2023	0,377	0,147	30,47	27,04	29,97	26,69	3,28	24	0	0	61,1	53,4	7,73	0,52	0,51	-
04.06.2023	0,349	0,122	30,07	27,13	29,59	26,8	2,79	24	0	0	60,2	52,6	7,61	0,53	0,52	-
05.06.2023	0,348	0,118	29,93	27,21	29,45	26,82	2,63	24	0	0	61,1	53,2	7,86	0,53	0,52	-
06.06.2023	0,384	0,157	30,6	27,02	30,1	26,63	3,47	24	0	0	61,4	53,7	7,67	0,53	0,52	-
07.06.2023	0,413	0,18	30,83	26,79	30,33	26,38	3,95	24	0	0	62	54,4	7,64	0,53	0,52	-
08.06.2023	0,357	0,136	29,96	26,99	29,48	26,57	2,91	24	0	0	62	54,4	7,65	0,51	0,5	-
09.06.2023	0,322	0,112	28,83	26,33	28,36	25,91	2,45	24	0	0	61,7	54,1	7,56	0,53	0,52	-
10.06.2023	0,333	0,113	30,12	27,76	29,64	27,31	2,33	24	0	0	61,8	54,1	7,62	0,53	0,52	-
11.06.2023	0,329	0,115	29,02	26,45	28,54	26,08	2,46	24	0	0	61,7	54,1	7,62	0,53	0,52	-
12.06.2023	0,339	0,122	28,89	26,06	28,41	25,74	2,67	24	0	0	61,4	53,7	7,75	0,53	0,52	-
13.06.2023	0,37	0,146	29,46	26,11	28,98	25,76	3,22	24	0	0	61,6	53,7	7,82	0,53	0,52	-
14.06.2023	0,356	0,136	29,23	26,16	28,74	25,79	2,95	24	0	0	61,9	54,1	7,78	0,53	0,52	-
15.06.2023	0,33	0,118	30,58	27,86	30,06	27,51	2,55	24	0	0	61,6	54,3	7,22	0,53	0,52	-
16.06.2023	0,362	0,141	27,58	24,38	27,09	24,03	3,06	24	0	0	62,3	54	8,31	0,53	0,53	-
17.06.2023	0,331	0,114	24,24	21,45	23,76	21,21	2,55	24	0	0	61,8	52,6	9,27	0,53	0,52	-
18.06.2023	0,328	0,12	23,9	21,01	23,42	20,77	2,65	24	0	0	61,7	52,6	9,15	0,53	0,52	-
19.06.2023	0,387	0,167	24,82	20,84	24,34	20,6	3,74	24	0	0	62	52,7	9,29	0,53	0,52	-
20.06.2023	0,374	0,163	24,62	20,75	24,14	20,51	3,63	24	0	0	61,7	52,7	8,95	0,53	0,53	-
21.06.2023	0,348	0,141	23,89	20,54	23,41	20,3	3,11	24	0	0	61,8	52,7	9,11	0,53	0,52	-
22.06.2023	0,328	0,124	23,5	20,5	23,04	20,26	2,78	24	0	0	61,4	52,3	9,1	0,53	0,52	-
23.06.2023	0,366	0,16	24,58	20,77	24,1	20,53	3,57	24	0	0	62,2	53,4	8,75	0,53	0,52	-
Итого:	10,919	0	888,85	795,84	873,81	784,66	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,919															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	61,534	3548,78	2820,18	3487,32	2786,61
23.06.2023	72,453	4437,63	3616,02	4361,13	3571,27

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 7:41:57