

#133137#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 49, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261570	Показания прибора, Гкал 23.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	524,152	524,152	0
Количество тепловой энергии, система 2	129,999	118,38	11.619

Подпись исполнителя



#133136#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261570
Номер системы 2
Отчёт сформирован 26.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,405	0,18	22,95	18,94	22,56	18,7	3,86	24	0	0	60,3	50,1	10,23	0,59	0,58
25.05.2025	-	0,411	0,19	23,21	19,04	22,82	18,8	4,02	24	0	0	60,4	50,3	10,06	0,59	0,58
26.05.2025	-	0,42	0,194	23,01	18,64	22,6	18,4	4,2	24	0	0	60,4	50,3	10,12	0,59	0,58
27.05.2025	-	0,41	0,193	23,03	18,76	22,64	18,52	4,12	24	0	0	60,3	50,5	9,84	0,59	0,58
28.05.2025	-	0,386	0,174	22,57	18,73	22,17	18,49	3,68	24	0	0	60,3	50,4	9,87	0,59	0,58
29.05.2025	-	0,341	0,129	21,83	18,91	21,44	18,67	2,77	24	0	0	60,2	50	10,16	0,59	0,58
30.05.2025	-	0,38	0,164	22,31	18,67	21,93	18,43	3,5	24	0	0	60,3	50,2	10,06	0,59	0,58
31.05.2025	-	0,364	0,15	22,18	18,81	21,8	18,57	3,23	24	0	0	60	50	10,02	0,59	0,58
01.06.2025	-	0,376	0,162	22,55	18,98	22,18	18,74	3,44	24	0	0	60,4	50,5	9,94	0,59	0,58
02.06.2025	-	0,403	0,184	22,8	18,66	22,39	18,42	3,97	24	0	0	60,3	50,4	9,97	0,59	0,58
03.06.2025	-	0,361	0,149	22,38	19,07	21,97	18,83	3,14	24	0	0	60,5	50,5	9,94	0,59	0,58
04.06.2025	-	0,395	0,184	22,78	18,76	22,39	18,52	3,87	24	0	0	60,4	50,6	9,78	0,59	0,58
05.06.2025	-	0,355	0,149	22,19	18,88	21,8	18,64	3,16	24	0	0	60,5	50,7	9,79	0,59	0,58
06.06.2025	-	0,382	0,166	22,46	18,75	22,07	18,51	3,56	24	0	0	60,4	50,6	9,76	0,59	0,58
07.06.2025	-	0,369	0,158	22,1	18,61	21,73	18,37	3,36	24	0	0	60,5	50,6	9,91	0,59	0,58
08.06.2025	-	0,361	0,151	22,07	18,74	21,69	18,5	3,19	24	0	0	60,5	50,7	9,87	0,59	0,58
09.06.2025	-	0,388	0,17	26	22,32	25,54	22,02	3,52	24	0	0	60,6	51,9	8,73	0,58	0,58
10.06.2025	-	0,382	0,173	22,79	19,02	22,38	18,78	3,6	24	0	0	60,6	50,9	9,64	0,57	0,56
11.06.2025	-	0,364	0,165	23,65	20,02	23,24	19,78	3,46	24	0	0	59,9	51,1	8,8	0,58	0,58
12.06.2025	-	0,421	0,197	24,99	20,69	24,57	20,45	4,12	24	0	0	60,5	51,1	9,39	0,58	0,58
13.06.2025	-	0,339	0,127	24,98	22,27	24,55	22,01	2,54	24	0	0	60,3	51,3	9,03	0,58	0,58
14.06.2025	-	0,367	0,15	24,26	20,92	23,84	20,68	3,16	24	0	0	60,5	51,1	9,34	0,58	0,58
15.06.2025	-	0,378	0,165	24,66	21,09	24,24	20,85	3,39	24	0	0	60,5	51,4	9,14	0,58	0,58
16.06.2025	-	0,379	0,165	24,39	20,74	23,96	20,5	3,46	24	0	0	60,5	51,4	9,1	0,53	0,53
17.06.2025	-	0,331	0,142	23,33	20,34	22,93	20,12	2,81	24	0	0	59,8	51,1	8,68	0,59	0,58
18.06.2025	-	0,349	0,148	26,2	23,03	25,76	22,78	2,98	24	0	0	60,7	52,6	8,05	0,59	0,58
19.06.2025	-	0,374	0,173	26,69	22,85	26,23	22,61	3,62	24	0	0	59,3	51,3	8	0,56	0,56
20.06.2025	-	0,362	0,156	26,05	22,74	25,61	22,5	3,11	24	0	0	59,8	51,3	8,43	0,59	0,58
21.06.2025	-	0,373	0,153	25,97	22,65	25,52	22,41	3,11	24	0	0	60,4	51,6	8,86	0,59	0,58
22.06.2025	-	0,394	0,179	26,22	22,38	25,78	22,14	3,64	24	0	0	60,4	51,7	8,68	0,45	0,46
23.06.2025	-	0,299	0,162	20,03	16,65	19,73	16,47	3,26	24	0	0	59,1	51,7	7,46	0,59	0,58
Итого:	-	11,619	5,102	730,63	618,66	718,06	611,21	106,85	744	0	-	60,28	50,9	9,38	0,58	0,57

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	118,38	7331,89	6069,37	7207,01	5990,9
23.06.2025	129,999	8062,52	6688,03	7925,07	6602,11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения