

#9420#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 49, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7235
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261570
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,33	0,115	23,77	20,97	23,29	20,73	2,56	24	0	0	62,1	52,9	9,27	0,53	0,52	-
25.06.2023	0,344	0,137	23,8	20,49	23,32	20,25	3,07	24	0	0	61,6	52,6	9,07	0,53	0,52	-
26.06.2023	0,337	0,131	23,73	20,6	23,25	20,36	2,89	24	0	0	62	52,9	9,1	0,53	0,52	-
27.06.2023	0,365	0,155	24,12	20,42	23,64	20,18	3,46	24	0	0	62,1	52,9	9,21	0,52	0,52	-
28.06.2023	0,366	0,158	24,09	20,21	23,64	19,97	3,67	24	0	0	60,7	51,8	8,95	0,53	0,52	-
29.06.2023	0,374	0,171	24,3	20,08	23,86	19,84	4,02	24	0	0	59,5	50,9	8,62	0,53	0,52	-
30.06.2023	0,343	0,127	24,33	21,28	23,84	21,02	2,82	24	0	0	62,2	53	9,19	0,53	0,52	-
01.07.2023	0,36	0,14	23,53	20,13	23,07	19,89	3,18	24	0	0	62,2	52,5	9,69	0,52	0,52	-
02.07.2023	0,316	0,108	22,82	20,06	22,34	19,82	2,52	24	0	0	61,2	51,8	9,35	0,51	0,5	-
03.07.2023	0,307	0,108	22,48	19,87	22,05	19,64	2,41	24	0	0	61	51,7	9,37	0,53	0,52	-
04.07.2023	0,342	0,143	23,44	20,06	22,96	19,82	3,14	24	0	0	61,9	53,1	8,83	0,53	0,52	-
05.07.2023	0,344	0,133	23,33	20,12	22,87	19,88	2,99	24	0	0	61,9	52,4	9,43	0,53	0,52	-
06.07.2023	0,341	0,126	24,36	21,4	23,9	21,13	2,77	24	0	0	62	52,8	9,13	0,53	0,52	-
07.07.2023	0,368	0,152	23,27	19,57	22,8	19,33	3,47	24	0	0	61,6	52,1	9,5	0,53	0,52	-
08.07.2023	0,371	0,156	23,58	19,84	23,12	19,6	3,52	24	0	0	61,6	52	9,61	0,53	0,52	-
09.07.2023	0,359	0,143	23,18	19,74	22,73	19,5	3,23	24	0	0	62	52,4	9,56	0,53	0,52	-
10.07.2023	0,36	0,143	23,02	19,58	22,56	19,34	3,22	24	0	0	62,5	52,8	9,76	0,53	0,52	-
11.07.2023	0,392	0,182	23,87	19,44	23,39	19,2	4,19	24	0	0	61,4	52,4	9,03	0,53	0,52	-
12.07.2023	0,334	0,126	23,05	20,02	22,57	19,78	2,79	24	0	0	62,3	52,9	9,37	0,53	0,52	-
13.07.2023	0,364	0,159	25,11	21,23	24,65	20,98	3,67	24	0	0	60,6	52,1	8,47	0,53	0,52	-
14.07.2023	0,4	0,177	24,71	20,55	24,23	20,31	3,92	24	0	0	62,6	53,3	9,3	0,53	0,52	-
15.07.2023	0,346	0,129	23,88	20,74	23,4	20,5	2,9	24	0	0	62,5	53,2	9,32	0,53	0,52	-
16.07.2023	0,348	0,139	23,47	20,1	22,99	19,86	3,13	24	0	0	61,9	52,7	9,2	0,53	0,52	-
17.07.2023	0,352	0,14	23,18	19,75	22,71	19,51	3,2	24	0	0	62,3	53	9,28	0,53	0,52	-
18.07.2023	0,366	0,15	23,07	19,45	22,61	19,21	3,4	24	0	0	62,2	52,5	9,65	0,53	0,52	-
19.07.2023	0,393	0,182	23,55	19,18	23,12	18,94	4,18	24	0	0	61,5	52,1	9,41	0,53	0,52	-
20.07.2023	0,36	0,146	23,44	19,83	22,98	19,59	3,39	24	0	0	61,4	52	9,38	0,53	0,52	-
21.07.2023	0,335	0,118	24,57	21,72	24,08	21,45	2,63	24	0	0	62	52,8	9,17	0,53	0,52	-
22.07.2023	0,375	0,16	23,59	19,72	23,12	19,48	3,64	24	0	0	61,5	52	9,55	0,52	0,52	-
23.07.2023	0,355	0,149	22,98	19,4	22,54	19,16	3,38	24	0	0	61,1	51,8	9,32	0,52	0,52	-
Итого:	10,647	0	709,62	605,55	695,63	598,27	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,647															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	72,453	4437,63	3616,02	4361,13	3571,27
23.07.2023	83,1	5147,25	4221,57	5056,76	4169,54

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2023 7:22:02