

#90578#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 49, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7235
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261570
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,347	0,169	10,27	5,14	0	10,08	5,14	0	4,94	24	0	0	60,8	42,6	18,16	0,59	0,59	-
25.06.2024	0,335	0,171	9,76	4,63	0	9,59	4,63	0	4,96	24	0	0	60,5	42,4	18,12	0,55	0,55	-
26.06.2024	0,322	0,201	9,91	4,58	0	9,76	4,58	0	5,18	24	0	0	60,2	47,9	12,26	0,59	0,59	-
27.06.2024	0,276	0,163	8,62	4,17	0	8,46	4,17	0	4,29	24	0	0	60,3	46,3	13,97	0,59	0,59	-
28.06.2024	0,261	0,153	7,47	3,12	0	7,32	3,12	0	4,2	24	0	0	60	45	15	0,59	0,59	-
29.06.2024	0,288	0,157	7,93	3,25	0	7,8	3,25	0	4,55	24	0	0	60,2	43,1	17,13	0,59	0,59	-
30.06.2024	0,328	0,177	8,97	3,68	0	8,8	3,68	0	5,12	24	0	0	60,5	43,1	17,35	0,59	0,59	-
01.07.2024	0,329	0,174	8,61	3,18	0	8,44	3,18	0	5,26	24	0	0	60,6	42,1	18,46	0,59	0,59	-
02.07.2024	0,338	0,191	9,04	3,38	0	8,86	3,38	0	5,48	24	0	0	60,7	43,5	17,2	0,43	0,37	-
03.07.2024	0,129	0,072	3,3	1,11	0	3,25	1,11	0	2,14	21	3	1	60,2	42,3	17,87	0,1	0,1	-
04.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,1	19,1	-0,07	0,1	0,1	-
05.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,6	18,7	-0,12	0,1	0,1	-
06.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,9	18,9	-0,02	0,1	0,1	-
07.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,3	19,4	-0,05	0,1	0,1	-
08.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,5	19,5	-0,02	0,1	0,1	-
09.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,7	19,7	0	0,1	0,1	-
10.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,3	20,2	0,05	0,1	0,1	-
11.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,6	20,6	0,04	0,1	0,1	-
12.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,8	20,7	0,04	0,1	0,1	-
13.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,8	20,8	0,03	0,1	0,1	-
14.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,6	20,6	0	0,1	0,1	-
15.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,7	20,6	0,04	0,11	0,11	-
16.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21	20,9	0,05	0,1	0,1	-
17.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,2	21,1	0,02	0,1	0,1	-
18.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21	21	-0,06	0,1	0,1	-
19.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,5	20,6	-0,09	0,1	0,1	-
20.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,6	20,6	-0,03	0,1	0,1	-
21.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,7	20,7	-0,02	0,1	0,1	-
22.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,9	20,9	0	0,1	0,1	-
23.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,9	21	-0,1	0,1	0,1	-
Итого:	2,953	0	83,88	36,24	0	82,36	36,24	0	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,953																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 717

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2024	201,619	10773,05	8480,25	0	10587,54	8368,09	0
23.07.2024	204,572	10856,93	8516,49	0	10669,9	8404,33	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.07.2024 8:18:30