

#28095#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 49, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261570	Показания прибора, Гкал 23.08.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	86,491	83,1	3.391



JB

#27349#

Отчёт за период с 23.07.2023 по 23.08.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7235
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261570
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2023	-	0,366	0,157	23,31	19,55	22,86	19,31	3,55	24	0	0	61,3	51,9	9,37	0,53	0,52
25.07.2023	-	0,396	0,175	23,55	19,31	23,11	19,07	4,04	24	0	0	61,8	52,1	9,7	0,53	0,52
26.07.2023	-	0,363	0,146	23	19,48	22,55	19,24	3,31	24	0	0	61,9	52,2	9,76	0,52	0,51
27.07.2023	-	0,374	0,169	22,97	18,96	22,54	18,72	3,82	24	0	0	61,4	52	9,4	0,53	0,52
28.07.2023	-	0,368	0,15	23,52	19,86	23,04	19,62	3,42	24	0	0	61,8	52,2	9,56	0,53	0,52
29.07.2023	-	0,377	0,159	23,52	19,77	23,07	19,53	3,54	24	0	0	62,2	52,5	9,72	0,52	0,52
30.07.2023	-	0,348	0,133	23,19	19,92	22,73	19,68	3,05	24	0	0	61,8	52,2	9,56	0,53	0,52
31.07.2023	-	0,382	0,158	23,37	19,57	22,91	19,33	3,58	24	0	0	62,6	52,8	9,82	0,52	0,52
01.08.2023	-	0,402	0,183	23,8	19,23	23,35	18,99	4,36	24	0	0	60,8	51,5	9,28	0,24	0,25
02.08.2023	-	0,014	0,01	6,06	5,7	6,03	5,68	0,35	24	0	0	31,5	31,1	0,39	0,14	0,14
03.08.2023	-	0	0	0,1	0,04	0,1	0,04	0,06	24	0	0	21,3	19,5	1,84	0,14	0,14
04.08.2023	-	0	0	0,1	0,05	0,1	0,05	0,05	24	0	0	20,6	18,5	2,11	0,14	0,14
05.08.2023	-	0	0	0,17	0,03	0,17	0,03	0,14	24	0	0	20,7	19,7	1,01	0,14	0,14
06.08.2023	-	0,001	0,001	0,15	0,06	0,15	0,06	0,09	24	0	0	20,6	17,7	2,91	0,14	0,14
07.08.2023	-	0	0	0,06	0,02	0,06	0,02	0,04	24	0	0	20,7	20,1	0,62	0,14	0,14
08.08.2023	-	0	0	0,05	0,03	0,05	0,03	0,02	24	0	0	20,1	18,6	1,5	0,14	0,14
09.08.2023	-	0	0	0,05	0,03	0,05	0,03	0,02	24	0	0	19,5	18,3	1,19	0,14	0,14
10.08.2023	-	0	0	0,04	0,03	0,04	0,03	0,01	24	0	0	19,1	17,6	1,44	0,14	0,15
11.08.2023	-	0	0	0,05	0,03	0,05	0,03	0,02	24	0	0	19	18,2	0,83	0,14	0,14
12.08.2023	-	0	0	0,01	0,06	0,01	0,06	-0,05	24	0	0	18,8	17,3	1,5	0,14	0,14
13.08.2023	-	0	0	0,04	0,05	0,04	0,05	-0,01	24	0	0	19	17,9	1,08	0,14	0,14
14.08.2023	-	0	0	0,02	0,03	0,02	0,03	-0,01	22	2	1	19,2	18,8	0,41	0,14	0,14
15.08.2023	-	0	0	0,06	0,03	0,06	0,03	0,03	24	0	0	19,7	18,8	0,86	0,14	0,14
16.08.2023	-	0	0	0,02	0,06	0,02	0,06	-0,04	24	0	0	19,9	18,3	1,6	0,14	0,14
17.08.2023	-	0	0	0,02	0,03	0,02	0,03	-0,01	24	0	0	20	19,2	0,87	0,14	0,14
18.08.2023	-	0	0	0,06	0,01	0,06	0,01	0,05	24	0	0	20,2	19,4	0,74	0,14	0,14
19.08.2023	-	0	0	0,09	0,07	0,09	0,07	0,02	24	0	0	20,5	19,6	0,85	0,15	0,15
20.08.2023	-	0	0	0,03	0,04	0,03	0,04	-0,01	24	0	0	20,6	19,4	1,17	0,14	0,14
21.08.2023	-	0	0	0,14	0,04	0,14	0,04	0,1	24	0	0	20,5	19,6	0,84	0,14	0,14
22.08.2023	-	0	0	0,02	0,03	0,02	0,03	-0,01	24	0	0	20,2	20,8	-0,53	0,14	0,14
23.08.2023	-	0	0	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	24	0	0	20	20,2	-0,26	0,15	0,15
Итого:	-	3,391	1,441	217,59	182,13	213,49	179,95	33,54	742	2	-	32,49	28,97	3,52	0,24	0,24

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 742 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.07.2023	83,1	5147,25	4221,57	5056,76	4169,54
23.08.2023	86,491	5364,84	4403,7	5270,25	4349,49

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения