

#30674#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 49, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261570	Показания прибора, Гкал 23.09.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	95,194	86,491	8.703

Подпись исполнителя _____



#29817#

Отчёт за период с 23.08.2023 по 23.09.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7235
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261570
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2023	-	0	0	0,03	0,12	0,03	0,12	-0,09	24	0	0	20	18	1,99	0,15	0,15
25.08.2023	-	0	0	0,06	0,03	0,06	0,03	0,03	24	0	0	20	19,5	0,45	0,14	0,14
26.08.2023	-	0	0	0,03	0,03	0,03	0,03	0	24	0	0	20,1	18,6	1,47	0,14	0,14
27.08.2023	-	0	0	0,01	0,03	0,01	0,03	-0,02	24	0	0	20,2	19,4	0,74	0,15	0,15
28.08.2023	-	0	0	0,03	0,02	0,03	0,02	0,01	24	0	0	20,1	18,5	1,59	0,14	0,14
29.08.2023	-	0	0	0,07	0,04	0,07	0,04	0,03	24	0	0	19,9	19,5	0,4	0,14	0,14
30.08.2023	-	0	0	0,06	0,04	0,06	0,04	0,02	24	0	0	19,7	19,4	0,34	0,43	0,42
31.08.2023	-	0,342	0,22	12,32	6,81	12,1	6,71	5,39	24	0	0	61,8	53	8,83	0,56	0,55
01.09.2023	-	0,374	0,234	13,86	8,59	13,61	8,46	5,15	24	0	0	64,5	54,1	10,41	0,56	0,55
02.09.2023	-	0,308	0,182	12,5	8,41	12,25	8,32	3,93	24	0	0	64,4	53,6	10,84	0,56	0,55
03.09.2023	-	0,358	0,221	13,2	8,19	12,95	8,12	4,83	24	0	0	64,6	53,8	10,87	0,56	0,56
04.09.2023	-	0,383	0,206	15,52	10,82	15,22	10,66	4,56	24	0	0	65,5	53,5	11,95	0,55	0,55
05.09.2023	-	0,414	0,194	14,95	10,13	14,68	10	4,68	24	0	0	65,2	49,8	15,43	0,4	0,4
06.09.2023	-	0,278	0,141	10,71	7,07	10,5	7	3,5	24	0	0	61,5	47,9	13,58	0,54	0,54
07.09.2023	-	0,41	0,189	15,66	11,22	15,4	11,02	4,38	24	0	0	65,6	51	14,67	0,54	0,54
08.09.2023	-	0,376	0,165	14,36	10,33	14,09	10,18	3,91	23	1	1	65,8	50,4	15,33	0,54	0,54
09.09.2023	-	0,413	0,194	14,25	9,46	13,99	9,39	4,6	24	0	0	65,8	49,8	15,96	0,54	0,54
10.09.2023	-	0,393	0,18	14,36	9,96	14,12	9,83	4,29	24	0	0	65,5	50,2	15,36	0,54	0,54
11.09.2023	-	0,366	0,157	13,79	9,86	13,53	9,76	3,77	24	0	0	65,8	50,2	15,63	0,54	0,54
12.09.2023	-	0,342	0,147	13,31	9,67	13,07	9,6	3,47	24	0	0	65	49,6	15,38	0,53	0,53
13.09.2023	-	0,35	0,153	13,7	9,63	13,46	9,59	3,87	24	0	0	63,3	48,6	14,64	0,53	0,53
14.09.2023	-	0,378	0,171	14,31	9,95	14,07	9,87	4,2	24	0	0	63,7	48,8	14,99	0,53	0,53
15.09.2023	-	0,357	0,156	13,24	9,17	13	9,15	3,85	24	0	0	64,6	48,7	15,91	0,52	0,52
16.09.2023	-	0,376	0,167	12,84	8,36	12,6	8,36	4,24	24	0	0	64,2	47,5	16,77	0,51	0,51
17.09.2023	-	0,38	0,179	11,86	6,92	11,62	6,92	4,7	24	0	0	63,9	46,3	17,61	0,5	0,5
18.09.2023	-	0,303	0,135	11,65	8,05	11,42	8	3,42	24	0	0	63	48	14,94	0,54	0,53
19.09.2023	-	0,36	0,162	13,57	9,41	13,33	9,34	3,99	24	0	0	64,2	49,2	14,95	0,53	0,53
20.09.2023	-	0,373	0,17	14,08	9,61	13,84	9,57	4,27	24	0	0	63,2	48,1	15,05	0,55	0,51
21.09.2023	-	0,332	0,16	11,91	7,74	11,71	7,68	4,03	20	4	1	62,7	47,8	14,89	0,54	0,53
22.09.2023	-	0,379	0,178	14,04	9,31	13,8	9,3	4,5	24	0	0	62,8	48	14,82	0,53	0,53
23.09.2023	-	0,358	0,159	13,69	9,27	13,45	9,27	4,18	24	0	0	62,2	47,3	14,9	0,52	0,52
Итого:	-	8,703	4,22	323,97	218,25	318,1	216,41	101,69	739	5	-	54,15	42,84	11,31	0,45	0,45

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 739 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2023	86,491	5364,84	4403,7	5270,25	4349,49
23.09.2023	95,194	5688,81	4621,95	5588,35	4565,9

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения