

#94616#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 49, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261570	Показания прибора, Гкал 23.09.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	204,572	204,572	0
Количество тепловой энергии, система 2	24,07	13,287	10.783

Подпись исполнителя _____



#94615#

Отчёт за период с 23.08.2024 по 23.09.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261570
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 25.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2024	-	0,324	0,21	11,52	6,83	11,3	6,83	4,47	24	0	0	61,3	50,7	10,54	0,59	0,58
25.08.2024	-	0,342	0,225	12,09	7,02	11,86	7,02	4,84	24	0	0	61,2	51	10,27	0,59	0,59
26.08.2024	-	0,314	0,2	11,48	6,95	11,26	6,95	4,31	24	0	0	61	50,4	10,61	0,59	0,58
27.08.2024	-	0,314	0,199	11,17	6,63	10,94	6,62	4,32	24	0	0	61,2	50,5	10,67	0,59	0,59
28.08.2024	-	0,328	0,215	10,56	5,59	10,34	5,59	4,75	24	0	0	61	49,5	11,47	0,59	0,59
29.08.2024	-	0,35	0,232	11,26	6	11,05	6	5,05	24	0	0	61	49,9	11,11	0,59	0,59
30.08.2024	-	0,321	0,21	10,75	6	10,54	6	4,54	24	0	0	61	49,7	11,31	0,59	0,59
31.08.2024	-	0,297	0,181	10,33	6,03	10,11	6,03	4,08	24	0	0	61	49,7	11,33	0,59	0,59
01.09.2024	-	0,351	0,235	11,17	5,88	10,97	5,88	5,09	24	0	0	61,2	50	11,15	0,59	0,59
02.09.2024	-	0,325	0,207	10,71	5,94	10,5	5,94	4,56	24	0	0	61,2	49,8	11,37	0,59	0,59
03.09.2024	-	0,303	0,192	10,29	5,89	10,1	5,89	4,21	24	0	0	61	49,4	11,61	0,59	0,59
04.09.2024	-	0,339	0,227	10,64	5,49	10,43	5,49	4,94	24	0	0	61,1	49,9	11,21	0,59	0,59
05.09.2024	-	0,348	0,227	10,99	5,76	10,78	5,76	5,02	24	0	0	61,2	50	11,25	0,59	0,59
06.09.2024	-	0,363	0,246	11,17	5,55	10,96	5,55	5,41	24	0	0	61,2	50	11,13	0,59	0,59
07.09.2024	-	0,373	0,251	11,46	5,77	11,26	5,77	5,49	24	0	0	61,3	50	11,33	0,59	0,59
08.09.2024	-	0,357	0,235	11,05	5,67	10,85	5,67	5,18	24	0	0	61,1	49,7	11,39	0,59	0,59
09.09.2024	-	0,335	0,223	10,66	5,57	10,47	5,57	4,9	24	0	0	60,7	49,6	11,15	0,59	0,59
10.09.2024	-	0,353	0,236	11,27	5,85	11,08	5,85	5,23	24	0	0	60,2	49,2	11,01	0,59	0,59
11.09.2024	-	0,374	0,247	11,44	5,63	11,24	5,63	5,61	24	0	0	59,9	48,6	11,26	0,59	0,59
12.09.2024	-	0,335	0,214	10,94	5,87	10,73	5,87	4,86	24	0	0	60,2	48,8	11,41	0,59	0,59
13.09.2024	-	0,363	0,242	11	5,32	10,81	5,32	5,49	24	0	0	60,3	48,5	11,81	0,59	0,59
14.09.2024	-	0,352	0,233	10,86	5,42	10,67	5,42	5,25	24	0	0	59,9	48,1	11,85	0,59	0,58
15.09.2024	-	0,357	0,238	11,21	5,69	11,02	5,69	5,33	24	0	0	60,2	48,6	11,56	0,59	0,59
16.09.2024	-	0,413	0,286	11,98	5,37	11,77	5,37	6,4	24	0	0	60,2	48,7	11,44	0,59	0,59
17.09.2024	-	0,356	0,229	11	5,65	10,82	5,65	5,17	24	0	0	60,3	48,4	11,86	0,59	0,59
18.09.2024	-	0,348	0,232	10,86	5,44	10,65	5,44	5,21	24	0	0	60,1	48,6	11,55	0,59	0,59
19.09.2024	-	0,38	0,258	11,07	5,07	10,87	5,07	5,8	24	0	0	60,4	48,8	11,57	0,59	0,58
20.09.2024	-	0,381	0,261	11,27	5,25	11,08	5,25	5,83	24	0	0	60,2	48,6	11,5	0,59	0,59
21.09.2024	-	0,346	0,232	10,74	5,36	10,55	5,36	5,19	24	0	0	60,2	48,6	11,54	0,59	0,59
22.09.2024	-	0,351	0,233	11,14	5,72	10,93	5,72	5,21	24	0	0	60,2	48,8	11,37	0,59	0,59
23.09.2024	-	0,39	0,267	11,42	5,26	11,22	5,26	5,96	24	0	0	60,2	48,7	11,5	0,59	0,59
Итого:	-	10,783	7,123	343,5	179,47	337,16	179,46	157,7	744	0	-	60,68	49,38	11,29	0,59	0,59

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2024	13,287	377,26	161,41	370,6	161,07
23.09.2024	24,07	720,76	340,88	707,76	340,53

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения