

#98169#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Артиллерийская 49, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00261570	23.10.2024	23.09.2024	
Количество тепловой энергии, система 1	219,592	204,572	15.02
Количество тепловой энергии, система 2	35,612	24,07	11.542

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#97749#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 23.10.2024.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 7235  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00261570  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 28.10.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,6	19,7	-0,06	0,1	0,1
25.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,4	19,5	-0,08	0,1	0,1
26.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,5	19,5	-0,06	0,1	0,1
27.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,3	19,4	-0,12	0,1	0,1
28.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,4	18,7	-0,35	0,1	0,1
29.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,2	17,6	-0,37	0,1	0,12
30.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	17,2	17,4	-0,21	0,1	0,1
01.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,7	16,9	-0,23	0,1	0,1
02.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,6	16,8	-0,15	0,1	0,1
03.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,5	16,6	-0,14	0,1	0,14
04.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	16,3	16,5	-0,23	0,1	0,18
05.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	16	16,3	-0,3	0,1	0,12
06.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	15,8	16,1	-0,28	0,1	0,1
07.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,9	16,1	-0,23	0,24	0,23
08.10.2024	-	0,464	0	17	16,76	0	16,7	16,67	0	0	24	0	0	65,2	37,1	28,14	0,42	0,42
09.10.2024	-	1,058	0	40,48	39,94	0	39,69	39,7	0	0	24	0	0	66,4	39,7	26,7	0,42	0,41
10.10.2024	-	0,984	0	37,82	37,57	0	37,11	37,33	0	0	24	0	0	66,3	39,8	26,55	0,43	0,42
11.10.2024	-	0,983	0	37,16	36,91	0	36,44	36,67	0	0	24	0	0	66,4	39,4	27,03	0,43	0,43
12.10.2024	-	0,978	0	35,89	35,65	0	35,17	35,41	0	0	24	0	0	66,7	38,9	27,79	0,44	0,44
13.10.2024	-	0,918	0	33,14	32,92	0	32,51	32,68	0	0	24	0	0	66	37,8	28,27	0,43	0,43
14.10.2024	-	0,995	0	36,89	36,61	0	36,17	36,37	0	0	24	0	0	66,6	39,1	27,52	0,43	0,43
15.10.2024	-	0,979	0	35,95	35,63	0	35,23	35,39	0	0	24	0	0	66,8	39	27,81	0,43	0,43
16.10.2024	-	0,956	0	34,46	34,16	0	33,75	33,92	0	0	24	0	0	66,6	38,2	28,39	0,43	0,43
17.10.2024	-	0,957	0	34,77	34,46	0	34,05	34,22	0	0	24	0	0	66,4	38,2	28,19	0,43	0,43
18.10.2024	-	0,961	0	35,11	34,79	0	34,41	34,55	0	0	24	0	0	66,3	38,4	27,94	0,43	0,43
19.10.2024	-	0,947	0	34,52	34,15	0	33,8	33,91	0	0	24	0	0	66,3	38,2	28,06	0,43	0,43
20.10.2024	-	0,948	0	34,48	34,1	0	33,76	33,86	0	0	24	0	0	66,4	38,2	28,17	0,43	0,43
21.10.2024	-	0,963	0	35,75	35,32	0	35,03	35,08	0	0	24	0	0	66,5	39	27,53	0,43	0,43
22.10.2024	-	0,962	0	36,68	36,22	0	35,96	35,98	0	0	24	0	0	66,7	39,9	26,84	0,43	0,43
23.10.2024	-	0,967	0	36,47	36,02	0	35,75	35,78	0	0	24	0	0	66,3	39,2	27,09	0,43	0,43
Итого:	-	15,02	0	556,57	551,21	0	545,53	547,52	0	0	720	0	-	43,54	28,91	14,64	0,28	0,28

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.09.2024	204,572	10856,93	8516,49	0	10669,9	8404,33	0
23.10.2024	219,592	11413,5	9067,7	0	11215,43	8951,85	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#98168#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 23.10.2024.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00261570  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 28.10.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2024	-	0,367	0,249	11,11	5,34	10,91	5,34	5,57	24	0	0	60,1	48,6	11,47	0,59	0,59
25.09.2024	-	0,393	0,259	11,5	5,36	11,3	5,36	5,94	24	0	0	60,1	48	12,1	0,59	0,59
26.09.2024	-	0,367	0,248	11,1	5,35	10,9	5,35	5,55	24	0	0	60,2	48,8	11,39	0,59	0,59
27.09.2024	-	0,389	0,265	11,28	5,07	11,07	5,07	6	24	0	0	60	48,4	11,59	0,59	0,59
28.09.2024	-	0,414	0,281	11,83	5,26	11,62	5,26	6,36	24	0	0	60,3	48,4	11,93	0,59	0,58
29.09.2024	-	0,424	0,287	12,24	5,51	12,03	5,51	6,52	24	0	0	60,1	48,2	11,95	0,59	0,59
30.09.2024	-	0,36	0,23	11,96	6,52	11,73	6,51	5,22	24	0	0	60,1	48,6	11,49	0,59	0,59
01.10.2024	-	0,468	0,26	13,32	6,5	13,1	6,5	6,6	24	0	0	60	43,8	16,16	0,59	0,59
02.10.2024	-	0,426	0,225	12,74	6,82	12,54	6,82	5,72	24	0	0	60	43,2	16,82	0,59	0,59
03.10.2024	-	0,449	0,24	13,13	6,83	12,93	6,83	6,1	24	0	0	60,3	43,8	16,49	0,59	0,59
04.10.2024	-	0,406	0,209	12,43	6,94	12,21	6,94	5,27	24	0	0	60,2	43,7	16,51	0,59	0,59
05.10.2024	-	0,406	0,207	12,62	7,06	12,39	7,06	5,33	24	0	0	60,3	44	16,26	0,59	0,58
06.10.2024	-	0,431	0,23	13,09	7,21	12,89	7,21	5,68	24	0	0	60,2	44	16,2	0,59	0,58
07.10.2024	-	0,435	0,231	13,17	7,19	12,94	7,19	5,75	24	0	0	60,2	43,9	16,29	0,59	0,58
08.10.2024	-	0,381	0,181	13,94	9,26	13,7	9,23	4,47	24	0	0	60,4	46,1	14,23	0,59	0,58
09.10.2024	-	0,366	0,144	26,73	23,67	26,25	23,43	2,82	24	0	0	61,2	52,4	8,9	0,59	0,58
10.10.2024	-	0,399	0,185	21,93	17,5	21,54	17,35	4,19	24	0	0	60,9	51,4	9,52	0,59	0,59
11.10.2024	-	0,38	0,197	12,33	7,26	12,11	7,26	4,85	24	0	0	60,2	44,7	15,52	0,59	0,59
12.10.2024	-	0,396	0,203	12,56	7,25	12,34	7,25	5,09	24	0	0	60,3	44,4	15,89	0,42	0,42
13.10.2024	-	0,237	0,095	11,52	11,07	11,34	11,03	0,31	24	0	0	57,9	38,3	19,54	0,4	0,39
14.10.2024	-	0,29	0,095	29,04	27,06	28,55	26,75	1,8	24	0	0	60,8	53,6	7,2	0,43	0,43
15.10.2024	-	0,339	0,13	28,32	25,47	27,84	25,2	2,64	24	0	0	60,9	53,2	7,69	0,48	0,47
16.10.2024	-	0,392	0,165	28,24	24,63	27,76	24,39	3,37	24	0	0	61	52,7	8,33	0,48	0,47
17.10.2024	-	0,368	0,143	27,73	24,57	27,25	24,33	2,92	24	0	0	61	52,6	8,43	0,49	0,48
18.10.2024	-	0,328	0,138	26,27	23,56	25,81	23,28	2,53	24	0	0	60,4	52,2	8,14	0,6	0,59
19.10.2024	-	0,411	0,182	31,1	27,38	30,6	26,96	3,64	24	0	0	61,1	53,5	7,64	0,6	0,59
20.10.2024	-	0,394	0,166	31,27	27,91	30,77	27,47	3,3	24	0	0	61,2	53,5	7,68	0,6	0,59
21.10.2024	-	0,366	0,139	30,49	27,69	30	27,24	2,76	24	0	0	61,2	53,5	7,73	0,6	0,59
22.10.2024	-	0,368	0,146	30,46	27,54	29,96	27,09	2,87	24	0	0	61,2	53,6	7,64	0,6	0,59
23.10.2024	-	0,392	0,17	30,48	27,05	29,99	26,66	3,33	24	0	0	61,2	53,5	7,72	0,6	0,59
Итого:	-	11,542	5,9	563,93	425,83	554,37	421,87	132,5	720	0	-	60,43	48,49	11,95	0,56	0,56

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2024	24,07	720,76	340,88	707,76	340,53
23.10.2024	35,612	1284,69	766,71	1262,13	762,4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения