

#101735#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 49, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261570	Показания прибора, Гкал 23.11.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	267,145	219,592	47.553
Количество тепловой энергии, система 2	47,238	35,612	11.626

Подпись исполнителя _____



#101486#

Отчёт за период с 23.10.2024 по 23.11.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7235
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261570
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.11.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2024	8,5	0,973	0	36,12	35,66	0	35,4	35,42	0	0	24	0	0	66,7	39,2	27,53	0,43	0,44
25.10.2024	4	0,932	0	33,98	33,58	0	33,27	33,34	0	0	24	0	0	66,3	38,2	28,02	0,43	0,43
26.10.2024	8,2	0,96	0	35,36	34,91	0	34,64	34,67	0	0	24	0	0	66,5	38,8	27,7	0,43	0,43
27.10.2024	9,6	0,962	0	35,84	35,37	0	35,12	35,13	0	0	24	0	0	66,4	39	27,37	0,43	0,43
28.10.2024	10,2	0,974	0	36,33	35,81	0	35,61	35,57	0	0	24	0	0	66,6	39,2	27,39	0,51	0,42
29.10.2024	10,9	1,437	0	81,22	79,94	0	79,51	79	0	0	24	0	0	68,4	50,4	18,07	0,56	0,42
30.10.2024	12,2	1,686	0	110,95	109,47	0	108,57	108,03	0	0	24	0	0	68,4	52,8	15,53	0,55	0,42
31.10.2024	9,6	1,667	0	109,05	107,59	0	106,74	106,18	0	0	24	0	0	68,2	52,6	15,6	0,56	0,41
01.11.2024	-	1,687	0	112,88	111,44	0	110,48	110	0	0	24	0	0	68,3	53	15,26	0,54	0,43
02.11.2024	-	1,637	0	101,62	100,12	0	99,47	98,85	0	0	24	0	0	68,4	51,9	16,48	0,53	0,43
03.11.2024	-	1,632	0	96,22	94,63	0	94,23	93,42	0	0	24	0	0	68,5	51,1	17,33	0,53	0,43
04.11.2024	-	1,559	0	94,43	92,79	0	92,47	91,67	0	0	24	0	0	67,8	51	16,88	0,53	0,43
05.11.2024	-	1,599	0	93,79	92,12	0	91,82	91	0	0	24	0	0	68,2	50,8	17,41	0,53	0,43
06.11.2024	-	1,603	0	92,53	90,84	0	90,54	89,75	0	0	24	0	0	68,6	50,9	17,7	0,52	0,43
07.11.2024	-	1,581	0	89,76	88,02	0	87,87	86,98	0	0	24	0	0	68,4	50,4	18	0,54	0,43
08.11.2024	-	1,676	0	102,28	100,33	0	100,07	99,04	0	0	24	0	0	69,1	52,4	16,72	0,53	0,43
09.11.2024	-	1,622	0	94,67	92,89	0	92,68	91,73	0	0	24	0	0	68,7	51,2	17,52	0,52	0,44
10.11.2024	-	1,616	0	87,3	85,55	0	85,42	84,57	0	0	24	0	0	69,3	50,4	18,92	0,53	0,43
11.11.2024	-	1,807	0	93,23	91,21	0	91,01	90,02	0	0	24	0	0	72,8	52,9	19,84	0,53	0,43
12.11.2024	-	1,819	0	94,49	92,46	0	92,26	91,24	0	0	24	0	0	73	53,3	19,72	0,53	0,43
13.11.2024	-	1,81	0	92,27	90,27	0	90,05	89,04	0	0	24	0	0	73,4	53,3	20,1	0,52	0,44
14.11.2024	-	1,661	0	90,23	88,33	0	88,24	87,26	0	0	24	0	0	70,2	51,4	18,8	0,53	0,43
15.11.2024	-	1,623	0	93,07	91,16	0	91,11	90,04	0	0	24	0	0	68,6	50,8	17,81	0,53	0,43
16.11.2024	-	1,626	0	95,2	93,24	0	93,22	92,04	0	0	24	0	0	68,5	51,1	17,4	0,52	0,44
17.11.2024	-	1,574	0	90,12	88,18	0	88,24	87,12	0	0	24	0	0	68,4	50,6	17,85	0,52	0,44
18.11.2024	-	1,542	0	83,71	81,9	0	81,97	80,94	0	0	24	0	0	68,1	49,3	18,81	0,51	0,44
19.11.2024	-	1,571	0	82,1	80,19	0	80,32	79,25	0	0	24	0	0	69,3	49,7	19,57	0,52	0,44
20.11.2024	-	1,59	0	86,26	84,37	0	84,39	83,38	0	0	24	0	0	69,1	50,3	18,8	0,51	0,45
21.11.2024	-	1,615	0	77,94	76,01	0	76,15	75,1	0	0	24	0	0	71,3	50,1	21,21	0,52	0,43
22.11.2024	-	1,787	0	91,32	89,01	0	89,13	87,82	0	0	24	0	0	73,3	53,3	20,05	0,52	0,45
23.11.2024	-	1,725	0	84,15	82,05	0	82,21	81,07	0	0	24	0	0	72,2	51,2	20,97	0,52	0,45
Итого:	9,4	47,553	0	2598,42	2549,44	0	2542,21	2518,67	0	0	744	0	-	69,06	49,37	19,69	0,52	0,43

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.10.2024	219,592	11413,5	9067,7	0	11215,43	8951,85	0
23.11.2024	267,145	14011,92	11617,14	0	13757,64	11470,52	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

#101734#

Отчёт за период с 23.10.2024 по 23.11.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261570
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 27.11.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2024	8,5	0,366	0,147	30,2	27,28	29,71	26,84	2,87	24	0	0	61,4	53,7	7,71	0,6	0,59
25.10.2024	4	0,399	0,173	30,58	26,93	30,08	26,6	3,48	24	0	0	61,1	53,5	7,64	0,6	0,59
26.10.2024	8,2	0,39	0,166	30,48	27,06	29,98	26,7	3,28	24	0	0	61,2	53,5	7,68	0,6	0,59
27.10.2024	9,6	0,391	0,164	30,51	27,11	30,03	26,72	3,31	24	0	0	61,2	53,4	7,77	0,6	0,59
28.10.2024	10,2	0,363	0,135	29,91	27,03	29,43	26,67	2,76	24	0	0	61,3	53,4	7,84	0,6	0,59
29.10.2024	10,9	0,35	0,127	30	27,41	29,52	27,01	2,51	24	0	0	61,4	53,7	7,72	0,6	0,59
30.10.2024	12,2	0,358	0,135	29,97	27,18	29,48	26,81	2,67	24	0	0	61,3	53,6	7,71	0,6	0,59
31.10.2024	9,6	0,391	0,17	30,34	26,77	29,86	26,45	3,41	24	0	0	61,2	53,7	7,51	0,6	0,59
01.11.2024	-	0,378	0,151	29,88	26,61	29,4	26,33	3,07	24	0	0	61	53,2	7,84	0,6	0,59
02.11.2024	-	0,347	0,127	29,52	26,84	29,04	26,5	2,54	24	0	0	61,3	53,4	7,83	0,6	0,59
03.11.2024	-	0,381	0,156	30,09	26,8	29,61	26,49	3,12	24	0	0	61,3	53,6	7,78	0,6	0,59
04.11.2024	-	0,392	0,17	30,4	26,87	29,89	26,53	3,36	24	0	0	61,3	53,6	7,69	0,6	0,59
05.11.2024	-	0,372	0,15	29,81	26,61	29,32	26,27	3,05	24	0	0	61,3	53,6	7,65	0,6	0,59
06.11.2024	-	0,369	0,148	29,85	26,77	29,37	26,46	2,91	24	0	0	61,2	53,4	7,8	0,6	0,59
07.11.2024	-	0,331	0,111	29,16	26,77	28,68	26,46	2,22	24	0	0	61,2	53,4	7,81	0,6	0,59
08.11.2024	-	0,406	0,185	30,03	26,06	29,53	25,79	3,74	24	0	0	61,2	53,6	7,6	0,6	0,59
09.11.2024	-	0,338	0,117	28,97	26,44	28,49	26,18	2,31	24	0	0	61,2	53,3	7,91	0,6	0,59
10.11.2024	-	0,39	0,161	30,05	26,61	29,56	26,33	3,23	24	0	0	61,3	53,4	7,88	0,6	0,59
11.11.2024	-	0,372	0,148	29,61	26,47	29,12	26,2	2,92	24	0	0	61,1	53,2	7,94	0,59	0,58
12.11.2024	-	0,37	0,145	30,24	27,22	29,73	26,84	2,89	24	0	0	61,4	53,5	7,85	0,59	0,57
13.11.2024	-	0,378	0,147	31,69	28,7	31,17	28,22	2,95	24	0	0	61,3	53,7	7,58	0,58	0,57
14.11.2024	-	0,36	0,138	31,68	28,91	31,15	28,43	2,72	24	0	0	60,9	53,6	7,34	0,59	0,57
15.11.2024	-	0,402	0,174	32,08	28,58	31,55	28,1	3,45	24	0	0	61,2	53,8	7,43	0,59	0,57
16.11.2024	-	0,382	0,155	31,72	28,59	31,18	28,11	3,07	24	0	0	61,4	53,9	7,48	0,59	0,57
17.11.2024	-	0,395	0,168	32,19	28,78	31,67	28,31	3,36	24	0	0	61,3	53,9	7,37	0,58	0,57
18.11.2024	-	0,369	0,146	31,53	28,65	31,02	28,17	2,85	24	0	0	61,3	53,8	7,53	0,59	0,57
19.11.2024	-	0,404	0,177	32,01	28,36	31,48	27,91	3,57	24	0	0	61	53,6	7,44	0,59	0,57
20.11.2024	-	0,374	0,147	31,46	28,52	30,98	28,06	2,92	24	0	0	61	53,5	7,51	0,59	0,57
21.11.2024	-	0,402	0,176	32,04	28,39	31,51	27,96	3,55	24	0	0	60,2	52,7	7,44	0,58	0,57
22.11.2024	-	0,337	0,107	30,78	28,62	30,28	28,15	2,13	24	0	0	61,3	53,6	7,71	0,59	0,57
23.11.2024	-	0,369	0,138	31,33	28,58	30,83	28,12	2,71	24	0	0	61,1	53,4	7,68	0,59	0,57
Итого:	9,4	11,626	4,659	948,11	851,52	932,65	839,72	92,93	744	0	-	61,19	53,52	7,67	0,59	0,58

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.10.2024	35,612	1284,69	766,71	1262,13	762,4
23.11.2024	47,238	2232,8	1618,23	2194,78	1602,12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения