

#53429#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Артиллерийская 49, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика 00261570	Показания прибора, Гкал 23.12.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	128,992	117,506	11.486

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#52535#

Отчёт за период с 23.11.2023 по 23.12.2023.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 7235  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00261570  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 28.12.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, Гкал	dQ <sub>г</sub> , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM <sub>г</sub> , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2023	3,5	0,255	0,113	13,59	10,83	13,39	10,67	2,72	24	0	0	60,2	49,2	10,92	0,57	0,57
25.11.2023	-0,2	0,363	0,2	17,43	12,85	17,17	12,62	4,55	24	0	0	62	52,3	9,75	0,58	0,57
26.11.2023	-2,4	0,362	0,201	16,14	11,49	15,89	11,28	4,61	24	0	0	62	51,4	10,59	0,57	0,57
27.11.2023	-7,5	0,449	0,23	18,02	12,27	17,72	12,1	5,62	24	0	0	62,2	49,7	12,51	0,57	0,57
28.11.2023	-7,3	0,395	0,169	16,94	12,69	16,68	12,47	4,21	24	0	0	62,2	48,6	13,65	0,49	0,49
29.11.2023	-6,5	0,343	0,16	14,51	10,58	14,26	10,42	3,84	24	0	0	61,8	48,7	13,1	0,57	0,57
30.11.2023	-5,4	0,384	0,182	15,33	10,63	15,09	10,51	4,58	24	0	0	61,9	48,4	13,54	0,58	0,57
01.12.2023	-	0,421	0,195	16,78	11,67	16,49	11,55	4,94	24	0	0	62,1	48,4	13,66	0,58	0,57
02.12.2023	-	0,446	0,222	17,81	12,35	17,51	12,13	5,38	24	0	0	62,2	48,9	13,27	0,58	0,57
03.12.2023	-	0,415	0,194	17,36	12,54	17,06	12,35	4,71	24	0	0	62	48,6	13,42	0,58	0,57
04.12.2023	-	0,447	0,221	17,61	11,91	17,34	11,74	5,6	24	0	0	61,3	48	13,26	0,57	0,57
05.12.2023	-	0,416	0,194	18,6	13,77	18,3	13,54	4,76	24	0	0	61,3	48,8	12,46	0,58	0,57
06.12.2023	-	0,425	0,198	18,61	13,68	18,31	13,44	4,87	24	0	0	61,4	48,7	12,7	0,58	0,57
07.12.2023	-	0,424	0,195	18,96	14,07	18,65	13,85	4,8	24	0	0	61,2	48,8	12,39	0,58	0,57
08.12.2023	-	0,406	0,179	18,64	14,17	18,34	13,93	4,41	24	0	0	61,3	48,7	12,6	0,58	0,57
09.12.2023	-	0,427	0,196	19,08	14,12	18,77	13,88	4,89	24	0	0	61,3	48,8	12,54	0,58	0,57
10.12.2023	-	0,452	0,218	19,1	13,56	18,79	13,32	5,47	24	0	0	61,1	48,5	12,68	0,58	0,57
11.12.2023	-	0,448	0,214	18,88	13,36	18,57	13,15	5,42	24	0	0	61,1	48,5	12,66	0,48	0,46
12.12.2023	-	0,247	0,103	13,17	10,62	13	10,45	2,55	24	0	0	59,1	47,7	11,37	0,23	0,2
13.12.2023	-	0,002	0	0,62	0,34	0,62	0,34	0,28	24	0	0	20	19,2	0,79	0,57	0,56
14.12.2023	-	0,399	0,182	18,17	13,53	17,9	13,32	4,58	24	0	0	60	47,3	12,61	0,58	0,57
15.12.2023	-	0,373	0,151	19,51	15,7	19,17	15,48	3,69	24	0	0	61,2	49,5	11,73	0,58	0,57
16.12.2023	-	0,37	0,146	20,84	17,24	20,44	17	3,44	24	0	0	61,4	50,3	11,16	0,58	0,57
17.12.2023	-	0,439	0,211	21,72	16,64	21,34	16,4	4,94	24	0	0	61,4	50,4	11	0,58	0,57
18.12.2023	-	0,43	0,201	20,94	16,09	20,58	15,85	4,73	24	0	0	61,6	50,1	11,44	0,58	0,57
19.12.2023	-	0,389	0,162	19,79	15,79	19,47	15,55	3,92	24	0	0	61,4	49,6	11,82	0,58	0,57
20.12.2023	-	0,381	0,161	19,06	15,11	18,75	14,87	3,88	24	0	0	61,4	49,5	11,88	0,58	0,58
21.12.2023	-	0,396	0,17	20,01	15,83	19,7	15,59	4,11	24	0	0	61,3	49,7	11,53	0,6	0,59
22.12.2023	-	0,393	0,17	20,15	16,05	19,8	15,81	3,99	24	0	0	61,7	50,1	11,6	0,6	0,59
23.12.2023	-	0,389	0,163	19,69	15,71	19,36	15,47	3,89	24	0	0	61,3	49,3	12,06	0,6	0,59
Итого:	-2,4	11,486	5,301	527,06	395,19	518,46	389,08	129,38	720	0	-	60,01	48,19	11,82	0,56	0,55

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.11.2023	117,506	6972,88	5665,47	6851,23	5596,66
23.12.2023	128,992	7499,94	6060,66	7369,69	5985,74

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения