

#108190#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 49, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261570	Показания прибора, Гкал 23.12.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	318,678	267,145	51.533
Количество тепловой энергии, система 2	59,089	47,238	11.851

Подпись исполнителя



#108189#

Отчёт за период с 23.11.2024 по 23.12.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261570
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 26.12.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2024	1,2	0,417	0,179	32,15	28,47	31,62	28	3,62	24	0	0	61,2	53,6	7,58	0,59	0,57
25.11.2024	5,9	0,359	0,129	31,12	28,47	30,61	27,99	2,62	24	0	0	61	53,4	7,57	0,59	0,57
26.11.2024	7,3	0,383	0,151	31,25	28,17	30,75	27,7	3,05	24	0	0	61,3	53,7	7,59	0,59	0,57
27.11.2024	4,7	0,368	0,141	31,23	28,34	30,71	27,86	2,85	24	0	0	61,2	53,7	7,45	0,59	0,57
28.11.2024	4,4	0,339	0,117	30,6	28,26	30,09	27,8	2,29	24	0	0	61,1	53,5	7,58	0,59	0,57
29.11.2024	4,2	0,357	0,127	30,81	28,2	30,32	27,73	2,59	24	0	0	61,2	53,6	7,62	0,58	0,57
30.11.2024	4,1	0,378	0,146	31,01	28,05	30,51	27,58	2,93	24	0	0	61,4	53,6	7,75	0,59	0,57
01.12.2024	2,2	0,382	0,155	31,35	28,33	30,85	27,86	2,99	24	0	0	61,3	53,6	7,65	0,59	0,57
02.12.2024	2,9	0,404	0,171	31,41	27,96	30,89	27,51	3,38	24	0	0	61,2	53,5	7,7	0,59	0,57
03.12.2024	-	0,371	0,148	31,05	28,16	30,54	27,7	2,84	24	0	0	61,3	53,6	7,61	0,59	0,57
04.12.2024	-	0,364	0,131	30,74	28,11	30,25	27,64	2,61	24	0	0	61,5	53,8	7,74	0,59	0,57
05.12.2024	-	0,358	0,138	30,87	28,09	30,37	27,63	2,74	24	0	0	61	53,4	7,55	0,58	0,57
06.12.2024	-	0,372	0,144	30,85	27,98	30,35	27,51	2,84	24	0	0	61,2	53,5	7,71	0,59	0,57
07.12.2024	-	0,349	0,118	30,66	28,22	30,15	27,79	2,36	24	0	0	61	53,2	7,79	0,58	0,57
08.12.2024	-	0,404	0,17	31,6	28,2	31,07	27,74	3,33	24	0	0	61,2	53,5	7,72	0,58	0,57
09.12.2024	-	0,423	0,188	31,81	27,95	31,27	27,51	3,76	24	0	0	61,2	53,5	7,7	0,59	0,57
10.12.2024	-	0,4	0,165	31,3	27,91	30,78	27,47	3,31	24	0	0	61,2	53,4	7,8	0,58	0,57
11.12.2024	-	0,413	0,186	31,66	27,89	31,13	27,44	3,69	24	0	0	60,9	53,3	7,56	0,59	0,57
12.12.2024	-	0,371	0,142	31,3	28,46	30,79	27,99	2,8	24	0	0	61,2	53,6	7,68	0,59	0,58
13.12.2024	-	0,402	0,174	28,55	24,87	28,06	24,49	3,57	24	0	0	61,2	53	8,21	0,59	0,58
14.12.2024	-	0,401	0,177	23,77	19,87	23,34	19,63	3,71	24	0	0	60,8	50,9	9,89	0,59	0,58
15.12.2024	-	0,447	0,215	24,37	19,61	23,96	19,37	4,59	24	0	0	60,6	50,7	9,97	0,59	0,58
16.12.2024	-	0,403	0,171	23,41	19,6	22,99	19,36	3,63	24	0	0	60,5	50,3	10,26	0,59	0,58
17.12.2024	-	0,431	0,202	23,81	19,33	23,41	19,09	4,32	24	0	0	60,5	50,4	10,13	0,59	0,58
18.12.2024	-	0,429	0,207	23,69	19,14	23,27	18,9	4,37	24	0	0	60,6	50,8	9,85	0,59	0,58
19.12.2024	-	0,386	0,164	23,12	19,42	22,71	19,18	3,53	24	0	0	60,6	50,8	9,81	0,59	0,58
20.12.2024	-	0,455	0,234	24,22	19,15	23,79	18,92	4,87	24	0	0	60,6	50,8	9,81	0,59	0,58
21.12.2024	-	0,401	0,18	23,68	19,69	23,25	19,45	3,8	24	0	0	60,7	50,9	9,84	0,59	0,58
22.12.2024	-	0,464	0,238	24,54	19,34	24,11	19,1	5,01	24	0	0	60,7	51,1	9,6	0,59	0,57
23.12.2024	-	0,42	0,187	30,5	26,48	29,96	26,11	3,85	24	0	0	61,1	53,4	7,77	0,58	0,57
Итого:	3,8	11,851	4,995	866,43	761,72	851,9	750,05	101,85	720	0	-	61,02	52,67	8,35	0,59	0,57

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.11.2024	47,238	2232,8	1618,23	2194,78	1602,12
23.12.2024	59,089	3099,23	2379,95	3046,68	2352,17

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения