

8787
00.

#112049#

Отчёт за период с 28.01.2025 по 01.02.2025.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8787
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5265
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 03.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
29.01.2025	-	1,016	0	53,74	0	0	52,578	0	0	24	0	798721	0	69,4	62,7	0	0,49	0,44	0
30.01.2025	-	2,546	0	133,286	0	0	130,643	0	0	24	0	0	0	66	45,6	0	0,45	0,35	0
31.01.2025	-	2,916	0	147,556	0	0	144,43	0	0	24	0	0	0	68,6	48,4	0	0,46	0,34	0
01.02.2025	-	3,005	0	138,971	0	0	135,909	0	0	24	0	0	0	70,1	48	0	0,45	0,35	0
Итого:	-	9,483	0	473,553	0	0	463,56	0	0	96	0	-	-	68,53	51,18	0	0,46	0,37	0

Общее время работы системы 96 час.

Период нормальной работы системы 96 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
28.01.2025	3017,282	139552,156	0	0	136469,828	0	0	43383,28	768	24420,4	0
01.02.2025	3026,765	140025,703	0	0	136933,391	0	0	43479,28	888	24420,4	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____



AVC 01.02.25.
 Q = 3023,76 Гкал.

