

#9444#

Отчёт по теплопотреблению за период с 28.02.2021 по 09.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 51, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8787
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5265
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
01.03.2021	2,519	0	90,381	0	0	88,329	0	0	24	0	0	0	71,2	42,7	0	0,4	0,35	0	2,5
02.03.2021	2,48	0	90,601	0	0	88,588	0	0	24	0	0	0	70,4	42,4	0	0,4	0,35	0	3,2
03.03.2021	2,673	0	92,651	0	0	90,435	0	0	24	0	0	0	73,2	43,7	0	0,4	0,35	0	1,3
04.03.2021	2,589	0	89,941	0	0	87,818	0	0	24	0	0	0	72,7	43,2	0	0,4	0,35	0	1,3
05.03.2021	2,704	0	87,491	0	0	85,298	0	0	24	0	0	0	75,2	43,5	0	0,39	0,35	0	-0,7
06.03.2021	2,716	0	89,361	0	0	87,142	0	0	24	0	0	0	74,8	43,6	0	0,4	0,35	0	1,4
07.03.2021	2,583	0	88,676	0	0	86,585	0	0	24	0	0	0	72,7	42,8	0	0,4	0,35	0	1,7
08.03.2021	2,636	0	85,466	0	0	83,366	0	0	24	0	0	0	74,3	42,7	0	0,39	0,35	0	0
09.03.2021	2,89	0	89,226	0	0	86,862	0	0	24	0	0	0	77,6	44,2	0	0,4	0,35	0	-
Итого:	23,79	0	803,794	0	0	784,423	0	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,79																		

Общее время работы системы, ч 216

Период нормальной работы системы, ч 216

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
28.02.2021	1431,466	56609,551	0	0	55387,527	0	0	13753,87	768	20073,57	0
09.03.2021	1455,255	57413,34	0	0	56171,953	0	0	13969,87	984	20073,57	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 11.03.2021 10:59:05