

#84003#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 51, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8787
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5265
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	1,176	0	48,025	0	0	46,997	0	0	11,25	0	0	0	68,9	43,9	0	0,37	0,31	0	4,9
25.04.2024	2,416	0	96,976	0	0	94,93	0	0	24	0	0	0	68,4	42,8	0	0,37	0,31	0	6,4
26.04.2024	2,648	0	113,361	0	0	110,917	0	0	24	0	0	0	69,2	45,1	0	0,38	0,31	0	7,8
27.04.2024	2,698	0	124,141	0	0	121,472	0	0	24	0	0	0	69,1	46,9	0	0,4	0,31	0	12,1
28.04.2024	2,589	0	122,486	0	0	119,878	0	0	24	0	0	0	68,7	47,1	0	0,39	0,3	0	14,6
29.04.2024	2,556	0	123,836	0	0	121,198	0	0	24	0	0	0	68,7	47,6	0	0,39	0,3	0	16,9
30.04.2024	2,589	0	129,021	0	0	126,232	0	0	24	0	0	0	69,3	48,8	0	0,39	0,3	0	16,1
01.05.2024	2,331	0	115,036	0	0	112,6	0	0	24	0	0	0	68,5	47,8	0	0,37	0,29	0	-
02.05.2024	0,966	0	44,415	0	0	43,495	0	0	24	0	786433	2	67,7	37,8	0	0,43	0,4	0	-
Итого:	19,969	0	917,297	0	0	897,719	0	0	203,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,969																		

Общее время работы системы, ч 216
Период нормальной работы системы, ч 203,25

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2024	2835,875	128894,234	0	0	126045,539	0	0	36676,03	438,98	24420,4	0
02.05.2024	2855,842	129811,523	0	0	126943,258	0	0	36879,28	642,23	24420,4	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
16.05.2024 9:26:12