

#28151#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2023 по 23.08.2023


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 51, Калининград
5346

| Заводской номер счётчика 5265 | Показания прибора, Гкал 23.08.2023 | Предыдущие показания, Гкал 23.07.2023 | Разность показаний, Гкал |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 2381,576 | 2381,576 | 0 |
| Количество тепловой энергии, система 2 | 2782,393 | 2773,146 | 9.247 |



Подпись исполнителя



#27383#

Отчёт за период с 23.07.2023 по 23.08.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8788
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5265
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 29.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | t _{нар} , °C | dQ, Гкал | dQ _г , Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | TehErr, | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа |
|------------|-----------------------|----------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 24.07.2023 | - | 0,957 | 0 | 63,97 | 54,96 | 0 | 62,851 | 54,254 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 61,8 | 52,6 | 0 | 0,45 | 0,33 | 0 |
| 25.07.2023 | - | 0,899 | 0 | 62,775 | 55,2 | 0 | 61,661 | 54,486 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 62,3 | 52,8 | 0 | 0,45 | 0,38 | 0 |
| 26.07.2023 | - | 0,995 | 0 | 64,745 | 55,308 | 0 | 63,59 | 54,584 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 62,5 | 53,1 | 0 | 0,45 | 0,35 | 0 |
| 27.07.2023 | - | 0,89 | 0 | 62,24 | 55,04 | 0 | 61,139 | 54,336 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 128 | 62,2 | 52,5 | 0 | 0,44 | 0,36 | 0 |
| 28.07.2023 | - | 0,991 | 0 | 64,695 | 55,835 | 0 | 63,546 | 55,117 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 62,3 | 52,5 | 0 | 0,45 | 0,26 | 0 |
| 29.07.2023 | - | 0,951 | 0 | 63,985 | 56,145 | 0 | 62,833 | 55,414 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 62,8 | 52,9 | 0 | 0,45 | 0,27 | 0 |
| 30.07.2023 | - | 1,021 | 0 | 65,855 | 56,245 | 0 | 64,685 | 55,518 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 62,4 | 52,8 | 0 | 0,45 | 0,35 | 0 |
| 31.07.2023 | - | 1,074 | 0 | 66,78 | 56,575 | 0 | 65,56 | 55,822 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 63,3 | 53,5 | 0 | 0,45 | 0,35 | 0 |
| 01.08.2023 | - | 1,044 | 0 | 67,48 | 56,758 | 0 | 66,315 | 56,035 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 61,4 | 52,4 | 0 | 0,44 | 0,37 | 0 |
| 02.08.2023 | - | -0,034 | 0 | 31,56 | 33,363 | 0 | 31,465 | 33,272 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 130 | 24,7 | 24,9 | 0 | 0,17 | 0,25 | 0 |
| 03.08.2023 | - | 0,027 | 0 | 2,815 | 0,095 | 0 | 2,812 | 0,095 | 0 | 24 | 0 | 524291 | 130 | 19,2 | 19,9 | 0 | 0,06 | 0,5 | 0 |
| 04.08.2023 | - | 0,031 | 0 | 3,045 | 0 | 0 | 3,042 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524291 | 2 | 19,3 | 21,3 | 0 | 0,06 | 0,5 | 0 |
| 05.08.2023 | - | 0,026 | 0 | 2,88 | 0 | 0 | 2,877 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524291 | 2 | 18,1 | 21 | 0 | 0,06 | 0,44 | 0 |
| 06.08.2023 | - | 0,02 | 0 | 1,45 | 0 | 0 | 1,447 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524291 | 2 | 23,2 | 21,1 | 0 | 0,06 | 0,5 | 0 |
| 07.08.2023 | - | 0,022 | 0 | 1,265 | 0 | 0 | 1,262 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524291 | 2 | 26,3 | 21 | 0 | 0,06 | 0,5 | 0 |
| 08.08.2023 | - | 0,016 | 0 | 1,11 | 0 | 0 | 1,108 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524291 | 2 | 23,6 | 19,7 | 0 | 0,06 | 0,12 | 0 |
| 09.08.2023 | - | 0,019 | 0 | 1,25 | 0 | 0 | 1,247 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524291 | 2 | 24 | 19,4 | 0 | 0,06 | 0,5 | 0 |
| 10.08.2023 | - | 0,015 | 0 | 0,97 | 0 | 0 | 0,968 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524291 | 2 | 24,6 | 19,2 | 0 | 0,06 | 0,39 | 0 |
| 11.08.2023 | - | 0,016 | 0 | 1,015 | 0 | 0 | 1,013 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524291 | 2 | 25,1 | 19,2 | 0 | 0,07 | 0,41 | 0 |
| 12.08.2023 | - | 0,015 | 0 | 0,98 | 0 | 0 | 0,978 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524291 | 2 | 24,8 | 19,4 | 0 | 0,06 | 0,5 | 0 |
| 13.08.2023 | - | 0,015 | 0 | 0,94 | 0 | 0 | 0,938 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524291 | 0 | 25,5 | 20 | 0 | 0,06 | 0,5 | 0 |
| 14.08.2023 | - | 0,015 | 0 | 0,915 | 0 | 0 | 0,913 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524291 | 2 | 25,2 | 20,2 | 0 | 0,06 | 0,5 | 0 |
| 15.08.2023 | - | 0,017 | 0 | 0,98 | 0 | 0 | 0,977 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524291 | 0 | 26,7 | 20,6 | 0 | 0,06 | 0,5 | 0 |
| 16.08.2023 | - | 0,016 | 0 | 1,07 | 0 | 0 | 1,068 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524291 | 2 | 24,1 | 21,1 | 0 | 0,06 | 0,5 | 0 |
| 17.08.2023 | - | 0,015 | 0 | 0,98 | 0 | 0 | 0,978 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524291 | 2 | 24,5 | 21,3 | 0 | 0,06 | 0,43 | 0 |
| 18.08.2023 | - | 0,018 | 0 | 1,075 | 0 | 0 | 1,072 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524291 | 2 | 25,9 | 21,5 | 0 | 0,06 | 0,5 | 0 |
| 19.08.2023 | - | 0,017 | 0 | 0,97 | 0 | 0 | 0,967 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524291 | 2 | 26,2 | 21,5 | 0 | 0,07 | 0,5 | 0 |
| 20.08.2023 | - | 0,018 | 0 | 1,02 | 0 | 0 | 1,017 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524291 | 2 | 26,6 | 21,7 | 0 | 0,07 | 0,5 | 0 |
| 21.08.2023 | - | 0,027 | 0 | 1,86 | 0,003 | 0 | 1,856 | 0,002 | 0 | 24 | 0 | 524291 | 2 | 23,7 | 21,6 | 0 | 0,06 | 0,5 | 0 |
| 22.08.2023 | - | 0,015 | 0 | 0,905 | 0 | 0 | 0,903 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524291 | 2 | 25,8 | 21,3 | 0 | 0,06 | 0,28 | 0 |
| 23.08.2023 | - | 0,014 | 0 | 0,94 | 0 | 0 | 0,938 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524291 | 2 | 24,5 | 21 | 0 | 0,07 | 0,44 | 0 |
| Итого: | - | 9,182 | 0 | 642,52 | 535,527 | 0 | 632,026 | 528,935 | 0 | 744 | 0 | - | - | 35,25 | 30,1 | 0 | 0,18 | 0,41 | 0 |

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | TNar, ч | Ttn, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------|---------|----------|--------|
| 23.07.2023 | 2773,146 | 73180,977 | 26845,523 | 0 | 71915,398 | 26577,316 | 0 | 37929,38 | 744 | 16905,63 | 0 |
| 23.08.2023 | 2782,393 | 73823,5 | 27381,053 | 0 | 72547,422 | 27106,25 | 0 | 38673,38 | 1488 | 16905,63 | 0 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения