

#93243#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.08.2024 по 30.08.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Артиллерийская 51, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика 5265	Показания прибора, Гкал 30.08.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2855,842	2855,842	0
Количество тепловой энергии, система 2	3165,326	3159,422	5.904

Подпись исполнителя



*смч 31.08.24 нов*



#93242#

Отчёт за период с 23.08.2024 по 30.08.2024.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 8788  
 Тип теплосчётчика ВКТ-9  
 Заводской номер 5265  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 04.09.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.08.2024	-	0,745	0	71,62	66,998	0	70,324	66,048	0	24	0	0	128	63	55,3	0	0,51	0,36	0
25.08.2024	-	0,894	0	74,325	66,718	0	72,983	65,772	0	24	0	0	128	62,9	55,3	0	0,51	0,38	0
26.08.2024	-	0,827	0	72,98	66,613	0	71,671	65,676	0	24	0	0	128	62,7	55,1	0	0,51	0,37	0
27.08.2024	-	0,909	0	74,1	67,058	0	72,762	66,13	0	24	0	0	128	62,9	54,6	0	0,51	0,39	0
28.08.2024	-	0,84	0	72,4	67,725	0	71,093	66,814	0	24	0	0	128	62,9	53,8	0	0,51	0,36	0
29.08.2024	-	0,876	0	73,015	67,723	0	71,703	66,817	0	24	0	0	128	62,8	53,6	0	0,51	0,32	0
30.08.2024	-	0,814	0	72,3	67,885	0	70,997	66,967	0	24	0	0	128	62,9	54	0	0,51	0,37	0
Итого:	-	5,905	0	510,74	470,72	0	501,533	464,224	0	168	0	-	-	62,87	54,53	0	0,51	0,36	0

Общее время работы системы 168 час.

Период нормальной работы системы 168 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.08.2024	3159,422	94916,859	44797,082	0	93275,672	44312,621	0	47113,58	768	16905,63	0
30.08.2024	3165,326	95427,609	45267,805	0	93777,203	44776,848	0	47281,58	936	16905,63	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения