

#103131#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.11.2024 по 26.11.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер


Ленинградского района, ООО, УК  
Артиллерийская 51, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
5265	26.11.2024	23.11.2024	
Количество тепловой энергии, система 1	2976,144	2968,444	7.7
Количество тепловой энергии, система 2	3255,136	3248,272	6.864

Подпись исполнителя



отоп: с 24.11.24 нов.



#103129#

Отчёт за период с 23.11.2024 по 26.11.2024.

Номер абонента 5346  
Порядковый номер 8787  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 5265  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 05.12.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.11.2024	-	2,65	0	131,631	0	0	128,585	0	0	24	0	0	0	72	51,4	0	0,45	0,35	0
25.11.2024	-	2,538	0	147,991	0	0	144,801	0	0	24	0	0	0	69,3	51,7	0	0,47	0,35	0
26.11.2024	-	2,512	0	154,541	0	0	151,226	0	0	24	0	0	0	69,1	52,5	0	0,48	0,34	0
Итого:	-	7,7	0	434,163	0	0	424,612	0	0	72	0	-	-	70,13	51,87	0	0,47	0,35	0

Общее время работы системы 72 час.

Период нормальной работы системы 72 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.11.2024	2968,444	136809,25	0	0	133788,469	0	0	41799,28	768	24420,4	0
26.11.2024	2976,144	137243,406	0	0	134213,078	0	0	41871,28	840	24420,4	0

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_