

#126265#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 16.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 53, Калининград (Отопление ввод 1 и ввод2)
5346
7889
ВКТ-9
5301
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,995	0	63,963	0	0	62,526	0	0	24	0	0	0	70,9	54,9	0	0,49	0,47	0	-
25.03.2025	0,996	0	64,465	0	0	63,013	0	0	24	0	0	0	71	55,1	0	0,49	0,47	0	-
26.03.2025	0,998	0	65,96	0	0	64,486	0	0	24	0	0	0	70,7	55,2	0	0,5	0,47	0	-
27.03.2025	0,984	0	62,255	0	0	60,859	0	0	24	0	0	0	70,8	54,5	0	0,48	0,46	0	-
28.03.2025	0,988	0	66,22	0	0	64,736	0	0	24	0	0	0	70,8	55,4	0	0,49	0,47	0	-
29.03.2025	0,983	0	70,523	0	0	68,947	0	0	24	0	0	0	70,7	56,4	0	0,5	0,48	0	-
30.03.2025	0,979	0	66,308	0	0	64,83	0	0	24	0	0	0	70,6	55,5	0	0,49	0,47	0	-
31.03.2025	0,996	0	65,703	0	0	64,231	0	0	24	0	0	0	70,8	55,2	0	0,49	0,47	0	-
01.04.2025	0,995	0	61,503	0	0	60,113	0	0	24	0	0	0	71,1	54,5	0	0,48	0,46	0	-
02.04.2025	0,993	0	63,185	0	0	61,762	0	0	24	0	0	0	71	54,8	0	0,48	0,46	0	-
03.04.2025	0,981	0	65,463	0	0	63,994	0	0	24	0	0	0	70,8	55,5	0	0,48	0,46	0	-
04.04.2025	0,979	0	63,238	0	0	61,805	0	0	24	0	0	0	71,2	55,3	0	0,48	0,46	0	-
05.04.2025	0,982	0	57,588	0	0	56,27	0	0	24	0	0	0	71,6	54,1	0	0,47	0,45	0	-
06.04.2025	1,051	0	57,77	0	0	56,369	0	0	24	0	0	0	73,9	55,2	0	0,47	0,45	0	-
07.04.2025	1,028	0	57,545	0	0	56,179	0	0	24	0	0	0	73	54,7	0	0,47	0,45	0	-
08.04.2025	0,984	0	56,703	0	0	55,403	0	0	24	0	0	0	71,7	53,8	0	0,47	0,45	0	-
09.04.2025	0,979	0	56,498	0	0	55,212	0	0	24	0	0	0	71,4	53,4	0	0,47	0,45	0	-
10.04.2025	0,997	0	54,883	0	0	53,618	0	0	24	0	0	0	71,8	53,2	0	0,46	0,44	0	-
11.04.2025	0,998	0	59,17	0	0	57,826	0	0	24	0	0	0	71,3	54	0	0,47	0,45	0	-
12.04.2025	0,903	0	41,358	0	0	40,422	0	0	24	0	0	0	71,1	48,7	0	0,44	0,45	0	-
13.04.2025	0,986	0	66,155	0	0	64,658	0	0	24	0	0	0	71,2	55,9	0	0,49	0,47	0	-
14.04.2025	0,933	0	62,585	0	0	61,175	0	0	24	0	0	0	71	55,5	0	0,46	0,44	0	-
15.04.2025	0,881	0	60,025	0	0	58,713	0	0	24	0	0	0	69,8	54,8	0	0,44	0,42	0	-
16.04.2025	0,347	0	23,905	0	0	23,377	0	0	9,38	14,62	1	32770	70,2	41,2	0	0,24	0,23	0	-
Итого:	22,936	0	1432,971	0	0	1400,524	0	0	561,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,936																		

Общее время работы системы, ч576

Период нормальной работы системы, ч561,38

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2025	2299,541	400248,281	0	0	395382,281	0	0	36519,13	694,6	33478,83	1,4
16.04.2025	2322,586	401701,75	0	0	396802,844	0	0	37080,52	1255,98	33493,45	40,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 13:42:51