

#84000#

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 53, Калининград (Отопление ввод 1 и ввод2)
5346
7889
ВКТ-9
5301
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 12.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 32770 | 22,3 | 21,2 | 0 | 0,13 | 0,27 | 0 | 12,7 |
| 13.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 32770 | 20,9 | 20 | 0 | 0,1 | 0,27 | 0 | 11,2 |
| 14.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 32770 | 19,7 | 18,9 | 0 | 0,08 | 0,27 | 0 | 10,6 |
| 15.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 32770 | 18,2 | 17,3 | 0 | 0,08 | 0,27 | 0 | 8,2 |
| 16.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 32770 | 17,6 | 16,6 | 0 | 0,07 | 0,27 | 0 | 4 |
| 17.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 32770 | 18,4 | 17,1 | 0 | 0,07 | 0,27 | 0 | 5,1 |
| 18.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 32774 | 18,8 | 19 | 0 | 0,08 | 0,28 | 0 | 4,7 |
| 19.04.2024 | 0,343 | 0 | 13,428 | 0 | 0 | 13,137 | 0 | 0 | 13,15 | 10,85 | 1 | 32774 | 69,4 | 33,6 | 0 | 0,27 | 0,34 | 0 | 4,2 |
| 20.04.2024 | 0,662 | 0 | 23,245 | 0 | 0 | 22,74 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 40,3 | 0 | 0,39 | 0,38 | 0 | 3,6 |
| 21.04.2024 | 0,651 | 0 | 22,75 | 0 | 0 | 22,256 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,5 | 40 | 0 | 0,39 | 0,38 | 0 | 3,7 |
| 22.04.2024 | 0,658 | 0 | 22,647 | 0 | 0 | 22,153 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,8 | 39,8 | 0 | 0,39 | 0,38 | 0 | 3,1 |
| 23.04.2024 | 0,957 | 0 | 45,68 | 0 | 0 | 44,645 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,2 | 45,2 | 0 | 0,39 | 0,36 | 0 | 2,9 |
| 24.04.2024 | 1,166 | 0 | 80,68 | 0 | 0 | 78,894 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,2 | 55,2 | 0 | 0,38 | 0,33 | 0 | 4,9 |
| 25.04.2024 | 1,133 | 0 | 79,93 | 0 | 0 | 78,176 | 0 | 0 | 23,9 | 0,1 | 1 | 32768 | 69,9 | 55,3 | 0 | 0,38 | 0,32 | 0 | 6,4 |
| 26.04.2024 | 1,173 | 0 | 93,73 | 0 | 0 | 91,639 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,6 | 57,6 | 0 | 0,4 | 0,33 | 0 | 7,8 |
| 27.04.2024 | 1,16 | 0 | 102,973 | 0 | 0 | 100,692 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,3 | 58,8 | 0 | 0,41 | 0,32 | 0 | 12,1 |
| 28.04.2024 | 0,974 | 0 | 75,015 | 0 | 0 | 73,371 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,9 | 53,7 | 0 | 0,4 | 0,34 | 0 | 14,6 |
| 29.04.2024 | 0,731 | 0 | 29,893 | 0 | 0 | 29,245 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,4 | 44,4 | 0 | 0,4 | 0,39 | 0 | 16,9 |
| 30.04.2024 | 0,743 | 0 | 31,018 | 0 | 0 | 30,336 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 45,5 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 | 16,1 |
| 01.05.2024 | 0,677 | 0 | 27,79 | 0 | 0 | 27,191 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 44,2 | 0 | 0,38 | 0,37 | 0 | - |
| 02.05.2024 | 0,295 | 0 | 11,48 | 0 | 0 | 11,237 | 0 | 0 | 11,23 | 12,77 | 1 | 32770 | 68,4 | 36,6 | 0 | 0,24 | 0,23 | 0 | - |
| Итого: | 11,323 | 0 | 660,259 | 0 | 0 | 645,712 | 0 | 0 | 312,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 11,323 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

504
312,28

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|-----------|-------|-------|----------|----------|----------|---------|
| 11.04.2024 | 1521,621 | 99377,969 | 0 | 0 | 97090,406 | 0 | 0 | 33903,2 | 674,17 | 27788,58 | 93,83 |
| 02.05.2024 | 1532,946 | 100038,227 | 0 | 0 | 97736,117 | 0 | 0 | 34215,48 | 986,45 | 27980,3 | 285,55 |

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 13:19:20