

#9397#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 53, Калининград (Отопление ввод 1 и ввод2)
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7889
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5301
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	0,868	0	48,003	0	0	47,041	0	0	24	0	0	0	66,4	47,9	0	0,38	0,37	0	4
25.04.2021	0,866	0	47,065	0	0	46,114	0	0	24	0	0	0	66,7	47,9	0	0,38	0,37	0	3,7
26.04.2021	0,827	0	42,108	0	0	41,269	0	0	24	0	0	0	66,2	46,1	0	0,38	0,37	0	2,9
27.04.2021	0,862	0	44,938	0	0	44,023	0	0	24	0	0	0	67	47,4	0	0,38	0,37	0	4,1
28.04.2021	0,868	0	47,433	0	0	46,478	0	0	24	0	0	0	66,6	47,7	0	0,38	0,37	0	6,7
29.04.2021	0,891	0	50,705	0	0	49,676	0	0	24	0	0	0	66,9	48,9	0	0,38	0,36	0	9,3
30.04.2021	0,262	0	11,208	0	0	10,99	0	0	9,88	14,12	786433	32774	65,3	33,8	0	0,39	0,17	0	-
Итого:	5,444	0	291,46	0	0	285,591	0	0	153,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,444																		

Общее время работы системы, ч 168
 Период нормальной работы системы, ч 153,88

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2021	846,953	53239,469	0	0	52038,727	0	0	19614,28	768	16061,4	0
30.04.2021	852,396	53530,926	0	0	52324,316	0	0	19768,17	921,88	16075,52	14,12

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.05.2021 14:19:01