

#9392#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 53, Калининград (Отопление ввод 1 и ввод2)
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7889
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5301
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 24.11.2021 | 0,94 | 0 | 51,31 | 0 | 0 | 50,232 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,2 | 49,5 | 0 | 0,4 | 0,39 | 0 | - |
| 25.11.2021 | 0,924 | 0 | 51,333 | 0 | 0 | 50,261 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68 | 49,6 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 | - |
| 26.11.2021 | 1,009 | 0 | 53,14 | 0 | 0 | 51,941 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 51,6 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 | - |
| 27.11.2021 | 1,061 | 0 | 52,81 | 0 | 0 | 51,54 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,5 | 52,9 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 | - |
| 28.11.2021 | 1,067 | 0 | 53,578 | 0 | 0 | 52,292 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,4 | 53 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 | - |
| 29.11.2021 | 1,093 | 0 | 53,508 | 0 | 0 | 52,185 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,6 | 53,7 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 | - |
| 30.11.2021 | 1,026 | 0 | 48,278 | 0 | 0 | 47,123 | 0 | 0 | 23,43 | 0,57 | 1 | 32768 | 73,3 | 51,3 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 | - |
| 01.12.2021 | 1,149 | 0 | 52,315 | 0 | 0 | 50,988 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,7 | 53,1 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 | - |
| 02.12.2021 | 1,098 | 0 | 56,653 | 0 | 0 | 55,325 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,5 | 52,6 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 | - |
| 03.12.2021 | 1,168 | 0 | 55,935 | 0 | 0 | 54,537 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,1 | 53,7 | 0 | 0,42 | 0,39 | 0 | - |
| 04.12.2021 | 1,181 | 0 | 55,87 | 0 | 0 | 54,444 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76 | 54,3 | 0 | 0,42 | 0,39 | 0 | - |
| 05.12.2021 | 1,231 | 0 | 63,155 | 0 | 0 | 61,531 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,3 | 56 | 0 | 0,42 | 0,38 | 0 | - |
| 06.12.2021 | 1,415 | 0 | 69,315 | 0 | 0 | 67,335 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 81 | 60 | 0 | 0,41 | 0,37 | 0 | - |
| 07.12.2021 | 1,508 | 0 | 63,358 | 0 | 0 | 61,387 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 85 | 60,4 | 0 | 0,4 | 0,37 | 0 | - |
| 08.12.2021 | 1,555 | 0 | 63,305 | 0 | 0 | 61,296 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 86 | 60,6 | 0 | 0,4 | 0,37 | 0 | - |
| 09.12.2021 | 1,491 | 0 | 64,83 | 0 | 0 | 62,882 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 83,3 | 59,7 | 0 | 0,4 | 0,37 | 0 | - |
| 10.12.2021 | 1,364 | 0 | 71,698 | 0 | 0 | 69,797 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77,6 | 58,1 | 0 | 0,41 | 0,37 | 0 | - |
| 11.12.2021 | 1,347 | 0 | 73,381 | 0 | 0 | 71,448 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77,3 | 58,5 | 0 | 0,41 | 0,37 | 0 | - |
| 12.12.2021 | 1,358 | 0 | 71,29 | 0 | 0 | 69,387 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78 | 58,4 | 0 | 0,41 | 0,37 | 0 | - |
| 13.12.2021 | 1,335 | 0 | 70,903 | 0 | 0 | 69,019 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 77,7 | 58,4 | 0 | 0,4 | 0,37 | 0 | - |
| 14.12.2021 | 1,244 | 0 | 74,113 | 0 | 0 | 72,289 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,4 | 57,2 | 0 | 0,4 | 0,37 | 0 | - |
| 15.12.2021 | 1,168 | 0 | 77,063 | 0 | 0 | 75,318 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,1 | 55,6 | 0 | 0,41 | 0,36 | 0 | - |
| 16.12.2021 | 1,12 | 0 | 79,81 | 0 | 0 | 78,082 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,4 | 55,1 | 0 | 0,41 | 0,36 | 0 | - |
| 17.12.2021 | 1,108 | 0 | 77,298 | 0 | 0 | 75,621 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,5 | 54,8 | 0 | 0,41 | 0,37 | 0 | - |
| 18.12.2021 | 1,109 | 0 | 77,675 | 0 | 0 | 75,996 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,4 | 54,8 | 0 | 0,41 | 0,37 | 0 | - |
| 19.12.2021 | 1,103 | 0 | 76,128 | 0 | 0 | 74,463 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,8 | 55 | 0 | 0,41 | 0,37 | 0 | - |
| 20.12.2021 | 1,285 | 0 | 76,77 | 0 | 0 | 74,817 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,8 | 58,7 | 0 | 0,41 | 0,37 | 0 | - |
| 21.12.2021 | 1,428 | 0 | 75,475 | 0 | 0 | 73,344 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80,5 | 61 | 0 | 0,41 | 0,37 | 0 | - |
| 22.12.2021 | 1,45 | 0 | 72,588 | 0 | 0 | 70,494 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 81,4 | 60,9 | 0 | 0,41 | 0,37 | 0 | - |
| 23.12.2021 | 1,44 | 0 | 80,105 | 0 | 0 | 77,855 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80,3 | 61,8 | 0 | 0,41 | 0,37 | 0 | - |
| Итого: | 36,775 | 0 | 1962,99 | 0 | 0 | 1913,229 | 0 | 0 | 719,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 36,775 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719,43

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|----------|----------|----------|---------|
| 23.11.2021 | 896,626 | 56463,336 | 0 | 0 | 55195,645 | 0 | 0 | 21072,65 | 765,9 | 19739,05 | 2,1 |
| 23.12.2021 | 933,4 | 58426,332 | 0 | 0 | 57108,871 | 0 | 0 | 21792,08 | 1485,33 | 19739,62 | 2,67 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.12.2021 8:08:03